



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 10/07/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044091 - 7	5,344.80	343.20	183.60	5,871.60	546.47	
			סה"כ צריכה	5,344.80	343.20	183.60	5,871.60		
2	17388	בנין 11 AIR SCOUT 5.ק	13044095 - 6	7,019.00	1,380.60	2,658.60	11,058.20	713.41	
			סה"כ צריכה	7,019.00	1,380.60	2,658.60	11,058.20		
3	17460	בנין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044091 - 6	11,986.80	3,968.40	8,877.60	24,832.80	1,224.18	
			סה"כ צריכה	11,986.80	3,968.40	8,877.60	24,832.80		
4	17390	בנין 11 AIR SCOUT 6.ק	13044095 - 5	7,213.00	1,996.40	2,862.80	12,072.20	789.24	
			סה"כ צריכה	7,213.00	1,996.40	2,862.80	12,072.20		
5	17451	בנין 11 FUTURX	13044091 - 10	839.00	30.90	68.70	938.60	132.12	
			סה"כ צריכה	839.00	30.90	68.70	938.60		
6	17394	בנין 11 אורבן ג'נגל	13044095 - 7	202.20	97.00	22.20	321.40	51.35	
			סה"כ צריכה	202.20	97.00	22.20	321.40		
7	17397	בנין 11 בנק לאומי קומה 3	13044091 - 4	3,050.00	661.80	1,248.40	4,960.20	390.52	
			סה"כ צריכה	3,050.00	661.80	1,248.40	4,960.20		
8	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	318.20	139.40	319.40	777.00	78.30	
			סה"כ צריכה	318.20	139.40	319.40	777.00		
9	17399	בנין 11 כספומט בנק לאומי	13044091 - 1	45.00	19.30	43.95	108.25	4.79	
			סה"כ צריכה	45.00	19.30	43.95	108.25		
10	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,609.50	856.50	2,278.30	4,744.30	408.50	
			סה"כ צריכה	1,609.50	856.50	2,278.30	4,744.30		
11	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,381.50	1,112.80	2,352.30	5,846.60	289.30	
			סה"כ צריכה	2,381.50	1,112.80	2,352.30	5,846.60		
12	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,122.50	275.90	184.00	1,582.40	116.10	
			סה"כ צריכה	1,122.50	275.90	184.00	1,582.40		
13	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,035.30	586.90	918.80	3,541.00	262.90	
			סה"כ צריכה	2,035.30	586.90	918.80	3,541.00		
14	6846	בנין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,382.30	583.00	1,353.90	3,319.20	162.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,382.30	583.00	1,353.90	3,319.20		
15	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,808.80	49.20	200.40	4,058.40	452.00	
			סה"כ צריכה	3,808.80	49.20	200.40	4,058.40		
16	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	408.90	8.20	25.50	442.60	44.48	
			סה"כ צריכה	408.90	8.20	25.50	442.60		
17	17453	בניין 11 מסעדת רות	9 - 13044091	3,366.30	1,095.70	1,310.90	5,772.90	487.58	
			סה"כ צריכה	3,366.30	1,095.70	1,310.90	5,772.90		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	4 - 13044095	5,604.00	1,671.60	3,708.00	10,983.60	595.25	
			סה"כ צריכה	5,604.00	1,671.60	3,708.00	10,983.60		
19	17456	בניין 11 פיטרקס קומה 3	3 - 13044095	13,484.40	3,961.20	7,200.00	24,645.60	1,531.90	
			סה"כ צריכה	13,484.40	3,961.20	7,200.00	24,645.60		
20	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-45.00	-19.30	-43.95	-108.25	4.79	
			13044091 - 2	-5,538.00	-202.80	-237.60	-5,978.40	552.19	
			13044091 - 3	-5,557.20	-367.20	-1,040.40	-6,964.80	757.08	
			13044091 - 4	-3,050.00	-661.80	-1,248.40	-4,960.20	390.52	
			13044091 - 5	-3,808.80	-49.20	-200.40	-4,058.40	452.00	
			13044091 - 6	-11,986.80	-3,968.40	-8,877.60	-24,832.80	1,224.18	
			13044091 - 7	-5,344.80	-343.20	-183.60	-5,871.60	546.47	
			13044091 - 8	-408.90	-8.20	-25.50	-442.60	44.48	
			13044091 - 9	-3,366.30	-1,095.70	-1,310.90	-5,772.90	487.58	
			13044091 - 10	-839.00	-30.90	-68.70	-938.60	132.12	
			13044095 - 1	-5,576.40	-864.00	-2,086.80	-8,527.20	558.86	
			13044095 - 2	-4,999.20	-394.80	-795.60	-6,189.60	574.94	
			13044095 - 3	-13,484.40	-3,961.20	-7,200.00	-24,645.60	1,531.90	
			13044095 - 4	-5,604.00	-1,671.60	-3,708.00	-10,983.60	595.25	
			13044095 - 5	-7,213.00	-1,996.40	-2,862.80	-12,072.20	789.24	
			13044095 - 6	-7,019.00	-1,380.60	-2,658.60	-11,058.20	713.41	
			13044095 - 7	-202.20	-97.00	-22.20	-321.40	51.35	
			81036489 - 1	100,494.00	25,674.00	49,764.00	175,932.00	10,740.00	
			81036489 - 2	-10,645.80	-1,678.20	-3,618.60	-15,942.60	1,105.20	
			81036489 - 3	-13,014.00	-1,801.80	-3,651.60	-18,467.40	1,497.00	
			81036489 - 4	-6,798.00	-1,928.40	-3,259.20	-11,985.60	694.80	
			81036489 - 5	-1,122.50	-275.90	-184.00	-1,582.40	116.10	
			81036489 - 6	-1,382.30	-583.00	-1,353.90	-3,319.20	162.70	
			81036489 - 7	-1,609.50	-856.50	-2,278.30	-4,744.30	408.50	
			81036693 - 2	86,874.96	21,968.46	41,283.96	150,127.38	8,663.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 4	-10,817.83	-1,840.62	-3,549.27	-16,207.72	1,425.78	
			81036693 - 5	-7,886.35	-3,452.20	-7,692.84	-19,031.38	861.73	
			81036693 - 7	-6,333.87	-1,897.39	-3,244.23	-11,475.49	657.99	
			81036693 - 8	-13,030.70	-3,247.88	-4,715.35	-20,993.94	1,302.62	
			81037048 - 2	-426.80	-135.80	-276.00	-838.60	55.40	
			81037048 - 3	-2,381.50	-1,112.80	-2,352.30	-5,846.60	289.30	
			81037048 - 4	-2,035.30	-586.90	-918.80	-3,541.00	262.90	
			81037048 - 5	-318.20	-139.40	-319.40	-777.00	78.30	
			81037048 - 6	967.50	300.10	631.50	1,899.10	98.30	
			סה"כ צריכה	26,490.80	11,293.48	21,694.62	59,478.90		
21	17462	בנין 11 קונדויט וננודימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	5,557.20	367.20	1,040.40	6,964.80	757.08	
			סה"כ צריכה	5,557.20	367.20	1,040.40	6,964.80		
22	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1-טרפז	13044095 - 1	5,576.40	864.00	2,086.80	8,527.20	558.86	
			סה"כ צריכה	5,576.40	864.00	2,086.80	8,527.20		
23	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1-עגול	13044091 - 2	5,538.00	202.80	237.60	5,978.40	552.19	
			סה"כ צריכה	5,538.00	202.80	237.60	5,978.40		
24	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימישן)	13044095 - 2	4,999.20	394.80	795.60	6,189.60	574.94	
			סה"כ צריכה	4,999.20	394.80	795.60	6,189.60		
25	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	10,645.80	1,678.20	3,618.60	15,942.60	1,105.20	
			81036489 - 3	13,014.00	1,801.80	3,651.60	18,467.40	1,497.00	
			81036489 - 4	6,798.00	1,928.40	3,259.20	11,985.60	694.80	
			81036693 - 4	10,817.83	1,840.62	3,549.27	16,207.72	1,425.78	
			81036693 - 5	7,886.35	3,452.20	7,692.84	19,031.38	861.73	
			81036693 - 7	6,333.87	1,897.39	3,244.23	11,475.49	657.99	
			81036693 - 8	13,030.70	3,247.88	4,715.35	20,993.94	1,302.62	
			81037048 - 2	426.80	135.80	276.00	838.60	55.40	
			סה"כ צריכה	68,953.36	15,982.28	30,007.09	114,942.73		
26	18322	בנין D אמנדו	14155700 - 3	548.40	223.20	522.00	1,293.60	27,557.69	
			סה"כ צריכה	548.40	223.20	522.00	1,293.60		
27	18329	בנין D אנליסט	16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	18330	בנין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	17396	בנין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	3,601.20	653.60	1,031.20	5,286.00	8,264.93	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,601.20	653.60	1,031.20	5,286.00		
30	18326	בניין D חברת M.W קומה 3	14155734 - 4	4,064.40	925.20	1,897.20	6,886.80	439.91	
			סה"כ צריכה	4,064.40	925.20	1,897.20	6,886.80		
31	18323	בניין D חברת M.W קומה 4	14155734 - 3	2,193.60	123.60	49.20	2,366.40	47,189.28	
			סה"כ צריכה	2,193.60	123.60	49.20	2,366.40		
32	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	1,200.00	475.20	1,093.20	2,768.40	47,127.76	
			סה"כ צריכה	1,200.00	475.20	1,093.20	2,768.40		
33	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	542.00	61.80	105.60	709.40	86.88	
			סה"כ צריכה	542.00	61.80	105.60	709.40		
34	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	31.80	13.95	32.30	78.05	3.42	
			סה"כ צריכה	31.80	13.95	32.30	78.05		
35	18319	בניין D סטנלי	16045585 - 3	379.10	9.00	35.30	423.40	47.37	
			סה"כ צריכה	379.10	9.00	35.30	423.40		
36	18320	בניין D סמרטזיין	16045585 - 1	773.20	69.60	130.60	973.40	84.92	
			סה"כ צריכה	773.20	69.60	130.60	973.40		
37	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155700 - 3	-548.40	-223.20	-522.00	-1,293.60	27,557.69	
			14155721 - 1	-1,730.80	-684.20	-1,433.50	-3,848.50	214.11	
			14155721 - 2	-31.80	-13.95	-32.30	-78.05	3.42	
			14155721 - 4	-3,601.20	-653.60	-1,031.20	-5,286.00	8,264.93	
			14155722 - 1	86,082.00	19,110.00	34,926.00	140,118.00	9,267.06	
			14155722 - 2	-5,494.00	-1,762.40	-3,368.00	-10,624.40	568.92	
			14155722 - 3	-16,425.60	-2,411.20	-2,072.00	-20,908.80	2,195.94	
			14155722 - 4	-18,225.60	-2,272.80	-2,607.60	-23,106.00	2,249.70	
			14155734 - 1	-1,200.00	-475.20	-1,093.20	-2,768.40	47,127.76	
			14155734 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78	
			14155734 - 3	-2,193.60	-123.60	-49.20	-2,366.40	47,189.28	
			14155734 - 4	-4,064.40	-925.20	-1,897.20	-6,886.80	439.91	
			15091590 - 1	4,846.80	630.00	1,155.60	6,632.40	537.82	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-542.00	-61.80	-105.60	-709.40	86.88	
			16045585 - 1	-773.20	-69.60	-130.60	-973.40	84.92	
			16045585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16045585 - 3	-379.10	-9.00	-35.30	-423.40	47.37	
			סה"כ צריכה	35,719.10	10,054.25	21,703.90	67,477.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
38	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	1,730.80	684.20	1,433.50	3,848.50	214.11	
			סה"כ צריכה	1,730.80	684.20	1,433.50	3,848.50		
39	17488	בניין D ראשי קומה 0	14155700 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	17489	בניין D ראשי קומה 1	14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	5,494.00	1,762.40	3,368.00	10,624.40	568.92	
			14155722 - 3	16,425.60	2,411.20	2,072.00	20,908.80	2,195.94	
			14155722 - 4	18,225.60	2,272.80	2,607.60	23,106.00	2,249.70	
			סה"כ צריכה	40,145.20	6,446.40	8,047.60	54,639.20		
			סה"כ צריכה	279,265.26	67,682.56	127,761.06	474,708.88		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				474,708.88		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 279,265.26) 59%
- גבע (Kwh 67,682.56) 27%
- שפל (Kwh 127,761.06) 14%

