



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (27/05/17 - 27/04/17)

340843761


תאריך הפקה: 13/07/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	4,835.20	1,222.37	1,945.57	8,003.14		3,491.01	24.48
			סה"כ	4,835.20	1,222.37	1,945.57	8,003.14	183.91	3,674.92	
2	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42		7,186.97	39.67
			סה"כ	6,178.38	3,278.34	8,504.70	17,961.42	183.91	7,370.88	
3	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08		5,490.44	57.42
			סה"כ	5,912.96	2,244.58	5,098.54	13,256.08	183.91	5,674.35	
4	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	3,221.30	1,150.50	1,859.52	6,231.32		2,652.05	18.98
			סה"כ	3,221.30	1,150.50	1,859.52	6,231.32	183.91	2,835.96	
5	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	185.52	96.03	145.39	426.94		177.72	1.09
			סה"כ	185.52	96.03	145.39	426.94	183.91	361.63	
6	15243	צילר 1	00021741 - 1	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12		3,707.37	190.58
			סה"כ	6,306.35	87.36	1,840.42	8,234.12	183.91	3,891.28	
7	15244	צילר 2	00021741 - 2	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36		17,511.35	179.81
			סה"כ	17,590.43	10,728.61	13,793.32	42,112.36	183.91	17,695.26	
8	15245	צילר 3	00021755 - 8	840.56	4.01	9.90	854.47		411.63	167.30
			סה"כ	840.56	4.01	9.90	854.47	183.91	595.54	
9	15246	צילר 4	00021764 - 6	20,231.00	8,269.96	11,272.97	39,773.93		16,942.25	159.66
			סה"כ	20,231.00	8,269.96	11,272.97	39,773.93	183.91	17,126.16	
			סה"כ	65,301.70	27,081.76	44,470.33	136,853.79	1,655.19	59,225.97	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				136,853.79			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 65,301.70)
■ גבע (Kwh 27,081.76)
■ שפיל (Kwh 44,470.33)



■ פסגה (₪ 31,592.96)
■ גבע (₪ 10,973.53)
■ שפיל (₪ 15,004.29)

