



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות ב

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)

תאריך הפקה: 19/07/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1 LT)	00025485 - 2	1,778.81	179.32	185.83	2,143.96	13.50	
			00025485 - 5	4,521.58	546.77	230.26	5,298.61	20.01	
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,300.39	726.08	416.09	7,442.56		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2 LT)	00025485 - 3	2,987.53	280.73	204.20	3,472.46	23.78	
			00025485 - 6	4,362.02	689.37	830.46	5,881.85	22.95	
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,349.54	970.10	1,034.67	9,354.31		
3	11784	עטיפית	00025485 - 1	11,713.30	4,051.45	10,357.84	26,122.59	57.06	
			00025485 - 4	3.94	1.87	4.35	10.16	0.14	
			תוספת כסף	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,717.24	4,053.32	10,362.19	26,132.75		
			סה"כ צריכה	25,367.18	5,749.50	11,812.95	42,929.62		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				42,929.62		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (25,367.18 Kwh) 59%
- גבע (5,749.50 Kwh) 28%
- שפל (11,812.95 Kwh) 13%

