

דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (31/05/17 - 01/05/17)


תאריך הפקה: 19/07/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	957	L.P.M ישראל בעמ	00018332 - 7	452.90	20.79	29.31	503.00	4.40	
			סה"כ צריכה	452.90	20.79	29.31	503.00		
2	12255	ארמל אזולאי קומה 3	00018332 - 2	148.83	61.27	135.39	345.49	1.23	
			סה"כ צריכה	148.83	61.27	135.39	345.49		
3	11871	בוטיק ורנר קומת קרקע	00024810 - 8	513.52	146.32	78.49	738.33	7.49	
			סה"כ צריכה	513.52	146.32	78.49	738.33		
4	11880	גלריה רוטשילד קומת קרקע	00024810 - 7	391.62	92.47	91.60	575.68	7.32	
			סה"כ צריכה	391.62	92.47	91.60	575.68		
5	16935	חיים פנחס (שוגון)	00018332 - 8	170.29	10.98	22.47	203.73	1.61	
			00018378 - 7	400.13	60.73	117.34	578.20	3.61	
			סה"כ צריכה	570.42	71.71	139.80	781.93		
6	11934	חניון	00018332 - 1	179.98	84.34	171.69	436.01	3.33	
			00018332 - 6	718.35	158.93	248.85	1,126.13	5.44	
			סה"כ צריכה	898.33	243.27	420.54	1,562.14		
7	12256	כח מאור מעוף	00018332 - 4	133.21	23.46	37.63	194.30	4.89	
			סה"כ צריכה	133.21	23.46	37.63	194.30		
8	3045	מיזוג אוויר	00024810 - 5	16,872.99	3,194.35	460.79	20,528.13	140.50	
			סה"כ צריכה	16,872.99	3,194.35	460.79	20,528.13		
9	11936	מנורה קומות 6,7,8	00018378 - 4	3,020.50	996.02	1,153.94	5,170.46	13.81	
			00024810 - 1	3,269.54	908.01	1,452.50	5,630.06	15.63	
			00024810 - 2	2,693.11	799.70	1,108.15	4,600.97	12.64	
			סה"כ צריכה	8,983.15	2,703.74	3,714.59	15,401.49		
10	11933	ציבורי	00018332 - 1	-179.98	-84.34	-171.69	-436.01	3.33	
			00018332 - 2	-148.83	-61.27	-135.39	-345.49	1.23	
			00018332 - 3	-2,311.99	-558.12	-1,011.79	-3,881.91	15.88	
			00018332 - 4	-133.21	-23.46	-37.63	-194.30	4.89	
			00018332 - 5	-72.43	-22.51	-47.12	-142.07	1.20	
			00018332 - 6	-718.35	-158.93	-248.85	-1,126.13	5.44	
			00018332 - 7	-452.90	-20.79	-29.31	-503.00	4.40	
			00018332 - 8	-170.29	-10.98	-22.47	-203.73	1.61	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00018378 - 1	-516.51	-109.94	-205.79	-832.24	4.62	
			00018378 - 2	-2,475.63	-600.30	-784.24	-3,860.17	13.64	
			00018378 - 3	-2,327.58	-751.80	-1,256.88	-4,336.26	13.17	
			00018378 - 4	-3,020.50	-996.02	-1,153.94	-5,170.46	13.81	
			00018378 - 7	-400.13	-60.73	-117.34	-578.20	3.61	
			00018378 - 8	-618.98	-107.93	-222.65	-949.56	6.07	
			00024810 - 1	-3,269.54	-908.01	-1,452.50	-5,630.06	15.63	
			00024810 - 2	-2,693.11	-799.70	-1,108.15	-4,600.97	12.64	
			00024810 - 3	-3,359.12	-1,194.17	-3,150.70	-7,704.00	19.56	
			00024810 - 4	-1,713.25	-466.31	-443.24	-2,622.81	9.91	
			00024810 - 5	-16,872.99	-3,194.35	-460.79	-20,528.13	140.50	
			00024810 - 6	46,434.00	11,910.00	14,893.88	73,237.87	254.10	
			00024810 - 7	-391.62	-92.47	-91.60	-575.68	7.32	
			00024810 - 8	-513.52	-146.32	-78.49	-738.33	7.49	
			סה"כ צריכה	4,073.52	1,541.55	2,663.32	8,278.38		
11	11894	קויאט ייעוץ בע"מ	00018332 - 5	72.43	22.51	47.12	142.07	1.20	
			סה"כ צריכה	72.43	22.51	47.12	142.07		
12	11895	קומה 1 - גלולי	00018378 - 8	618.98	107.93	222.65	949.56	6.07	
			סה"כ צריכה	618.98	107.93	222.65	949.56		
13	11903	קומה 10 - דהפולס	00024810 - 4	1,713.25	466.31	443.24	2,622.81	9.91	
			סה"כ צריכה	1,713.25	466.31	443.24	2,622.81		
14	11906	קומה 2 - אדם טבע ודין	00018332 - 3	2,311.99	558.12	1,011.79	3,881.91	15.88	
			סה"כ צריכה	2,311.99	558.12	1,011.79	3,881.91		
15	11908	קומה 4 - אמן קומה 4	00018378 - 2	2,475.63	600.30	784.24	3,860.17	13.64	
			סה"כ צריכה	2,475.63	600.30	784.24	3,860.17		
16	11909	קומה 5 - אמן קומה 5	00018378 - 3	2,327.58	751.80	1,256.88	4,336.26	13.17	
			סה"כ צריכה	2,327.58	751.80	1,256.88	4,336.26		
17	11913	קומה 9 - פינסולה	00024810 - 3	3,359.12	1,194.17	3,150.70	7,704.00	19.56	
			סה"כ צריכה	3,359.12	1,194.17	3,150.70	7,704.00		
			סה"כ צריכה	45,917.49	11,800.06	14,688.09	72,405.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				72,405.64		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 45,917.49)
- גבע (Kwh 11,800.06)
- שפל (Kwh 14,688.09)

