



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול בית לידר בע"מ

דוח מסכם עבור: בית לידר

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)


תאריך הפקה: 24/07/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18018	אופטיקה	13170758 - 4	1,557.20	349.50	326.80	2,233.50	8.18	
			סה"כ צריכה	1,557.20	349.50	326.80	2,233.50		
2	21230	בנק הפועלים תאריך כניסה: 21/06/17	16045517 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16865	בנק לאומי FIRST	16045515 - 3	4,298.00	1,563.90	3,086.50	8,948.40	37.73	
			סה"כ צריכה	4,298.00	1,563.90	3,086.50	8,948.40		
4	16864	בנק לאומי בנקאות פרטית	16045515 - 1	1,681.70	156.20	341.50	2,179.40	8.15	
			סה"כ צריכה	1,681.70	156.20	341.50	2,179.40		
5	16875	בנק לאומי הייטק	16045518 - 4	2,602.80	398.40	556.20	3,557.40	12.16	
			סה"כ צריכה	2,602.80	398.40	556.20	3,557.40		
6	16869	בנק לאומי חללים משותפים	16045516 - 4	1,381.00	417.30	949.60	2,747.90	8.45	
			סה"כ צריכה	1,381.00	417.30	949.60	2,747.90		
7	16870	בנק לאומי ממס דן	16045517 - 1	92.90	18.60	51.40	162.90	65.54	
			סה"כ צריכה	92.90	18.60	51.40	162.90		
8	16871	בנק לאומי BALL USA	16045517 - 3	12.80	2.50	5.70	21.00	0.54	
			סה"כ צריכה	12.80	2.50	5.70	21.00		
9	16874	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.1	16045518 - 3	1,228.40	316.00	779.60	2,324.00	783.80	
			סה"כ צריכה	1,228.40	316.00	779.60	2,324.00		
10	16867	גי פי מורגן קומה 3	16045516 - 2	1,170.20	524.80	1,177.20	2,872.20	5.91	
			סה"כ צריכה	1,170.20	524.80	1,177.20	2,872.20		
11	16868	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.3	16045516 - 3	3,693.20	1,347.20	3,103.20	8,143.60	19.39	
			סה"כ צריכה	3,693.20	1,347.20	3,103.20	8,143.60		
12	16872	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 4.1	16045518 - 1	1,124.40	505.60	1,129.20	2,759.20	5.84	
			סה"כ צריכה	1,124.40	505.60	1,129.20	2,759.20		
13	16866	גי פי מורגן קומה 4	16045518 - 2	1,133.60	443.20	1,010.40	2,587.20	8.27	
			סה"כ צריכה	1,133.60	443.20	1,010.40	2,587.20		
14	16873	גי פי מורגן קומה 4 מפסק 4.3	16045516 - 1	182.00	56.00	119.60	357.60	13.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	182.00	56.00	119.60	357.60		
15	18412	לוח חשמל מא בגג אויר צח	13170765 - 2	5,684.00	2,464.80	5,691.60	13,840.40	33.90	
			סה"כ צריכה	5,684.00	2,464.80	5,691.60	13,840.40		
16	18414	לוח חשמל מא בגג ציבורי	13170754 - 3	512.40	151.80	323.40	987.60	13.15	
			סה"כ צריכה	512.40	151.80	323.40	987.60		
17	21229	משרדי בירון תאריך כניסה: 21/06/17	16045515 - 4	239.40	82.20	162.60	484.20	6.10	
			סה"כ צריכה	239.40	82.20	162.60	484.20		
18	19963	סמלת קומת קרקע	13170758 - 1	5,031.60	1,964.40	4,262.40	11,258.40	25.40	
			סה"כ צריכה	5,031.60	1,964.40	4,262.40	11,258.40		
19	16862	צילר 1 לוח מא קו בגג	13170765 - 1	18,633.00	4,716.60	8,590.20	31,939.80	152.65	
			סה"כ צריכה	18,633.00	4,716.60	8,590.20	31,939.80		
20	16863	צילר 2 ליח מא י-ק 2 בגג	13170754 - 1	1,443.60	613.20	1,144.80	3,201.60	77.90	
			סה"כ צריכה	1,443.60	613.20	1,144.80	3,201.60		
21	18413	צילר 3	13170754 - 2	802.80	213.00	1,020.60	2,036.40	52.38	
			סה"כ צריכה	802.80	213.00	1,020.60	2,036.40		
			סה"כ צריכה	52,505.00	16,305.20	33,832.50	102,642.70		
			חשבון חברת חשמל	63,900.00	20,180.00	42,420.00	126,500.00		
			הפרש בקוט"ש	-11,395.00	-3,874.80	-8,587.50	-23,857.30		
			הפרש באחוזים	-17.83%	-19.20%	-20.24%	-18.86%		



■ פסגה (Kwh 52,505.00)
■ גבע (Kwh 16,305.20)
■ שפל (Kwh 33,832.50)

