

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)

תאריך הפקה: 25/07/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,763.14	455.76	1,082.73	4,301.62	16.66	
			8 - 00023364	1,075.85	236.60	514.67	1,827.12	9.27	
			סה"כ צריכה	3,838.99	692.36	1,597.40	6,128.74		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	16,921.42	5,272.74	12,091.27	34,285.43	85.73	
			7 - 00021300	-8,352.64	-2,063.50	-4,965.28	-15,381.43	54.80	
			8 - 00021300	-4,292.16	-1,790.57	-4,143.44	-10,226.18	19.11	
			הפסדי השנאה	146.69	48.66	102.30	297.65		
			סה"כ צריכה	4,423.30	1,467.32	3,084.85	8,975.47		
3	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	791.55	274.93	613.25	1,679.73	3.43	
			סה"כ צריכה	791.55	274.93	613.25	1,679.73		
4	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	2,194.90	828.09	1,357.81	4,380.81	9.58	
			2 - 00021300	30,382.78	9,368.28	18,407.22	58,158.28	161.71	
			3 - 00021300	3,775.42	46.74	75.97	3,898.13	117.06	
			4 - 00021300	4,318.88	76.16	153.77	4,548.80	137.58	
			5 - 00021300	7,397.52	2,360.56	5,335.19	15,093.28	44.94	
			סה"כ צריכה	48,069.50	12,679.83	25,329.96	86,079.30		
5	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	323.11	40.26	52.51	415.88	4.11	
			הפסדי השנאה	11.08	1.38	1.80	14.26		
			סה"כ צריכה	334.20	41.64	54.32	430.15		
6	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	2,988.11	429.63	826.29	4,244.04	11.98	
			הפסדי השנאה	102.49	14.74	28.34	145.57		
			סה"כ צריכה	3,090.61	444.37	854.64	4,389.61		
7	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	54,169.20	13,269.96	26,785.64	94,224.80	335.20	
			1 - 00020900	-2,988.11	-429.63	-826.29	-4,244.04	11.98	
			1 - 00021300	-2,194.90	-828.09	-1,357.81	-4,380.81	9.58	
			2 - 00021300	-30,382.78	-9,368.28	-18,407.22	-58,158.28	161.71	
			3 - 00021300	-3,775.42	-46.74	-75.97	-3,898.13	117.06	
			4 - 00021300	-4,318.88	-76.16	-153.77	-4,548.80	137.58	
			5 - 00021300	-7,397.52	-2,360.56	-5,335.19	-15,093.28	44.94	
			1 - 00022159	44,102.68	10,890.96	21,916.64	76,910.28	182.80	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022181 - 1	-323.11	-40.26	-52.51	-415.88	4.11	
			00023361 - 1	-9,364.18	-2,968.42	-5,168.11	-17,500.71	41.71	
			00023361 - 2	-4,063.99	-905.21	-1,880.47	-6,849.67	17.54	
			00023361 - 3	-5,966.80	-1,223.31	-2,761.72	-9,951.83	23.31	
			00023361 - 4	-4,322.87	-914.02	-1,903.13	-7,140.02	22.45	
			00023361 - 5	-5,512.72	-1,249.60	-2,767.72	-9,530.04	24.33	
			00023361 - 6	-4,726.17	-1,206.07	-2,640.65	-8,572.89	22.71	
			00023361 - 7	-3,223.05	-809.90	-1,862.49	-5,895.43	14.68	
			00023364 - 1	-1,698.70	-344.41	-666.47	-2,709.58	11.89	
			00023364 - 2	-118.43	-15.08	-31.46	-164.97	1.13	
			00023364 - 3	-100.15	2.69	7.74	-89.73	1.00	
			00023364 - 4	-341.94	-32.64	-65.34	-439.92	2.79	
			00023364 - 5	-413.72	-29.41	-58.22	-501.35	3.06	
			00023364 - 6	-220.94	-28.35	-53.50	-302.79	1.57	
			00023364 - 7	-99.13	-9.92	-15.38	-124.43	2.12	
			הפסדי השנאה	230.44	43.82	90.09	364.35		
			סה"כ צריכה	6,948.81	1,321.38	2,716.68	10,986.86		
8	20437	קומה 0	00023361 - 1	9,364.18	2,968.42	5,168.11	17,500.71	41.71	
			00023361 - 8	-2,763.14	-455.76	-1,082.73	-4,301.62	16.66	
			00023364 - 1	1,698.70	344.41	666.47	2,709.58	11.89	
			00023364 - 8	-1,075.85	-236.60	-514.67	-1,827.12	9.27	
			סה"כ צריכה	7,223.89	2,620.47	4,237.19	14,081.55		
9	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	3,038.73	534.40	772.51	4,345.63	16.56	
			00023322 - 1	567.65	130.09	183.55	881.28	7.80	
			סה"כ צריכה	3,606.38	664.49	956.05	5,226.92		
10	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	4,063.99	905.21	1,880.47	6,849.67	17.54	
			00023364 - 2	118.43	15.08	31.46	164.97	1.13	
			הפסדי השנאה	143.46	31.57	65.58	240.60		
			סה"כ צריכה	4,325.88	951.85	1,977.51	7,255.25		
11	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	5,966.80	1,223.31	2,761.72	9,951.83	23.31	
			00023364 - 5	413.72	29.41	58.22	501.35	3.06	
			סה"כ צריכה	6,380.52	1,252.72	2,819.94	10,453.18		
12	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	5,512.72	1,249.60	2,767.72	9,530.04	24.33	
			00023364 - 3	100.15	-2.69	-7.74	89.73	1.00	
			הפסדי השנאה	192.52	42.77	94.67	329.96		
			סה"כ צריכה	5,805.39	1,289.68	2,854.65	9,949.72		
13	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	4,726.17	1,206.07	2,640.65	8,572.89	22.71	
			00023364 - 4	341.94	32.64	65.34	439.92	2.79	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	173.84	42.49	92.82	309.14		
			סה"כ צריכה	5,241.94	1,281.20	2,798.80	9,321.95		
14	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,223.05	809.90	1,862.49	5,895.43	14.68	
			הפסדי השנאה	99.13	9.92	15.38	124.43	2.12	
			סה"כ צריכה	3,436.12	847.94	1,942.27	6,226.34		
15	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	4,322.87	914.02	1,903.13	7,140.02	22.45	
			הפסדי השנאה	220.94	28.35	53.50	302.79	1.57	
			סה"כ צריכה	4,699.66	974.69	2,023.74	7,698.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	114,896.99	28,024.38	64,082.69	207,004.06	520.64	
			הפסדי השנאה	3,940.97	961.24	2,198.04	7,100.24		
			סה"כ צריכה	118,837.96	28,985.62	66,280.72	214,104.30		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	85,771.95	37,307.20	87,012.45	210,091.60	318.90	
			הפסדי השנאה	2,941.98	1,279.64	2,984.53	7,206.14		
			סה"כ צריכה	88,713.93	38,586.84	89,996.98	217,297.74		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	75,714.30	26,124.80	58,535.00	160,374.10		
			הפסדי השנאה	2,597.00	896.08	2,007.75	5,500.83		
			סה"כ צריכה	78,311.30	27,020.88	60,542.75	165,874.93		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	69,013.85	6,366.30	6,119.05	81,499.20	376.70	
			הפסדי השנאה	2,367.18	218.36	209.88	2,795.42		
			סה"כ צריכה	71,381.03	6,584.66	6,328.93	84,294.62		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	78,424.40	27,281.95	64,532.05	170,238.40	361.40	
			הפסדי השנאה	2,689.96	935.77	2,213.45	5,839.18		
			סה"כ צריכה	81,114.36	28,217.72	66,745.50	176,077.58		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	47,423.30	14,232.50	29,017.55	90,673.35	303.70	
			הפסדי השנאה	1,626.62	488.17	995.30	3,110.10		
			סה"כ צריכה	49,049.92	14,720.67	30,012.85	93,783.45		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	54,169.20	13,269.96	26,785.64	94,224.80	335.20	
			סה"כ צריכה	54,169.20	13,269.96	26,785.64	94,224.80		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	44,102.68	10,890.96	21,916.64	76,910.28	182.80	
			סה"כ צריכה	44,102.68	10,890.96	21,916.64	76,910.28		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,712.08	363.44	478.92	4,554.44	20.72	
			סה"כ צריכה	-567.65	-130.09	-183.55	-881.28	7.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	107.85	8.00	10.13	125.99		
			סה"כ צריכה	3,252.29	241.36	305.50	3,799.15		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	44,552.64	7,636.96	16,407.32	68,596.92	198.00	
			הפסדי השנאה	1,528.16	261.95	562.77	2,352.87		
			סה"כ צריכה	46,080.80	7,898.91	16,970.09	70,949.79		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	89,251.48	22,119.72	47,291.64	158,662.84	526.64	
			00023317 - 1	-3,038.73	-534.40	-772.51	-4,345.63	16.56	
			הפסדי השנאה	2,957.10	740.38	1,595.61	5,293.08		
			סה"כ צריכה	89,169.85	22,325.70	48,114.74	159,610.29		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	138,811.10	56,489.45	126,634.45	321,935.00	610.70	
			הפסדי השנאה	4,761.22	1,937.59	4,343.56	11,042.37		
			סה"כ צריכה	143,572.32	58,427.04	130,978.01	332,977.37		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	80,523.50	34,899.40	84,333.20	199,756.10		
			הפסדי השנאה	2,761.96	1,197.05	2,892.63	6,851.63		
			סה"כ צריכה	83,285.46	36,096.45	87,225.83	206,607.73		
			סה"כ צריכה	951,041.08	293,266.77	652,204.19	1,896,512.03		
			חשבון חברת חשמל	955,920.00	292,560.00	644,400.00	1,892,880.00		
			הפרש בקוטי"ש	-4,878.92	706.77	7,804.19	3,632.03		
			הפרש באחוזים	-0.51%	0.24%	1.21%	0.19%		



- פסגה (Kwh 951,041.08)
- גבע (Kwh 293,266.77)
- שפל (Kwh 652,204.19)

