



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/07/17 - 08/06/17)


תאריך הפקה: 30/07/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	30.43	1,341.86	99.45	200.10	1,042.31	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,341.86	99.45	200.10	1,042.31	סה"כ צריכה			
	12.48	975.48	212.64	121.52	641.32	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		975.48	212.64	121.52	641.32	סה"כ צריכה			
	12.48	243.87	53.16	30.38	160.33	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	35.97	290.64	33.39	31.13	226.12	00024444 - 1			
		2,142.90	793.38	355.62	993.90	מ"א			
		870.78	296.13	131.32	443.32	ציבורי			
		3,548.18	1,176.06	548.46	1,823.67	סה"כ צריכה			
	40.75	5,128.03	1,184.67	658.10	3,285.26	00009023 - 4	המשבר לחקלאי 10.23	81	4
		11,823.39	4,377.46	1,962.12	5,483.81	מ"א			
		2,076.76	706.26	313.20	1,057.30	ציבורי			
		19,028.18	6,268.39	2,933.43	9,826.36	סה"כ צריכה			
	43.17	2,314.75	210.43	198.04	1,906.28	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		4,370.71	1,618.20	725.33	2,027.18	מ"א			
		1,462.53	497.37	220.57	744.59	ציבורי			
		8,147.99	2,326.00	1,143.94	4,678.05	סה"כ צריכה			
	30.43	2,492.03	184.69	371.61	1,935.73	00009023 - 2	שניידר	19376	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
	47.66	4,546.81	689.76	494.38	3,362.67	00009023 - 8			
	35.97	3,342.36	383.94	358.04	2,600.38	00024444 - 1			
	19.10	2,762.45	598.77	368.51	1,795.17	00024444 - 2			
	43.17	1,246.40	113.31	106.64	1,026.46	00024444 - 5			
	24.47	2,729.61	339.11	335.47	2,055.02	00024444 - 6			
	78.98	7,224.70	1,147.64	1,035.67	5,041.39	00024444 - 8			
		7,493.20	145.10	924.60	6,423.50	13127939 - 1			
		31,464.10	11,649.18	5,221.55	14,593.37	מ"א			
		14,314.46	4,868.02	2,158.80	7,287.64	ציבורי			
		77,616.11	20,119.52	11,375.26	46,121.33	סה"כ צריכה			
		110,657.80	30,202.06	16,322.70	64,133.04	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	64,340.00	16,440.00	30,480.00	111,260.00		
			הפרש בקוט"ש	-206.96	-117.30	-277.94	-602.20		
			הפרש באחוזים	-0.32%	-0.71%	-0.91%	-0.54%		



■ פסגה (Kwh 64,133.04)  
■ גבע (Kwh 16,322.70)  
■ שפל (Kwh 30,202.06)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00009023 - 1	9,629.96	3,339.38	8,411.98	21,381.32	142.07	
			00009023 - 3	9,478.73	2,832.04	4,572.28	16,883.05	162.89	
			00009023 - 6	717.20	370.13	963.07	2,050.40	6.07	
			00024444 - 4	3,215.63	1,680.43	4,367.44	9,263.50	25.11	
			00024444 - 7	126.23	67.51	178.93	372.67	1.05	
			סה"כ צריכה	23,167.75	8,289.49	18,493.70	49,950.94		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00009023 - 1	-9,629.96	-3,339.38	-8,411.98	-21,381.32	142.07	
			00009023 - 2	-2,978.04	-571.71	-284.15	-3,833.90	30.43	
			00009023 - 3	-9,478.73	-2,832.04	-4,572.28	-16,883.05	162.89	
			00009023 - 4	-3,285.26	-658.10	-1,184.67	-5,128.03	40.75	
			00009023 - 5	-801.65	-151.90	-265.79	-1,219.35	12.48	
			00009023 - 6	-717.20	-370.13	-963.07	-2,050.40	6.07	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-3,362.67	-494.38	-689.76	-4,546.81	47.66	
			00024444 - 1	-2,826.50	-389.17	-417.32	-3,633.00	35.97	
			00024444 - 2	-1,795.17	-368.51	-598.77	-2,762.45	19.10	
			00024444 - 3	64,203.50	16,347.85	30,258.17	110,809.53	730.05	
			00024444 - 4	-3,215.63	-1,680.43	-4,367.44	-9,263.50	25.11	
			00024444 - 5	-2,932.74	-304.67	-323.74	-3,561.15	43.17	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 6	-2,055.02	-335.47	-339.11	-2,729.61	24.47	
			00024444 - 7	-126.23	-67.51	-178.93	-372.67	1.05	
			00024444 - 8	-5,041.39	-1,035.67	-1,147.64	-7,224.70	78.98	
			13127939 - 1	-6,423.50	-924.60	-145.10	-7,493.20		
			סה"כ צריכה	9,533.81	2,824.17	6,368.42	18,726.39		

