

**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/07/17 - 31/07/17)

תאריך הפקה: 07/08/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	1,642.09	1,141.58	1,586.14	4,369.80	16.70	
			8 - 00023364	574.30	505.65	737.76	1,817.70	8.03	
			סה"כ צריכה	2,216.38	1,647.22	2,323.90	6,187.50		
2	20424	חניון 1- ( אמדוקס )	6 - 00021300	9,627.70	8,359.45	18,232.68	36,219.83	91.25	
			7 - 00021300	-4,935.98	-3,953.00	-7,811.50	-16,700.48	58.91	
			8 - 00021300	-2,289.50	-2,188.35	-6,066.59	-10,544.44	19.70	
			הפסדי השנאה	67.98	62.77	123.23	253.99		
			סה"כ צריכה	2,470.20	2,280.87	4,477.82	9,228.89		
3	20387	חניון חיצוני ( משרדים ) - 1 חיוני	1 - 00021955	484.17	421.47	920.62	1,826.26	4.61	
			סה"כ צריכה	484.17	421.47	920.62	1,826.26		
4	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	1,576.04	1,577.19	3,574.70	6,727.94	11.01	
			2 - 00021300	-160,853.54	19,373.78	43,230.88	-98,248.87	174.05	
			3 - 00021300	9,772.43	1,762.56	119.06	11,654.05	176.85	
			4 - 00021300	3,325.84	1,051.06	232.09	4,608.98	85.57	
			5 - 00021300	5,337.13	3,730.13	7,818.05	16,885.31	44.95	
			סה"כ צריכה	-140,842.10	27,494.72	54,974.78	-58,372.60		
5	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	237.12	130.52	122.33	489.98	3.44	
			הפסדי השנאה	6.71	3.69	3.46	13.87		
			סה"כ צריכה	243.83	134.22	125.80	503.84		
6	20391	ממו גלובל B3 חיוני ( שנאי 8 )	1 - 00020900	1,673.79	1,430.88	1,766.88	4,871.55	11.91	
			הפסדי השנאה	47.37	40.49	50.003	137.86		
			סה"כ צריכה	1,721.15	1,471.38	1,816.89	5,009.42		
7	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	46,811.20	29,768.96	56,105.36	132,685.52	425.84	
			1 - 00020900	-1,673.79	-1,430.88	-1,766.88	-4,871.55	11.91	
			1 - 00021300	-1,576.04	-1,577.19	-3,574.70	-6,727.94	11.01	
			2 - 00021300	160,853.54	-19,373.78	-43,230.88	98,248.87	174.05	
			3 - 00021300	-9,772.43	-1,762.56	-119.06	-11,654.05	176.85	
			4 - 00021300	-3,325.84	-1,051.06	-232.09	-4,608.98	85.57	
			5 - 00021300	-5,337.13	-3,730.13	-7,818.05	-16,885.31	44.95	
			1 - 00022159	26,322.48	20,822.80	34,238.88	81,384.16	182.64	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022181 - 1	-237.12	-130.52	-122.33	-489.98	3.44	
			00023361 - 1	-5,426.34	-4,546.11	-8,156.48	-18,128.92	40.53	
			00023361 - 2	-2,485.93	-1,846.31	-2,764.91	-7,097.15	17.76	
			00023361 - 3	-3,291.03	-2,931.33	-3,705.25	-9,927.61	22.54	
			00023361 - 4	-2,786.10	-1,795.14	-2,836.43	-7,417.67	21.34	
			00023361 - 5	-3,298.92	-2,330.34	-3,849.54	-9,478.80	23.80	
			00023361 - 6	-2,798.38	-2,069.63	-3,702.14	-8,570.15	20.89	
			00023361 - 7	-1,998.36	-1,457.54	-2,745.29	-6,201.19	15.56	
			00023364 - 1	-972.91	-811.17	-1,011.80	-2,795.88	10.53	
			00023364 - 2	-96.31	-39.02	-37.82	-173.16	1.53	
			00023364 - 3	-106.94	-15.99	12.80	-110.13	1.23	
			00023364 - 4	-260.38	-144.79	-108.98	-514.15	2.46	
			00023364 - 5	-276.13	-192.03	-69.45	-537.61	4.14	
			00023364 - 6	-153.37	-87.62	-85.92	-326.92	1.58	
			00023364 - 7	-64.30	-25.17	-30.22	-119.69	1.53	
			הפסדי השנאה	5,321.80	91.79	124.20	5,537.79		
			סה"כ צריכה	193,371.28	3,335.21	4,513.01	201,219.49		
8	20437	קומה 0	00023361 - 1	5,426.34	4,546.11	8,156.48	18,128.92	40.53	
			00023361 - 8	-1,642.09	-1,141.58	-1,586.14	-4,369.80	16.70	
			00023364 - 1	972.91	811.17	1,011.80	2,795.88	10.53	
			00023364 - 8	-574.30	-505.65	-737.76	-1,817.70	8.03	
			סה"כ צריכה	4,182.87	3,710.05	6,844.38	14,737.30		
9	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,050.20	1,238.58	1,625.64	4,914.42	16.82	
			00023322 - 1	394.20	213.51	345.71	953.42	4.80	
			סה"כ צריכה	2,444.41	1,452.08	1,971.35	5,867.84		
10	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,485.93	1,846.31	2,764.91	7,097.15	17.76	
			00023364 - 2	96.31	39.02	37.82	173.16	1.53	
			הפסדי השנאה	73.08	53.36	79.32	205.75		
			סה"כ צריכה	2,655.31	1,938.69	2,882.06	7,476.06		
11	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,291.03	2,931.33	3,705.25	9,927.61	22.54	
			00023364 - 5	276.13	192.03	69.45	537.61	4.14	
			סה"כ צריכה	3,567.16	3,123.36	3,774.70	10,465.22		
12	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,298.92	2,330.34	3,849.54	9,478.80	23.80	
			00023364 - 3	106.94	15.99	-12.80	110.13	1.23	
			הפסדי השנאה	96.39	66.40	108.58	271.37		
			סה"כ צריכה	3,502.25	2,412.74	3,945.32	9,860.30		
13	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,798.38	2,069.63	3,702.14	8,570.15	20.89	
			00023364 - 4	260.38	144.79	108.98	514.15	2.46	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	86.56	62.67	107.85	257.09		
			סה"כ צריכה	3,145.32	2,277.08	3,918.98	9,341.39		
14	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,998.36	1,457.54	2,745.29	6,201.19	15.56	
			הפסדי השנאה	64.30	25.17	30.22	119.69	1.53	
			סה"כ צריכה	2,121.03	1,524.68	2,854.05	6,499.76		
15	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,786.10	1,795.14	2,836.43	7,417.67	21.34	
			הפסדי השנאה	153.37	87.62	85.92	326.92	1.58	
			סה"כ צריכה	2,939.47	1,882.76	2,922.35	7,744.59		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	66,183.39	52,237.76	99,295.26	217,716.42	523.01	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	66,183.39	52,237.76	99,295.26	217,716.42		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	45,291.45	45,191.35	128,123.60	218,606.40	321.50	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	45,291.45	45,191.35	128,123.60	218,606.40		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	66,288.20	37,476.40	63,767.00	167,531.60		
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	66,288.20	37,476.40	63,767.00	167,531.60		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	57,216.15	33,937.35	40,764.75	131,918.25	537.00	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	57,216.15	33,937.35	40,764.75	131,918.25		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	54,403.40	41,607.95	91,740.90	187,752.25	380.80	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	54,403.40	41,607.95	91,740.90	187,752.25		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	28,803.85	24,736.95	56,770.70	110,311.50	204.50	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	28,803.85	24,736.95	56,770.70	110,311.50		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	46,811.20	29,768.96	56,105.36	132,685.52	425.84	
			סה"כ צריכה	46,811.20	29,768.96	56,105.36	132,685.52		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	26,322.48	20,822.80	34,238.88	81,384.16	182.64	
			סה"כ צריכה	26,322.48	20,822.80	34,238.88	81,384.16		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,561.28	1,285.84	837.44	4,684.56	20.24	
			סה"כ צריכה	-394.20	-213.51	-345.71	-953.42	4.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,167.08	1,072.33	491.73	3,731.14		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	28,398.64	20,029.16	22,392.96	70,820.76	199.84	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	28,398.64	20,029.16	22,392.96	70,820.76		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	58,329.40	41,556.72	77,312.44	177,198.56	470.40	
			00023317 - 1	-2,050.20	-1,238.58	-1,625.64	-4,914.42	16.82	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	56,279.20	40,318.14	75,686.80	172,284.14		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	94,258.35	80,984.10	209,429.40	384,671.85	670.60	
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	94,258.35	80,984.10	209,429.40	384,671.85		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	45,077.80	44,987.70	118,032.10	208,097.60		
			הפסדי השנאה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	45,077.80	44,987.70	118,032.10	208,097.60		
			סה"כ צריכה	617,501.19	473,170.96	996,839.44	2,087,511.59		
			חשבון חברת חשמל	615,760.00	485,760.00	1,049,200.00	2,150,720.00		
			הפרש בקוטי"ש	1,741.19	-12,589.04	-52,360.56	-63,208.41		
			הפרש באחוזים	0.28%	-2.59%	-4.99%	-2.94%		



- פסגה (Kwh 617,501.19)
- גבע (Kwh 473,170.96)
- שפל (Kwh 996,839.44)

