



**דוח שח + קוטש**

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (25/07/17 - 30/06/17)

340843761


תאריך הפקה: 20/08/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	2,797.52	2,371.38	2,461.60	7,630.50		5,031.19	26.90
			סה"כ	2,797.52	2,371.38	2,461.60	7,630.50	183.91	5,215.10	
2	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	2,626.18	2,529.33	7,053.55	12,209.06		6,536.56	34.38
			סה"כ	2,626.18	2,529.33	7,053.55	12,209.06	183.91	6,720.47	
3	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	4,154.94	2,553.69	5,282.53	11,991.16		7,559.62	41.53
			סה"כ	4,154.94	2,553.69	5,282.53	11,991.16	183.91	7,743.53	
4	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	1,269.56	1,956.67	1,524.67	4,750.91		2,865.20	19.01
			סה"כ	1,269.56	1,956.67	1,524.67	4,750.91	183.91	3,049.11	
5	15241	לוח משנה H קומה 4V	00024458 - 5	119.17	151.59	119.09	389.85		244.53	1.39
			סה"כ	119.17	151.59	119.09	389.85	183.91	428.44	
6	15243	צילר 1	00021741 - 1	18,585.31	21,100.07	14,173.22	53,858.60		35,326.42	214.61
			סה"כ	18,585.31	21,100.07	14,173.22	53,858.60	183.91	35,510.33	
7	15244	צילר 2	00021741 - 2	1,490.81	6,796.57	7,634.34	15,921.72		7,656.43	174.67
			סה"כ	1,490.81	6,796.57	7,634.34	15,921.72	183.91	7,840.34	
8	15245	צילר 3	00021755 - 8	11,723.14	1,690.78	9.08	13,423.00		13,358.48	162.58
			סה"כ	11,723.14	1,690.78	9.08	13,423.00	183.91	13,542.39	
9	15246	צילר 4	00021764 - 6	11,470.42	19,048.64	11,765.93	42,284.98		25,865.89	174.88
			סה"כ	11,470.42	19,048.64	11,765.93	42,284.98	183.91	26,049.80	
			סה"כ	54,237.04	58,198.72	50,024.01	162,459.77	1,655.19	106,099.50	
			חשבון חברת חשמל	135,280.00	81,360.00	143,120.00	359,760.00		178,455.75	
			הפרש בקוט"ש	-81,042.96	-23,161.28	-93,095.99	-197,300.23		-72,356.25	
			הפרש באחוזים	-59.91%	-28.47%	-65.05%	-54.84%		-40.55%	





■ פסגה (Kwh 54,237.04)  
■ גבע (Kwh 58,198.72)  
■ שפל (Kwh 50,024.01)



■ פסגה (ש"ח 57,887.20)  
■ גבע (ש"ח 29,023.70)  
■ שפל (ש"ח 17,533.41)

