



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (23/07/17 - 21/05/17)

תאריך הפקה: 22/08/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.75	2,686.75	867.39	470.95	1,348.41	81018601 - 2	לוח משנה G המפיץ	18349	1
		152.88	114.96	23.28	14.64	לוח שירותי בית			
		2,839.63	982.34	494.24	1,363.05	סה"כ צריכה			
		-3,482.70	-1,690.90	-630.40	-1,161.40	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-30,889.70	-21,295.80	-4,162.70	-5,431.20	15112930 - 1			
	58.19	17,756.70	3,481.82	2,956.51	11,318.37	81018601 - 3			
	186.50	77,919.18	38,937.90	13,263.13	25,718.16	81018601 - 4			
		3,470.89	2,575.50	564.94	330.45	לוח שירותי בית			
		64,774.37	22,008.52	11,991.48	30,774.37	סה"כ צריכה			
		3,482.70	1,690.90	630.40	1,161.40	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		30,889.70	21,295.80	4,162.70	5,431.20	15112930 - 1			
	259.01	140,463.31	65,564.57	26,701.68	48,197.06	81018601 - 6			
	0.65	483.94	233.62	91.36	158.96	81018601 - 7			
	0.82	601.47	290.74	113.37	197.36	81018601 - 8			
		175,921.12	89,075.62	31,699.50	55,145.99	סה"כ צריכה			
		243,535.12	112,066.48	44,185.22	87,283.41	סה"כ צריכה			
		242,080.00	112,060.00	43,420.00	86,600.00	חשבון חברת חשמל			
		1,455.12	6.48	765.22	683.41	הפרש בקוט"ש			
		0.60%	0.01%	1.76%	0.79%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (87,283.41 Kwh)
■ גבע (44,185.22 Kwh)
■ שפל (112,066.48 Kwh)

