



**דוח קוט"ש**

עבור: אפסילון דלתא

דוח מסכם עבור: מרכז העיר עפיפי

תקופת דוח: (30/07/17 - 03/07/17)


תאריך הפקה: 27/08/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19480	אופטיניס	81040175 - 3	1,152.40	876.50	1,298.45	3,327.35	11.45	
			סה"כ צריכה	1,152.40	876.50	1,298.45	3,327.35		
2	19470	בית מלון	81022659 - 5	21,785.60	18,755.20	65,552.00	106,092.80	304.00	
			סה"כ צריכה	21,785.60	18,755.20	65,552.00	106,092.80		
3	19485	בית מרקחת	81040175 - 8	758.20	623.40	1,308.60	2,690.20	7.80	
			סה"כ צריכה	758.20	623.40	1,308.60	2,690.20		
4	19477	לוח מס R6087M	81029752 - 7	281.60	278.20	766.60	1,326.40	2.80	
			סה"כ צריכה	281.60	278.20	766.60	1,326.40		
5	19471	לוח ציבורי חנונים, מעליות, מפוחים	81029752 - 1	5,290.40	4,913.60	12,821.60	23,025.60	92.80	
			סה"כ צריכה	5,290.40	4,913.60	12,821.60	23,025.60		
6	19472	מכבי	81029752 - 2	3,561.20	2,699.20	3,230.80	9,491.20	46.00	
			סה"כ צריכה	3,561.20	2,699.20	3,230.80	9,491.20		
7	19482	מספרה פתחי	81040175 - 5	288.75	141.65	237.05	667.45	9.35	
			סה"כ צריכה	288.75	141.65	237.05	667.45		
8	19476	מקדונלדס	81029752 - 6	5,149.20	3,204.40	5,322.80	13,676.40	58.40	
			סה"כ צריכה	5,149.20	3,204.40	5,322.80	13,676.40		
9	19481	מרפאת שיניים	81040175 - 4	1,137.70	657.25	793.75	2,588.70	16.85	
			סה"כ צריכה	1,137.70	657.25	793.75	2,588.70		
10	19475	משרדים	81029752 - 5	3,374.40	2,037.60	2,701.60	8,113.60	47.20	
			סה"כ צריכה	3,374.40	2,037.60	2,701.60	8,113.60		
11	19479	סאלי	81040175 - 2	352.55	157.90	299.30	809.75	10.70	
			סה"כ צריכה	352.55	157.90	299.30	809.75		
12	19478	ציבורי	81040175 - 1	871.70	973.85	2,638.95	4,484.50	10.10	
			סה"כ צריכה	871.70	973.85	2,638.95	4,484.50		
13	19473	קסטרו	81029752 - 3	9,889.20	7,744.00	11,530.00	29,163.20	93.20	
			סה"כ צריכה	9,889.20	7,744.00	11,530.00	29,163.20		
14	19484	רימאס	81040175 - 7	480.70	123.30	321.30	925.30	7.80	
			סה"כ צריכה	480.70	123.30	321.30	925.30		
			סה"כ צריכה	54,373.60	43,186.05	108,822.80	206,382.45		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				206,382.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 54,373.60)  
■ גבע (Kwh 43,186.05)  
■ שפל (Kwh 108,822.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19474	מזין לוח חלוקה A	81029752 - 4	5,118.80	3,616.00	6,938.00	15,672.80	62.80	
			סה"כ צריכה	5,118.80	3,616.00	6,938.00	15,672.80		
2	19703	מפסק ראשי שנאי TR1	81029752 - 8	32,576.00	24,424.00	43,188.00	100,188.00	316.00	
			סה"כ צריכה	32,576.00	24,424.00	43,188.00	100,188.00		
3	19704	מפסק ראשי שנאי TR2	81022659 - 8	21,804.00	18,776.00	65,620.00	106,200.00	304.00	
			סה"כ צריכה	21,804.00	18,776.00	65,620.00	106,200.00		

