



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה מגדל העמק

תקופת דוח: (17/08/17 - 24/07/17)

תאריך הפקה: 10/09/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.17	3,263.10	1,720.10	753.85	789.15	15129202 - 10	פלאפון	16325	1
		3,263.10	1,720.10	753.85	789.15	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129202 - 1	ציבורי	16912	2
	8.17	-3,263.10	-1,720.10	-753.85	-789.15	15129202 - 10			
	0.71	14,305.70	3,756.40	4,827.80	5,721.50	15129204 - 15			
		11,042.60	2,036.30	4,073.95	4,932.35	סה"כ צריכה			
		14,305.70	3,756.40	4,827.80	5,721.50	סה"כ צריכה			
		15,320.00	4,240.00	5,080.00	6,000.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,014.30	-483.60	-252.20	-278.50	הפרש בקוט"ש			
		-6.62%	-11.41%	-4.96%	-4.64%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 5,721.50)
- גבע (Kwh 4,827.80)
- שפל (Kwh 3,756.40)

