



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (31/08/17 - 01/08/17)

תאריך הפקה: 11/09/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		22,347.91	3,709.34	7,696.68	10,941.90	15112958 - 1	אופק קליר	10622	1
		449.81	322.64	106.90	20.27	ציבורי			
		22,797.73	4,031.98	7,803.58	10,962.17	סה"כ צריכה			
		41,182.01	8,226.26	10,459.10	22,496.66	15112945 - 1	טרנס אלקטריק פרו בע"מ	21218	2
		449.81	322.64	106.90	20.27	ציבורי			
		41,631.83	8,548.89	10,566.00	22,516.93	סה"כ צריכה			
		42,345.61	20,069.86	10,533.78	11,741.97	15112957 - 1	ספידו	10621	3
		42,345.61	20,069.86	10,533.78	11,741.97	סה"כ צריכה			
		8,546.49	2,973.92	2,234.90	3,337.66	15112956 - 1	פלקסטרוניקס	9919	4
		8,546.49	2,973.92	2,234.90	3,337.66	סה"כ צריכה			
		10,523.32	6,537.17	2,223.53	1,762.62	15112955 - 1	תחנת דלק טן	9921	5
		10,523.32	6,537.17	2,223.53	1,762.62	סה"כ צריכה			
		125,844.97	42,161.83	33,361.79	50,321.35	סה"כ צריכה			
		133,235.00	40,380.00	38,298.00	54,557.00	חשבון חברת חשמל			
		-7,390.03	1,781.83	-4,936.21	-4,235.65	הפרש בקוט"ש			
		-5.55%	4.41%	-12.89%	-7.76%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 50,321.35)
- גבע (Kwh 33,361.79)
- שפל (Kwh 42,161.83)

