



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (31/07/17 - 01/07/17)

תאריך הפקה: 11/09/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		29,389.29	5,182.56	9,965.33	14,241.41	15112958 - 1	אופק קליר	10622	1
		2,459.49	1,612.36	546.10	301.03	ציבורי			
		31,848.77	6,794.92	10,511.42	14,542.43	סה"כ צריכה			
		45,124.69	7,752.34	12,011.70	25,360.64	15112945 - 1	טרנס אלקטריק פרו בע"מ	21218	2
		2,459.49	1,612.36	546.10	301.03	ציבורי			
		47,584.17	9,364.71	12,557.80	25,661.67	סה"כ צריכה			
		52,604.57	24,005.56	12,939.60	15,659.42	15112957 - 1	ספידו	10621	3
		52,604.57	24,005.56	12,939.60	15,659.42	סה"כ צריכה			
		7,513.71	-573.42	3,101.00	4,986.14	15112956 - 1	פלקסטרוניקס	9919	4
		7,513.71	-573.42	3,101.00	4,986.14	סה"כ צריכה			
		40,871.18	22,474.73	8,721.97	9,674.48	15112955 - 1	תחנת דלק טן	9921	5
		40,871.18	22,474.73	8,721.97	9,674.48	סה"כ צריכה			
		180,422.41	62,066.49	47,831.79	70,524.13	סה"כ צריכה			
		133,235.00	40,380.00	38,298.00	54,557.00	חשבון חברת חשמל			
		47,187.41	21,686.49	9,533.79	15,967.13	הפרש בקוט"ש			
		35.42%	53.71%	24.89%	29.27%	הפרש באחוזים			



- פסגה (70,524.13 Kwh)
- גבע (47,831.79 Kwh)
- שפל (62,066.49 Kwh)

