



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 1 (528)

תקופת דוח: (01/08/17 - 31/08/17)

תאריך הפקה: 12/09/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18290	אפיקים	81018654 - 1	27.15	22.60	49.65	99.40	0.20	
			81018654 - 2	241.95	244.50	455.90	942.35	1.55	
			81021274 - 1	153.30	112.20	226.15	491.65	1.25	
			81021274 - 2	116.35	107.20	257.80	481.35	0.95	
			81021274 - 3	111.45	94.10	161.75	367.30	1.20	
			81022257 - 1	30.75	12.50	6.90	50.15	0.20	
			81022257 - 2	68.25	35.80	30.45	134.50	0.50	
			81022257 - 6	880.90	535.90	372.70	1,789.50	5.90	
			ציבורי	3,835.39	3,389.01	6,863.25	14,087.64		
			סה"כ צריכה	5,465.49	4,553.81	8,424.55	18,443.84		
2	18281	גיני	81010653 - 3	625.15	614.28	1,559.66	2,799.09	4.61	
			81011058 - 4	2,851.11	1,551.94	1,132.45	5,535.51	12.36	
			81011489 - 1	15.60	15.35	40.17	71.12	0.10	
			81011489 - 4	36.64	37.08	96.52	170.25	0.33	
			ציבורי	8,302.06	6,455.23	12,434.99	27,192.29		
			סה"כ צריכה	11,830.57	8,673.89	15,263.79	35,768.25		
3	18273	הון הטבע	81022257 - 3	665.40	313.90	98.00	1,077.30	4.30	
			ציבורי	1,565.59	913.30	430.79	2,909.68		
			סה"כ צריכה	2,230.99	1,227.20	528.79	3,986.98		
4	18248	וייס טק ק. 4	81011517 - 4	1,857.61	1,091.29	412.92	3,361.82	9.54	
			ציבורי	4,370.68	3,175.13	1,815.13	9,360.94		
			סה"כ צריכה	6,228.29	4,266.43	2,228.05	12,722.76		
5	18246	חברת אירודרום ק. 2	81011517 - 2	311.80	167.74	80.61	560.15	1.36	
			ציבורי	733.63	488.05	354.33	1,576.01		
			סה"כ צריכה	1,045.43	655.79	434.94	2,136.16		
6	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	81010653 - 7	794.94	498.87	554.54	1,848.35	7.76	
			81011058 - 7	301.76	225.93	444.02	971.71	2.13	
			81011516 - 8	6.52	4.71	9.06	20.29	0.07	
			ציבורי	2,595.70	2,122.53	4,429.36	9,147.59		
			סה"כ צריכה	3,698.91	2,852.04	5,436.98	11,987.94		
7	18282	טריפולוג (קומה 2)	70057656 - 1	411.34	302.44	564.62	1,278.41	2.15	
			81011517 - 1	1,298.13	734.58	897.91	2,930.62	5.77	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011517 - 3	361.86	161.23	56.12	579.21	1.48	
			ציבורי	4,873.54	3,486.34	6,675.78	15,035.66		
			סה"כ צריכה	6,944.87	4,684.59	8,194.44	19,823.90		
8	18277	מטריקס ק. 3	81022257 - 7	1,172.00	552.20	258.00	1,982.20	5.10	
			ציבורי	2,757.54	1,606.64	1,134.13	5,498.31		
			סה"כ צריכה	3,929.54	2,158.84	1,392.13	7,480.51		
9	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	14.62	11.13	25.18	50.93	0.20	
			70054614 - 1	33.00	17.12	12.13	62.26	0.35	
			70057645 - 1	892.22	514.32	654.14	2,060.68	4.50	
			70057650 - 1	75.51	32.88	28.78	137.17	0.55	
			ציבורי	2,388.98	1,674.29	3,166.01	7,229.29		
			סה"כ צריכה	3,404.34	2,249.74	3,886.24	9,540.32		
10	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	538.15	533.35	1,392.25	2,463.75	3.40	
			ציבורי	1,266.19	1,551.79	6,120.13	8,938.11		
			סה"כ צריכה	1,804.34	2,085.14	7,512.38	11,401.86		
11	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	11,069.02	6,460.65	8,710.27	26,239.94	77.09	
			81011058 - 6	204.72	163.98	418.51	787.21	1.39	
			81011516 - 5	1,095.30	1,064.09	2,653.90	4,813.28	10.38	
			81011516 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			81011516 - 7	607.19	258.69	241.84	1,107.72	7.66	
			ציבורי	30,531.14	23,123.15	52,858.01	106,512.30		
			סה"כ צריכה	43,507.36	31,070.56	64,882.52	139,460.45		
12	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	1,202.17	1,087.83	2,364.89	4,654.90	8.52	
			81011489 - 8	1,096.20	1,095.08	2,869.46	5,060.74	7.18	
			81011516 - 1	3,789.65	3,210.52	5,275.46	12,275.63	23.86	
			ציבורי	14,324.24	15,692.29	46,199.61	76,216.14		
			20,412.27	21,085.72	56,709.43	98,207.41			
13	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	1,607.94	1,472.08	2,116.78	5,196.80	13.58	
			70057655 - 1	2,033.17	1,673.14	2,396.72	6,103.03	24.22	
			70057676 - 1	218.81	219.19	592.96	1,030.96	1.52	
			81011058 - 8	1,023.64	1,012.68	771.31	2,807.63	8.39	
			ציבורי	11,490.29	12,735.23	25,837.80	50,063.32		
			סה"כ צריכה	16,373.85	17,112.32	31,715.56	65,201.73		
14	18447	רם אדרת	81021274 - 4	129.00	84.10	101.00	314.10	1.00	
			81022257 - 4	3,000.80	2,012.80	1,053.60	6,067.20	18.00	
			ציבורי	7,363.96	6,100.97	5,075.45	18,540.38		
			16,373.85	17,112.32	31,715.56	24,921.68			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	137,370.00	110,873.94	212,839.86	461,083.80		
			חשבון חברת חשמל	140,549.00	112,396.00	215,219.00	468,164.00		
			הפרש בקוט"ש	-3,179.00	-1,522.06	-2,379.14	-7,080.20		
			הפרש באחוזים	-2.26%	-1.35%	-1.11%	-1.51%		



- פסגה (137,370.00 Kwh)
- גבע (110,873.94 Kwh)
- שפל (212,839.86 Kwh)

