



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 13/09/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (31/08/17 - 01/08/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22482	אינדיגו HP תאריך כניסה: 17/08/17	7 - 81037048	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	22483	אינדיגו HP תאריך כניסה: 17/08/17	11 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	17459	בניין 11 ארוסקאוט ק - 5	7 - 13044091	2,754.00	2,362.80	559.20	5,676.00	24.50	
			סה"כ צריכה	2,754.00	2,362.80	559.20	5,676.00		
4	17388	בניין 11 ארוסקאוט ק - 5	6 - 13044095	4,032.40	3,581.80	4,181.60	11,795.80	30.29	
			סה"כ צריכה	4,032.40	3,581.80	4,181.60	11,795.80		
5	17460	בניין 11 ארוסקאוט ק - 6	6 - 13044091	6,614.40	6,100.80	12,666.00	25,381.20	46.91	
			סה"כ צריכה	6,614.40	6,100.80	12,666.00	25,381.20		
6	17390	בניין 11 ארוסקאוט ק - 6	5 - 13044095	4,104.20	3,533.80	4,691.60	12,329.60	34.06	
			סה"כ צריכה	4,104.20	3,533.80	4,691.60	12,329.60		
7	17394	בניין 11 אורבן ג'נגל	7 - 13044095	59.40	196.00	114.40	369.80	2.49	
			סה"כ צריכה	59.40	196.00	114.40	369.80		
8	17399	בניין 11 בנייני בנק - כספומט	1 - 13044091	63.75	57.45	141.60	262.80	1.52	
			סה"כ צריכה	63.75	57.45	141.60	262.80		
9	17397	בניין 11 בנייני בנק ק-3	4 - 13044091	2,011.40	1,348.00	1,856.20	5,215.60	16.21	
			סה"כ צריכה	2,011.40	1,348.00	1,856.20	5,215.60		
10	17384	בניין 11 חדר בזק	5 - 81037048	228.15	228.35	599.35	1,055.85	3.50	
			סה"כ צריכה	228.15	228.35	599.35	1,055.85		
11	6847	בניין 11 לוח חניון עליון	7 - 81036489	1,116.50	1,310.50	4,093.10	6,520.10	13.80	
			סה"כ צריכה	1,116.50	1,310.50	4,093.10	6,520.10		
12	6856	בניין 11 לוח חניון עליון	3 - 81037048	1,220.80	1,413.60	3,227.70	5,862.10	11.30	
			סה"כ צריכה	1,220.80	1,413.60	3,227.70	5,862.10		
13	6848	בניין 11 לוח חניון תחתון	5 - 81036489	589.90	593.80	448.50	1,632.20	4.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	589.90	593.80	448.50	1,632.20		
14	6857	בניין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,041.20	1,253.80	1,365.30	3,660.30	10.80	
			סה"כ צריכה	1,041.20	1,253.80	1,365.30	3,660.30		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	789.20	764.00	1,875.50	3,428.70	6.40	
			סה"כ צריכה	789.20	764.00	1,875.50	3,428.70		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	2,564.40	1,458.00	363.60	4,386.00	21.66	
			סה"כ צריכה	2,564.40	1,458.00	363.60	4,386.00		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	248.90	154.60	46.40	449.90	2.35	
			סה"כ צריכה	248.90	154.60	46.40	449.90		
18	17393	בניין 11 נודיימינשין	13044095 - 4	3,462.00	3,056.40	5,324.40	11,842.80	27.29	
			סה"כ צריכה	3,462.00	3,056.40	5,324.40	11,842.80		
19	17451	בניין 11 פיטרקס	13044091 - 10	640.50	388.40	113.70	1,142.60	7.37	
			סה"כ צריכה	640.50	388.40	113.70	1,142.60		
20	17456	בניין 11 פיטרקס קומה 3	13044095 - 3	8,248.80	6,915.60	14,149.20	29,313.60	62.77	
			סה"כ צריכה	8,248.80	6,915.60	14,149.20	29,313.60		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-63.75	-57.45	-141.60	-262.80	1.52	
			13044091 - 2	-3,306.00	-2,486.40	-801.60	-6,594.00	27.36	
			13044091 - 3	-3,404.40	-2,421.60	-2,034.00	-7,860.00	36.19	
			13044091 - 4	-2,011.40	-1,348.00	-1,856.20	-5,215.60	16.21	
			13044091 - 5	-2,564.40	-1,458.00	-363.60	-4,386.00	21.66	
			13044091 - 6	-6,614.40	-6,100.80	-12,666.00	-25,381.20	46.91	
			13044091 - 7	-2,754.00	-2,362.80	-559.20	-5,676.00	24.50	
			13044091 - 8	-248.90	-154.60	-46.40	-449.90	2.35	
			13044091 - 9	-2,059.30	-1,887.70	-2,305.90	-6,252.90	19.12	
			13044091 - 10	-640.50	-388.40	-113.70	-1,142.60	7.37	
			13044095 - 1	-3,200.40	-2,648.40	-3,267.60	-9,116.40	25.25	
			13044095 - 2	-3,404.40	-2,199.60	-1,297.20	-6,901.20	27.40	
			13044095 - 3	-8,248.80	-6,915.60	-14,149.20	-29,313.60	62.77	
			13044095 - 4	-3,462.00	-3,056.40	-5,324.40	-11,842.80	27.29	
			13044095 - 5	-4,104.20	-3,533.80	-4,691.60	-12,329.60	34.06	
			13044095 - 6	-4,032.40	-3,581.80	-4,181.60	-11,795.80	30.29	
			13044095 - 7	-59.40	-196.00	-114.40	-369.80	2.49	
			81036489 - 1	76,326.00	61,638.00	81,414.00	219,378.00	696.00	
			81036489 - 2	-12,582.00	-9,154.20	-7,314.00	-29,050.20	183.00	
			81036489 - 3	-17,296.80	-10,789.20	-6,781.20	-34,867.20	194.40	
			81036489 - 4	-4,727.60	-4,270.80	-5,342.80	-14,341.20	40.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 5	-589.90	-593.80	-448.50	-1,632.20	4.90	
			81036489 - 6	-789.20	-764.00	-1,875.50	-3,428.70	6.40	
			81036489 - 7	-1,116.50	-1,310.50	-4,093.10	-6,520.10	13.80	
			81036693 - 2	61,444.08	48,427.86	62,827.98	172,699.92	675.36	
			81036693 - 4	-11,113.93	-7,662.42	-6,437.72	-25,214.07	220.16	
			81036693 - 5	-5,083.28	-4,567.10	-11,887.34	-21,537.72	37.79	
			81036693 - 7	-4,050.41	-3,539.90	-4,349.40	-11,939.72	38.98	
			81036693 - 8	-11,213.81	-8,377.58	-6,452.44	-26,043.83	226.82	
			81037048 - 2	-293.20	-234.20	-498.20	-1,025.60	4.20	
			81037048 - 3	-1,220.80	-1,413.60	-3,227.70	-5,862.10	11.30	
			81037048 - 4	-1,041.20	-1,253.80	-1,365.30	-3,660.30	10.80	
			81037048 - 5	-228.15	-228.35	-599.35	-1,055.85	3.50	
			81037048 - 6	566.70	556.20	993.50	2,116.40	4.10	
			סה"כ צריכה	16,811.36	15,665.25	30,648.73	63,125.33		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננודימיטן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	3,404.40	2,421.60	2,034.00	7,860.00	36.19	
			סה"כ צריכה	3,404.40	2,421.60	2,034.00	7,860.00		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	3,200.40	2,648.40	3,267.60	9,116.40	25.25	
			סה"כ צריכה	3,200.40	2,648.40	3,267.60	9,116.40		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	3,306.00	2,486.40	801.60	6,594.00	27.36	
			סה"כ צריכה	3,306.00	2,486.40	801.60	6,594.00		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימיטין)	13044095 - 2	3,404.40	2,199.60	1,297.20	6,901.20	27.40	
			סה"כ צריכה	3,404.40	2,199.60	1,297.20	6,901.20		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	2,059.30	1,887.70	2,305.90	6,252.90	19.12	
			סה"כ צריכה	2,059.30	1,887.70	2,305.90	6,252.90		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	12,582.00	9,154.20	7,314.00	29,050.20	183.00	
			81036489 - 3	17,296.80	10,789.20	6,781.20	34,867.20	194.40	
			81036489 - 4	4,727.60	4,270.80	5,342.80	14,341.20	40.80	
			81036693 - 4	11,113.93	7,662.42	6,437.72	25,214.07	220.16	
			81036693 - 5	5,083.28	4,567.10	11,887.34	21,537.72	37.79	
			81036693 - 7	4,050.41	3,539.90	4,349.40	11,939.72	38.98	
			81036693 - 8	11,213.81	8,377.58	6,452.44	26,043.83	226.82	
			81037048 - 2	293.20	234.20	498.20	1,025.60	4.20	
			סה"כ צריכה	66,361.02	48,595.41	49,063.10	164,019.54		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	1,434.00	996.00	416.40	2,846.40	1,572.72	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,434.00	996.00	416.40	2,846.40		
29	18326	בניין D אם דבולו ק 3 -	14155734 - 4	2,602.80	2,128.80	2,809.20	7,540.80	18.85	
			סה"כ צריכה	2,602.80	2,128.80	2,809.20	7,540.80		
30	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	254.40	246.00	682.80	1,183.20	787.87	
			סה"כ צריכה	254.40	246.00	682.80	1,183.20		
31	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	65.90	32.20	16.20	114.30	2.36	
			סה"כ צריכה	65.90	32.20	16.20	114.30		
32	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	307.20	105.90	215.50	628.60	2.50	
			סה"כ צריכה	307.20	105.90	215.50	628.60		
34	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	2,970.40	2,140.40	2,030.40	7,141.20	275.93	
			סה"כ צריכה	2,970.40	2,140.40	2,030.40	7,141.20		
35	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	696.00	660.00	1,628.40	2,984.40	1,570.58	
			סה"כ צריכה	696.00	660.00	1,628.40	2,984.40		
36	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	372.80	304.40	213.60	890.80	4.45	
			סה"כ צריכה	372.80	304.40	213.60	890.80		
37	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	17.70	17.70	46.25	81.65	0.43	
			סה"כ צריכה	17.70	17.70	46.25	81.65		
38	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	574.80	235.20	28.80	838.80	1,574.10	
			סה"כ צריכה	574.80	235.20	28.80	838.80		
39	18320	בניין D סמרטיין	16045585 - 1	515.00	318.20	158.20	991.40	5.18	
			סה"כ צריכה	515.00	318.20	158.20	991.40		
40	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-574.80	-235.20	-28.80	-838.80	1,574.10	
			14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155700 - 3	-254.40	-246.00	-682.80	-1,183.20	787.87	
			14155721 - 1	-1,209.30	-1,195.10	-3,089.00	-5,493.40	7.69	
			14155721 - 2	-17.70	-17.70	-46.25	-81.65	0.43	
			14155721 - 4	-2,970.40	-2,140.40	-2,030.40	-7,141.20	275.93	
			14155722 - 1	67,452.00	51,126.00	72,996.00	191,574.00	807.30	
			14155722 - 2	-3,132.80	-2,916.40	-5,168.00	-11,217.20	27.84	
			14155722 - 3	-12,011.20	-7,996.80	-7,324.80	-27,332.80	295.79	
			14155722 - 4	-17,556.00	-11,521.20	-7,544.40	-36,621.60	286.31	
			14155734 - 1	-696.00	-660.00	-1,628.40	-2,984.40	1,570.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155734 - 2	-109.20	-18.00	0.00	-127.20	1,572.80	
			14155734 - 3	-1,434.00	-996.00	-416.40	-2,846.40	1,572.72	
			14155734 - 4	-2,602.80	-2,128.80	-2,809.20	-7,540.80	18.85	
			15091590 - 1	3,051.60	2,541.60	2,714.40	8,307.60	27.04	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-372.80	-304.40	-213.60	-890.80	4.45	
			16045585 - 1	-515.00	-318.20	-158.20	-991.40	5.18	
			16045585 - 2	-65.90	-32.20	-16.20	-114.30	2.36	
			16045585 - 3	-307.20	-105.90	-215.50	-628.60	2.50	
			סה"כ צריכה	26,674.10	22,835.30	44,338.45	93,847.85		
41	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	1,209.30	1,195.10	3,089.00	5,493.40	7.69	
			סה"כ צריכה	1,209.30	1,195.10	3,089.00	5,493.40		
42	17489	בניין D ראשי קומה 1	14155700 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	109.20	18.00	0.00	127.20	1,572.80	
			סה"כ צריכה	109.20	18.00	0.00	127.20		
44	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	3,132.80	2,916.40	5,168.00	11,217.20	27.84	
			14155722 - 3	12,011.20	7,996.80	7,324.80	27,332.80	295.79	
			14155722 - 4	17,556.00	11,521.20	7,544.40	36,621.60	286.31	
			סה"כ צריכה	32,700.00	22,434.40	20,037.20	75,171.60		
			סה"כ צריכה	208,840.38	164,289.66	220,945.88	594,075.92		
			חשבון חברת חשמל	208,962.00	164,464.00	222,100.00	595,526.00		
			הפרש בקוט"ש	-121.62	-174.34	-1,154.12	-1,450.08		
			הפרש באחוזים	-0.06%	-0.11%	-0.52%	-0.24%		



■ פסגה (208,840.38 Kwh)  
■ גבע (164,289.66 Kwh)  
■ שפל (220,945.88 Kwh)

