



**דוח קוט"ש**

עבור: נכסי אריאל מגדל אלקטרה


דוח מסכם עבור: בית אלקו

תקופת דוח: (31/07/17 - 01/07/17)

תאריך הפקה: 17/09/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	78.14	47,543.27	26,822.66	10,370.95	10,349.66	81009505 - 1	1 מיזוג אור מרכזי/כללי	15507	1
	99.60	17,212.60	7,755.00	4,521.00	4,936.60	81016302 - 1			
	261.60	11,869.50	1,613.40	3,985.80	6,270.30	81016302 - 2			
	262.80	28,108.08	6,553.92	8,789.28	12,764.88	81016302 - 3			
	295.80	43,021.20	16,767.60	12,142.56	14,111.04	81016302 - 4			
	153.60	28,142.28	12,828.12	7,338.36	7,975.80	81016302 - 5			
	108.80	14,592.80	5,014.60	4,311.30	5,266.90	81016302 - 6			
	17.80	3,299.13	1,463.73	845.80	989.60	81016302 - 7			
	166.20	1,351.80	358.20	345.60	648.00	81016365 - 1			
	79.60	33,985.20	15,963.20	8,663.60	9,358.40	81016365 - 2			
	288.00	103,336.80	34,131.60	31,292.40	37,912.80	81016365 - 3			
	259.20	39,912.60	6,930.60	13,760.40	19,221.60	81016365 - 4			
	267.00	78,441.00	24,445.20	24,634.20	29,361.60	81016365 - 5			
	102.80	40,184.40	11,825.20	12,854.80	15,504.40	81016365 - 7			
	104.40	43,043.20	15,295.20	12,683.40	15,064.60	81016365 - 8			
	14.00	4,675.80	1,228.93	1,663.40	1,783.47	81016879 - 1			
	11.80	3,459.93	785.80	1,307.13	1,367.00	81016879 - 2			
	14.40	1,845.00	312.20	759.40	773.40	81016922 - 7			
	12.20	4,088.40	647.40	1,687.40	1,753.60	81017040 - 1			
		548,112.99	190,742.57	161,956.79	195,413.64	סה"כ צריכה			
		548,112.99	190,742.57	161,956.79	195,413.64	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	548,112.99					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 195,413.64)
- גבע (Kwh 161,956.79)
- שפל (Kwh 190,742.57)

