



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (24/08/17 - 26/07/17)

340843761


תאריך הפקה: 26/09/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	7 - 00021758	3,123.96	2,650.74	2,651.80	8,426.50		5,585.58	25.99
			סה"כ	3,123.96	2,650.74	2,651.80	8,426.50	183.91	5,769.49	
2	15241	לוח H קומה UPS 4	5 - 00024458	119.79	158.91	123.26	401.96		250.30	1.30
			סה"כ	119.79	158.91	123.26	401.96	183.91	434.21	
3	15242	לוח G קומה UPS 4	4 - 00024458	240.20	501.29	519.31	1,260.79		688.37	2.25
			סה"כ	240.20	501.29	519.31	1,260.79	183.91	872.28	
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	8 - 00021758	3,251.28	2,994.00	8,549.04	14,794.32		7,959.64	35.32
			סה"כ	3,251.28	2,994.00	8,549.04	14,794.32	183.91	8,143.55	
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	7 - 00021755	3,830.64	3,089.46	6,721.39	13,641.48		7,985.00	39.44
			סה"כ	3,830.64	3,089.46	6,721.39	13,641.48	183.91	8,168.91	
6	15240	לוח מסעדה 133	7 - 00021741	1,400.42	2,392.74	1,952.05	5,745.22		3,372.13	22.94
			סה"כ	1,400.42	2,392.74	1,952.05	5,745.22	183.91	3,556.04	
7	15243	צילר 1	1 - 00021741	21,718.82	23,910.31	13,434.72	59,063.86		39,813.44	214.22
			סה"כ	21,718.82	23,910.31	13,434.72	59,063.86	183.91	39,997.35	
8	15244	צילר 2	2 - 00021741	2,280.18	9,806.40	11,389.91	23,476.49		11,316.25	174.36
			סה"כ	2,280.18	9,806.40	11,389.91	23,476.49	183.91	11,500.16	
9	15245	צילר 3	8 - 00021755	4,698.88	2,167.43	707.36	7,573.67		6,343.94	155.71
			סה"כ	4,698.88	2,167.43	707.36	7,573.67	183.91	6,527.85	
10	15246	צילר 4	6 - 00021764	14,622.14	22,996.29	13,873.87	51,492.30		31,937.25	166.50
			סה"כ	14,622.14	22,996.29	13,873.87	51,492.30	183.91	32,121.16	
			סה"כ	55,286.31	70,667.56	59,922.70	185,876.57	1,839.10	117,091.00	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				185,876.57			
			הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 55,286.31)
- גבע (Kwh 70,667.56)
- שפל (Kwh 59,922.70)



- פסגה (₪ 59,007.08)
- גבע (₪ 35,241.91)
- שפל (₪ 21,002.91)

