

דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון משולב

תקופת דוח: (02/08/17 - 02/08/17)

תאריך הפקה: 27/09/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015715 - 4	QUALQOMM UPS קומת חניון 2-	21304	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	146.43	1,382.40	51.20	518.40	812.80	15114167 - 14	בניין B שנאי (B2)	20632	2
		1,382.40	51.20	518.40	812.80	סה"כ צריכה			
	3.81	97.05	11.84	26.50	58.70	81010204 - 2	בניין א קומה 2	21630	3
	14.93	303.99	57.43	100.40	146.16	81011746 - 3			
	4.57	112.22	45.02	32.79	34.41	81011746 - 6			
		513.26	114.30	159.69	239.27	סה"כ צריכה			
	15.09	327.90	107.34	99.64	120.92	81011804 - 7	בניין א ו C-V Private	21007	4
	3.96	90.23	37.38	26.11	26.73	81017140 - 2			
	1.53	18.18	0.05	5.90	12.22	81017140 - 3			
	4.13	-96.66	-40.82	-28.17	-27.67	81017140 - 6			
		198.57	15.89	36.48	146.20	מיזוג אוויר			
		538.21	119.85	139.96	278.41	סה"כ צריכה			
	7.82	28.60	0.94	23.13	4.53	81011772 - 6	בניין א ל.אשל	21414	5
	22.74	438.21	118.37	135.42	184.42	81011804 - 5			
	67.73	749.59	138.19	197.84	413.56	81011840 - 2			
	7.96	35.06	14.74	13.36	6.96	81011840 - 3			
		5.83	0.00	0.00	5.83	81017140 - 4			
	1.04	12.89	3.57	4.25	5.06	81017140 - 7			
		860.04	42.16	131.83	686.05	מיזוג אוויר			
		2,130.22	317.98	505.83	1,306.41	סה"כ צריכה			
	2.08	46.52	9.74	16.34	20.43	81011772 - 1	בניין א לוח חשמל גג עליון	21502	6
	6.02	148.71	58.46	43.97	46.28	81011804 - 2			
		195.22	68.20	60.31	66.71	סה"כ צריכה			
	31.58	679.78	235.26	210.59	233.93	81010204 - 5	בניין א לוחות חשמל קומת קרקע וחניון	21506	7
	9.38	183.77	57.64	57.65	68.48	81010204 - 6			
	5.39	127.31	53.01	37.07	37.23	81011746 - 1			
	18.93	334.70	130.71	99.43	104.56	81011840 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011840 - 5	-3.49	-0.80	-1.20	-5.49	0.12	
			סה"כ צריכה	440.71	403.93	475.43	1,320.07		
8	21478	בניין א מיזוג אוויר גג עליון	81010204 - 7	3.43	3.42	4.75	11.59	0.49	
			81011744 - 1	418.53	157.00	4.80	580.34	20.54	
			81011744 - 2	672.01	379.55	19.04	1,070.60	90.24	
			81011744 - 3	500.16	416.10	450.74	1,367.01	71.17	
			81011744 - 5	223.97	178.17	133.80	535.94	30.03	
			סה"כ צריכה	1,818.10	1,134.24	613.14	3,565.49		
9	21416	בניין א משרד תמיר	81011772 - 3	0.94	0.60	0.75	2.29	0.08	
			81011804 - 6	9.98	1.23	0.80	12.02	0.14	
			מיזוג אוויר	12.09	0.64	0.24	12.97		
			סה"כ צריכה	23.02	2.47	1.79	27.28		
10	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	46.20	43.90	58.36	148.47	5.92	
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	1.00	0.00	0.00	1.00		
			81011804 - 8	8.91	8.21	29.40	46.52	3.63	
			81011840 - 6	44.14	44.32	9.32	97.78	6.33	
			סה"כ צריכה	100.24	96.44	97.08	293.76		
11	21418	בניין א ק.קרקע (ריק)	81011772 - 4	1.69	1.73	2.58	6.00	0.26	
			81011804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1.87	0.61	0.39	2.88		
			סה"כ צריכה	3.57	2.34	2.97	8.88		
12	21412	בניין א קומה 1	81010204 - 3	62.24	37.21	9.84	109.30	7.52	
			81011746 - 2	173.95	139.26	126.22	439.42	22.06	
			81011746 - 5	53.46	51.00	62.48	166.94	8.05	
			סה"כ צריכה	289.65	227.47	198.54	715.66		
13	21417	בניין א קומה 3	81010204 - 1	58.12	34.77	17.99	110.87	5.38	
			81011746 - 4	184.96	152.09	116.50	453.56	24.64	
			81011746 - 7	26.93	27.26	38.66	92.86	3.88	
			סה"כ צריכה	270.01	214.12	173.15	657.28		
14	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	3.50	3.60	5.10	12.20	0.51	
			15114167 - 10	20.55	19.90	27.80	68.25	6.06	
			15114167 - 11	2.40	1.60	1.70	5.70	0.55	
			15114167 - 15	416.00	418.00	146.00	980.00	30.50	
			סה"כ צריכה	442.45	443.10	180.60	1,066.15		
15	21628	בניין ב קומה 1 אינטוויט	15114167 - 1	39.20	19.60	0.00	58.80	6.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 8	120.00	75.60	1.20	196.80	20.58	
			15114167 - 13	58.40	36.80	0.80	96.00	10.10	
			מיזוג אוויר	516.00	321.63	0.20	837.83		
			סה"כ צריכה	733.60	453.63	2.20	1,189.43		
16	21627	בניין ג קומת קרקע (קונטרופ)	15114167 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114167 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
			15114167 - 12	0.00	0.40	0.00	0.40	0.98	
			מיזוג אוויר	0.00	0.97	0.00	0.97		
			סה"כ צריכה	0.00	1.37	0.00	1.37		
17	21451	בניין ג PRA קומה 13	00021951 - 1	28.03	21.46	4.01	53.51	6.46	
			00021963 - 1	113.94	99.24	42.23	255.42	16.68	
			מיזוג אוויר	120.10	80.07	18.60	218.77		
			סה"כ צריכה	262.07	200.78	64.85	527.69		
18	21454	בניין ג אינטואיט קומה 2	00017322 - 2	34.66	28.67	19.43	82.77	6.79	
			16092158 - 1	275.40	249.00	177.40	701.80	42.74	
			מיזוג אוויר	262.30	184.19	79.17	525.66		
			סה"כ צריכה	572.36	461.86	276.01	1,310.23		
19	21403	בניין ג אלטייר קומה 1 + 11	00017322 - 1	42.48	34.78	19.09	96.35	6.67	
			00017644 - 6	40.97	24.83	7.70	73.51	6.20	
			00019418 - 1	497.54	463.77	489.19	1,450.50	73.47	
			00019418 - 4	708.86	641.73	820.35	2,170.94	103.75	
			מיזוג אוויר	1,091.14	772.89	537.51	2,401.55		
			סה"כ צריכה	2,381.00	1,938.01	1,873.85	6,192.85		
20	21466	בניין ג אלטייר קומה 6	00021747 - 6	9.13	7.20	7.74	24.07	1.42	
			00022140 - 7	66.89	51.54	42.98	161.41	10.14	
			מיזוג אוויר	64.31	38.97	20.40	123.68		
			סה"כ צריכה	140.32	97.71	71.12	309.16		
21	21406	בניין ג אלטייר קומה 8	00022140 - 3	20.52	11.90	15.53	47.95	4.55	
			00023316 - 1	111.42	101.69	135.04	348.15	17.13	
			מיזוג אוויר	111.61	75.35	60.56	247.53		
			סה"כ צריכה	243.55	188.94	211.14	643.63		
22	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	00018340 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			00018340 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			00018340 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00019418 - 8	186.44	183.53	262.40	632.38	33.08	
			00021214 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025514 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16092159 - 4	17.60	14.80	21.20	53.60	7.94	
			סה"כ צריכה	204.04	198.33	283.60	685.98		
23	21405	בניין ג טוגה קומה 7-12	00017322 - 7	36.98	28.29	27.06	92.34	5.91	
			00017644 - 5	63.19	42.07	18.40	123.66	9.67	
			00019418 - 6	344.74	323.77	364.47	1,032.98	50.34	
			00021747 - 4	118.73	105.09	114.97	338.79	17.28	
			00022140 - 5	-6.38	-5.81	-5.54	-17.73	5.43	
			00022796 - 4	26.87	23.83	9.20	59.91	6.10	
			16092159 - 2	274.20	224.20	246.80	745.20	40.73	
			מיזוג אוויר	726.10	491.85	311.88	1,529.82		
			סה"כ צריכה	1,584.43	1,233.29	1,087.26	3,904.98		
24	21006	בניין ג כ.צ.ט קומה 13-14	00017644 - 7	28.07	13.85	6.23	48.15	4.88	
			00021953 - 1	138.06	88.22	68.24	294.51	21.39	
			00021956 - 1	22.09	14.39	9.97	46.45	4.86	
			16092159 - 3	178.60	97.60	28.20	304.40	28.67	
			מיזוג אוויר	310.31	142.00	45.31	497.61		
			סה"כ צריכה	677.13	356.06	157.95	1,191.13		
25	22244	בניין ג לובי קומה PRA 13	00021968 - 1	2.73	2.67	1.91	7.31	0.80	
			מיזוג אוויר	2.31	1.77	0.77	4.85		
			סה"כ צריכה	5.03	4.45	2.67	12.15		
26	22243	בניין ג לובי קומה 13 כ.צ.ט	00021968 - 1	2.73	2.67	1.91	7.31	0.80	
			מיזוג אוויר	2.31	1.77	0.77	4.85		
			סה"כ צריכה	5.03	4.45	2.67	12.15		
27	22229	בניין ג לובי קומה 6 אלטייר	00021747 - 3	1.41	1.37	1.17	3.94	1.28	
			00022140 - 2	0.87	0.88	1.28	3.04	0.77	
			מיזוג אוויר	1.93	1.49	0.99	4.41		
			סה"כ צריכה	4.21	3.74	3.44	11.39		
28	22225	בניין ג לובי קומה 6 פולימר	00021747 - 3	2.48	2.41	2.06	6.96	1.28	
			00022140 - 2	1.54	1.56	2.27	5.36	0.77	
			מיזוג אוויר	3.40	2.63	1.74	7.78		
			סה"כ צריכה	7.42	6.60	6.07	20.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	22214	בניין ג לובי קומה 6 פלסן	00021747 - 3	2.65	2.57	2.20	7.42	1.28	
			00022140 - 2	1.64	1.66	2.42	5.72	0.77	
			מיזוג אוויר	3.63	2.81	1.86	8.30		
			סה"כ צריכה	7.92	7.04	6.48	21.44		
30	22227	בניין ג לובי קומה 6 פרקין אלמר	00021747 - 3	1.74	1.69	1.45	4.87	1.28	
			00022140 - 2	1.08	1.09	1.59	3.76	0.77	
			מיזוג אוויר	2.38	1.84	1.22	5.44		
			סה"כ צריכה	5.20	4.62	4.25	14.07		
31	22242	בניין ג לובי קומה 8 אלטייר	00021747 - 2	0.73	0.73	1.07	2.53	0.22	
			00022140 - 5	3.19	2.91	2.77	8.86	5.43	
			מיזוג אוויר	3.32	2.42	1.54	7.27		
			סה"כ צריכה	7.23	6.06	5.38	18.67		
32	22241	בניין ג לובי קומה 8 טוגה	00021747 - 2	0.73	0.73	1.07	2.53	0.22	
			00022140 - 5	3.19	2.91	2.77	8.86	5.43	
			מיזוג אוויר	3.32	2.42	1.54	7.27		
			סה"כ צריכה	7.23	6.06	5.38	18.67		
33	21407	בניין ג מיזוג אוויר חדרי מחשב ותקשורת	00015038 - 7	345.58	329.80	458.55	1,133.93	49.98	
			00015038 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			00018340 - 1	647.94	597.89	794.01	2,039.84	94.77	
			00018340 - 2	2.44	2.45	3.53	8.42	0.36	
			00021214 - 1	641.55	591.80	787.87	2,021.22	93.91	
			00025514 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			00025514 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	1,637.50	1,521.94	2,043.97	5,203.42		
			00017322 - 6	89.36	68.00	65.24	222.61	15.65	
			00021747 - 3	-8.27	-8.04	-6.88	-23.19	1.28	
00021747 - 5	-30.06	-13.26	-7.05	-50.36	5.64				
00021747 - 6	-9.13	-7.20	-7.74	-24.07	1.42				
00021747 - 7	-77.85	-64.38	-58.36	-200.59	11.47				
00022140 - 6	-8.76	-5.94	-12.50	-27.20	3.54				
00022140 - 7	-66.89	-51.54	-42.98	-161.41	10.14				
00022140 - 8	-8.00	-7.01	-7.51	-22.51	1.35				
16092158 - 3	195.00	137.40	128.20	460.60	29.97				
מיזוג אוויר	63.79	31.86	20.28	115.94					



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	139.20	79.90	70.70	289.80		
35	21409	בניין ג פלסן קומה 6	00021747 - 7	77.85	64.38	58.36	200.59	11.47	
			00022140 - 2	-5.13	-5.19	-7.56	-17.88	0.77	
			00022140 - 8	8.00	7.01	7.51	22.51	1.35	
			מיזוג אוויר	68.28	43.91	23.45	135.65		
			סה"כ צריכה	149.00	110.10	81.77	340.87		
36	21448	בניין ג פרקין אלמר - קומה 6	00021747 - 5	30.06	13.26	7.05	50.36	5.64	
			00022140 - 6	8.76	5.94	12.50	27.20	3.54	
			מיזוג אוויר	32.84	12.73	7.86	53.44		
			סה"כ צריכה	71.66	31.93	27.41	131.00		
37	21402	בניין ג ציבורי	00015038 - 6	31.22	31.34	45.32	107.88	4.66	
			00015715 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00017644 - 8	49.55	51.68	89.53	190.77	9.81	
			00018340 - 3	1.81	1.35	0.65	3.80	2.56	
			00018340 - 8	15.63	15.21	20.55	51.39	2.38	
			00021214 - 6	99.37	83.42	42.46	225.25	17.95	
			00021214 - 7	17.59	21.16	46.48	85.24	4.99	
			00021214 - 8	170.14	151.49	189.34	510.97	12.64	
			סה"כ צריכה	385.31	355.65	434.34	1,175.30		
38	21452	בניין ג קוואלקום קומה 3-4-5	00017322 - 3	44.04	29.88	26.95	100.87	10.23	
			00017322 - 4	29.34	24.06	24.79	78.19	5.57	
			00017322 - 5	48.62	34.06	28.01	110.69	9.85	
			00019418 - 2	260.74	240.97	288.57	790.28	37.76	
			00019418 - 3	194.37	171.64	170.54	536.54	29.87	
			16092158 - 2	86.40	85.80	86.20	258.40	16.02	
			מיזוג אוויר	561.29	389.00	251.41	1,201.70		
			סה"כ צריכה	1,224.80	975.40	876.47	3,076.66		
39	22247	בניין ג קומה 9 אוף לין	00017644 - 2	7.21	5.14	0.67	13.02	4.31	
			00019418 - 7	47.04	40.02	48.63	135.69	26.80	
			מיזוג אוויר	45.89	29.96	19.83	95.68		
			סה"כ צריכה	100.14	75.11	69.13	244.38		
40	22246	בניין ג קומה 9 נטקס	00017644 - 2	20.53	14.62	1.90	37.05	4.31	
			00019418 - 7	133.87	113.90	138.41	386.18	26.80	
			מיזוג אוויר	130.61	85.26	56.44	272.31		
			סה"כ צריכה	285.01	213.78	196.75	695.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	21411	בנין ג קלריזן קומה 10	00017644 - 3	27.58	25.16	7.62	60.36	5.30	
			16092159 - 1	168.40	151.00	123.60	443.00	25.62	
			מיזוג אוויר	165.79	116.86	52.78	335.43		
			סה"כ צריכה	361.77	293.02	184.00	838.78		
42	22258	בנין ד דרייבז מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	0.79	0.77	0.84	2.40	2.30	
			81017154 - 3	1.45	1.45	1.86	4.76	4.23	
			מיזוג אוויר	2.29	1.90	0.53	4.71		
			סה"כ צריכה	4.52	4.12	3.23	11.87		
43	22249	בנין ד ד רד בנד מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	8.40	8.25	4.90	21.55	2.30	
			81017154 - 1	13.57	13.15	18.70	45.42	3.95	
			מיזוג אוויר	22.43	18.33	4.61	45.36		
			סה"כ צריכה	44.40	39.72	28.21	112.33		
44	21444	בנין ד א.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	22.30	14.80	8.40	45.50	3.80	
			81021312 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	404.07	402.11	593.55	1,399.72		
			סה"כ צריכה	426.37	416.91	601.95	1,445.22		
45	21447	בנין ד א.וי.קום קומה 4	81029703 - 4	7.60	3.70	1.00	12.30	1.20	
			81029703 - 5	60.90	30.70	17.40	109.00	7.40	
			מיזוג אוויר	69.93	29.47	3.59	102.99		
			סה"כ צריכה	138.43	63.87	21.99	224.29		
46	21453	בנין ד אבווי	81017113 - 8	83.20	61.40	32.20	176.80	11.40	
			81017143 - 3	107.40	83.40	52.00	242.80	17.00	
			81022271 - 2	29.60	19.40	14.60	63.60	4.80	
			81036882 - 5	28.80	18.60	16.40	63.80	5.60	
			מיזוג אוויר	254.20	156.58	22.48	433.26		
			סה"כ צריכה	503.20	339.38	137.68	980.26		
47	22257	בנין ד אבווי מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	6.32	6.16	6.72	19.20	2.30	
			81017154 - 3	11.59	11.59	14.91	38.08	4.23	
			מיזוג אוויר	18.28	15.20	4.22	37.70		
			סה"כ צריכה	36.19	32.95	25.85	94.98		
48	22255	בנין ד אופק הנדסה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	0.79	0.77	0.84	2.40	2.30	
			81017154 - 3	1.45	1.45	1.86	4.76	4.23	
			מיזוג אוויר	2.29	1.90	0.53	4.71		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4.52	4.12	3.23	11.87		
49	21431	בניין ד אופק הנדסת תנועה	3 - 81022504	26.60	18.80	8.80	54.20	4.80	
			3 - 81022687	8.40	3.00	0.20	11.60	1.20	
			מיזוג אוויר	35.73	18.67	1.76	56.16		
			סה"כ צריכה	70.73	40.47	10.76	121.96		
50	22261	בניין ד אי.וי. קום מלובי קומתי 1-5	5 - 81017111	0.95	0.92	1.01	2.88	2.30	
			3 - 81017154	1.74	1.74	2.24	5.71	4.23	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	2.74	2.28	0.63	5.66		
			סה"כ צריכה	5.43	4.94	3.88	14.25		
51	21457	בניין ד אידומו ק.	8 - 81017143	185.40	152.00	131.20	468.60	28.40	
			6 - 81017154	54.08	36.55	19.15	109.78	9.10	
			2 - 81029703	-20.90	-11.20	-0.10	-32.20	4.30	
			3 - 81029703	-83.00	-65.70	-38.60	-187.30	12.50	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	138.42	95.63	21.79	255.84		
			סה"כ צריכה	274.00	207.28	133.44	614.72		
52	22252	בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	3 - 81017111	2.10	2.06	1.23	5.39	2.30	
			1 - 81017154	3.39	3.29	4.68	11.35	3.95	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	5.61	4.58	1.15	11.34		
			סה"כ צריכה	11.10	9.93	7.05	28.08		
53	22254	בניין ד אינטואיט מלובי קומתי 1-5	5 - 81017111	0.79	0.77	0.84	2.40	2.30	
			3 - 81017154	1.45	1.45	1.86	4.76	4.23	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	2.29	1.90	0.53	4.71		
			סה"כ צריכה	4.52	4.12	3.23	11.87		
54	21432	בניין ד אינטואיט קומה 3	4 - 81022504	35.00	22.30	8.00	65.30	5.30	
			4 - 81022687	11.40	6.30	2.70	20.40	1.80	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	47.37	24.50	2.09	73.96		
			סה"כ צריכה	93.77	53.10	12.79	159.66		
55	22259	בניין ד ביוניק מלובי קומתי 1-5	5 - 81017111	3.16	3.08	3.36	9.60	2.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017154 - 3	5.79	5.79	7.45	19.04	4.23	
			בניין ד איזומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	9.14	7.60	2.11	18.85		
			סה"כ צריכה	18.09	16.47	12.92	47.49		
56	21438	בניין ד ביוניק ק.5	81016953 - 6	171.00	149.60	55.40	376.00	25.80	
			81022271 - 3	60.00	44.40	21.60	126.00	11.20	
			בניין ד איזומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	235.83	166.17	15.03	417.03		
			סה"כ צריכה	466.83	360.17	92.03	919.03		
57	21437	בניין ד דרייבו ק.3	81022504 - 2	48.30	36.00	27.90	112.20	6.70	
			81022687 - 1	6.20	4.80	1.00	12.00	1.00	
			מיזוג אוויר	55.64	34.95	5.64	96.23		
			סה"כ צריכה	110.14	75.75	34.54	220.43		
58	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	11.30	5.60	0.90	17.80	2.00	
			81021312 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	204.75	152.15	63.59	420.50		
			סה"כ צריכה	216.05	157.75	64.49	438.30		
59	21475	בניין ד טוגה ק.6	81017143 - 5	183.40	172.60	103.40	459.40	26.40	
			81036882 - 7	71.60	53.60	51.20	176.40	10.40	
			מיזוג אוויר	260.33	193.75	30.17	484.25		
			סה"כ צריכה	515.33	419.95	184.77	1,120.05		
60	21442	בניין ד טוגה ק.קרקע	81021312 - 1	0.70	0.80	1.00	2.50	0.10	
			81021312 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	12.68	21.74	70.66	105.08		
			סה"כ צריכה	13.38	22.54	71.66	107.58		
61	22266	בניין ד טוגה קומתי 6-10	81017111 - 4	3.74	2.70	2.36	8.80	2.30	
			81017154 - 2	3.94	2.34	0.86	7.14	3.16	
			מיזוג אוויר	7.84	4.32	0.63	12.79		
			סה"כ צריכה	15.52	9.36	3.85	28.73		
62	22262	בניין ד ניואנס מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	1.58	1.54	1.68	4.80	2.30	
			81017154 - 3	2.90	2.90	3.73	9.52	4.23	
			מיזוג אוויר	4.57	3.80	1.05	9.43		
			סה"כ צריכה	9.05	8.24	6.46	23.75		
63	21455	בניין ד ניואנס ק.4	81029703 - 6	51.60	38.90	26.50	117.00	7.90	
			81029703 - 7	6.70	5.90	5.30	17.90	1.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	59.52	38.37	6.21	104.10		
			סה"כ צריכה	117.82	83.17	38.01	239.00		
64	22250	בניין ד פוינטגראב 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	2.10	2.06	1.23	5.39	2.30	
			81017154 - 1	3.39	3.29	4.68	11.35	3.95	
			מיזוג אוויר	5.61	4.58	1.15	11.34		
			סה"כ צריכה	11.10	9.93	7.05	28.08		
65	21446	בניין ד פוינטגראב 12.ק	81029703 - 2	20.90	11.20	0.10	32.20	4.30	
			81029703 - 3	83.00	65.70	38.60	187.30	12.50	
			מיזוג אוויר	106.07	65.87	7.55	179.49		
			סה"כ צריכה	209.97	142.77	46.25	398.99		
66	22256	בניין ד פתרות מתקדמים מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	0.63	0.62	0.67	1.92	2.30	
			81017154 - 3	1.16	1.16	1.49	3.81	4.23	
			מיזוג אוויר	1.83	1.52	0.42	3.77		
			סה"כ צריכה	3.62	3.29	2.58	9.50		
67	21436	בניין ד פתרות מתקדמים 4.ק	81022687 - 5	2.70	1.80	0.50	5.00	0.80	
			81029703 - 1	24.40	13.40	5.70	43.50	3.10	
			מיזוג אוויר	27.67	13.02	1.21	41.90		
			סה"כ צריכה	54.77	28.22	7.41	90.40		
68	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	19.70	15.70	14.25	49.65	3.41	
			14154664 - 2	18.80	11.20	1.00	31.00	5.75	
			81017095 - 1	7.00	7.00	10.40	24.40	1.30	
			81017095 - 5	6.60	8.90	20.80	36.30	2.30	
			81017111 - 2	27.90	24.10	24.90	76.90	4.60	
			81017113 - 1	217.80	188.40	141.60	547.80	37.80	
			81017113 - 2	128.90	125.10	173.40	427.40	19.50	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	47.76	53.46	128.19	229.41	14.73	
			סה"כ צריכה	474.46	433.86	514.54	1,422.86		
69	21441	בניין ד רד בנד	81017095 - 6	244.20	211.00	266.40	721.60	36.40	
			81017154 - 7	27.92	18.83	2.36	49.11	4.82	
			81022265 - 2	151.80	109.40	112.40	373.60	22.40	
			81022271 - 7	40.40	29.20	13.00	82.60	7.00	
			מיזוג אוויר	474.03	315.59	76.91	866.52		
			סה"כ צריכה	938.35	684.02	471.07	2,093.44		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
70	22264	בניין ד רוש מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	11.22	8.10	7.08	26.40	2.30	
			81017154 - 2	11.82	7.02	2.59	21.43	3.16	
			מיזוג אוויר	23.52	12.95	1.89	38.36		
			סה"כ צריכה	46.57	28.07	11.55	86.19		
71	21439	בניין ד רוש ק.7+8+9	81016953 - 7	70.60	42.80	15.60	129.00	11.00	
			81016953 - 8	75.80	42.40	31.80	150.00	11.80	
			81017143 - 6	98.00	80.40	57.60	236.00	14.00	
			81022271 - 4	27.20	11.80	4.20	43.20	3.80	
			81022271 - 5	16.40	8.40	5.60	30.40	2.20	
			81036882 - 8	27.00	14.40	6.80	48.20	5.20	
			מיזוג אוויר	321.58	171.48	23.73	516.80		
			סה"כ צריכה	636.58	371.68	145.33	1,153.60		
72	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	188.60	160.40	134.40	483.40	27.80	
			81022265 - 1	267.80	235.40	198.60	701.80	38.40	
			81022271 - 1	69.40	53.00	29.40	151.80	11.20	
			81022271 - 6	60.20	42.20	26.20	128.60	10.20	
			81022504 - 1	32.50	12.80	10.50	55.80	4.40	
			81022687 - 2	8.90	2.30	0.40	11.60	1.30	
			מיזוג אוויר	640.51	433.50	77.95	1,151.97		
			סה"כ צריכה	1,267.91	939.60	477.45	2,684.97		
73	22260	בניין ד תמורה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	0.79	0.77	0.84	2.40	2.30	
			81017154 - 3	1.45	1.45	1.86	4.76	4.23	
			מיזוג אוויר	2.29	1.90	0.53	4.71		
			סה"כ צריכה	4.52	4.12	3.23	11.87		
74	22265	בניין ד תמורה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	3.74	2.70	2.36	8.80	2.30	
			81017154 - 2	3.94	2.34	0.86	7.14	3.16	
			מיזוג אוויר	7.84	4.32	0.63	12.79		
			סה"כ צריכה	15.52	9.36	3.85	28.73		
75	21534	בניין ה אסטרה זניקה	14154683 - 1	8.70	8.50	12.00	29.20	1.61	
			14154684 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 11	95.00	78.60	68.20	241.80	16.58	
			מיזוג אוויר	147.98	103.72	17.12	268.82		
			סה"כ צריכה	251.68	190.82	97.32	539.82		
76	21620	בניין ה באטם קומה 12	15091183 - 2	9.30	17.60	89.40	116.30	12.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092212 - 2	2.70	2.70	13.20	18.60	195.83	
			מיזוג אוויר	17.12	24.17	21.90	63.20		
			סה"כ צריכה	29.12	44.47	124.50	198.10		
77	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	14.85	14.85	20.95	50.65	4.32	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	4.10	4.25	20.40	28.75	2.49	
			16092212 - 2	1.35	1.35	6.60	9.30	195.83	
			מיזוג אוויר	20.30	20.45	47.95	88.70		
			סה"כ צריכה	40.60	40.90	95.90	177.40		
78	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	34.20	34.30	48.50	117.00	4.93	
			14154690 - 5	87.20	46.20	15.60	149.00	15.10	
			14154692 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	173.23	95.86	13.68	282.78		
			סה"כ צריכה	294.63	176.36	77.78	548.78		
79	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	48.80	0.00	0.00	48.80	51.14	
			14154687 - 2	324.40	337.60	472.80	1,134.80	59.64	
			14154687 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
			14154687 - 13	0.10	0.00	0.00	0.10	0.03	
			סה"כ צריכה	373.30	337.60	472.80	1,183.70		
80	22281	בניין ה לובי אסטרה זניקה מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	1.80	1.78	2.52	6.10	1.28	
			מיזוג אוויר	2.57	2.12	0.54	5.23		
			סה"כ צריכה	4.37	3.90	3.06	11.33		
81	22274	בניין ה לובי באטם מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	0.96	0.95	1.37	3.28	1.38	
			סה"כ צריכה	0.96	0.95	1.37	3.28		
82	22275	בניין ה לובי גילעד מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	1.92	1.90	2.74	6.56	1.38	
			מיזוג אוויר	2.74	2.26	0.58	5.59		
			סה"כ צריכה	4.66	4.16	3.32	12.15		
83	22276	בניין ה לובי ליד ספיס קומה 12 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	0.96	0.95	1.37	3.28	1.38	
			מיזוג אוויר	1.37	1.13	0.29	2.79		
			סה"כ צריכה	2.33	2.08	1.66	6.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
84	22280	בניין ה לובי מטריקס קומה 6-7 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	3.60	3.56	5.04	12.20	1.28	
		מיזוג אוויר		5.14	4.24	1.08	10.45		
		סה"כ צריכה		8.74	7.80	6.12	22.65		
85	22271	בניין ה לובי פאנאיה קומה 10,11 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	3.84	3.80	5.48	13.12	1.38	
		מיזוג אוויר		5.48	4.53	1.17	11.17		
		סה"כ צריכה		9.32	8.33	6.65	24.29		
86	22283	בניין ה לובי פאנאיה קומה 9 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	1.80	1.78	2.52	6.10	1.28	
		מיזוג אוויר		2.57	2.12	0.54	5.23		
		סה"כ צריכה		4.37	3.90	3.06	11.33		
87	22278	בניין ה לובי קווילט מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	1.80	1.78	2.52	6.10	1.28	
		מיזוג אוויר		2.57	2.12	0.54	5.23		
		סה"כ צריכה		4.37	3.90	3.06	11.33		
88	22269	בניין ה לובי קוקה קולה	14154684 - 14	2.92	2.88	4.12	9.92	2.09	
		מיזוג אוויר		4.17	3.43	0.88	8.48		
		סה"כ צריכה		7.09	6.31	5.00	18.40		
89	22272	בניין ה לובי ריק קומה 13 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	1.92	1.90	2.74	6.56	1.38	
		סה"כ צריכה		1.92	1.90	2.74	6.56		
90	22268	בניין ה לובים שרין טכנולוגיות	14154684 - 14	10.07	9.94	14.21	34.22	2.09	
		מיזוג אוויר		14.38	11.83	3.03	29.24		
		סה"כ צריכה		24.45	21.77	17.25	63.47		
91	21623	בניין ה לייד ספיס קומה 12	15091183 - 1	12.40	21.40	118.30	152.10	11.49	
		מיזוג אוויר	16092212 - 1	8.20	8.50	40.80	57.50	2.49	
		סה"כ צריכה		50.00	65.51	193.07	308.57		
92	22284	בניין ה לייד ספיס קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	14.85	14.85	20.95	50.65	4.32	
		מיזוג אוויר	14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		4.10	4.25	20.40	28.75	2.49	
		מיזוג אוויר	16092212 - 2	1.35	1.35	6.60	9.30	195.83	
		סה"כ צריכה		49.27	44.80	58.19	152.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
93	21624	בניין ה מטריקס קומה 6-7	14154683 - 2	79.40	78.90	112.60	270.90	11.58	
			14154683 - 3	5.00	5.00	7.00	17.00	0.71	
			14154684 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 9	1.10	0.20	0.00	1.30	0.40	
			14154690 - 12	111.60	90.80	99.80	302.20	18.52	
			14154691 - 9	166.00	124.20	125.80	416.00	27.66	
			מיזוג אוויר	518.13	356.18	73.70	948.00		
			סה"כ צריכה	881.23	655.28	418.90	1,955.40		
94	21508	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	125.90	125.30	179.10	430.30	18.14	
			14154687 - 10	12.30	10.30	12.30	34.90	1.89	
			14154687 - 11	8.00	8.00	11.20	27.20	1.30	
			14154687 - 12	8.20	8.20	11.20	27.60	1.16	
			14154690 - 10	123.80	111.00	123.20	358.00	23.46	
			14154691 - 1	58.60	53.00	72.20	183.80	9.05	
			14154691 - 2	113.80	92.80	64.60	271.20	19.61	
			14154692 - 7	3.00	1.70	0.00	4.70	0.46	
			14154692 - 8	0.20	0.00	0.00	0.20	0.28	
			14154692 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			מיזוג אוויר	647.55	488.60	101.15	1,237.30		
			סה"כ צריכה	1,101.35	898.90	574.95	2,575.20		
95	21565	בניין ה ציבורי	00015715 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015715 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 4	0.60	0.30	0.15	1.05	0.43	
			14154664 - 5	1.30	1.30	1.90	4.50	0.19	
			14154664 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			14154664 - 7	0.70	0.75	0.65	2.10	0.58	
			14154664 - 8	2.70	3.65	1.60	7.95	0.88	
			14154664 - 9	1.85	2.15	1.50	5.50	0.54	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	131.20	116.50	105.00	352.70	0.09	
			14154683 - 8	11.70	13.00	20.20	44.90	2.15	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	39.20	38.40	60.60	138.20	6.78	
			14154684 - 14	1.61	1.58	2.27	5.46	2.09	
			14154687 - 5	11.30	12.40	15.40	39.10	4.49	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154687 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154692 - 2	140.90	139.70	163.20	443.80	21.61	
			סה"כ צריכה	343.06	329.73	372.47	1,045.26		
96	21547	בניין ה קווילט (הכול ראשי)	14154683 - 4	61.30	60.50	85.20	207.00	9.15	
			14154684 - 7	0.00	1.40	3.00	4.40	2.77	
			14154691 - 8	335.00	312.40	329.80	977.20	48.90	
			מיזוג אוויר	565.50	445.73	89.24	1,100.46		
			סה"כ צריכה	961.80	820.03	507.24	2,289.06		
97	21625	בניין ה קומה 12 שטחים משותפים לחלוקה - לפיצול	14154687 - 9	29.70	29.70	41.90	101.30	4.32	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-8.20	-8.50	-40.80	-57.50	2.49	
			16092212 - 2	-2.70	-2.70	-13.20	-18.60	195.83	
			סה"כ צריכה	18.80	18.50	-12.10	25.20		
98	21549	בניין ה קומה 13 (הכול ראשי)	14154683 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154691 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154692 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	21622	בניין ה קומה 6 ריק	15091184 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	21621	בניין ה קומה 8 ריק	15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	21546	בניין ה קוקה קולה	14154683 - 5	10.50	9.10	10.50	30.10	1.54	
			14154684 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 14	163.20	130.00	122.80	416.00	27.60	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	247.86	165.64	28.46	441.96		
			סה"כ צריכה	421.56	304.74	161.76	888.06		
102	21545	בניין ה שרון טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.90	0.70	0.00	1.60	0.32	
			14154684 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	76.80	76.60	109.30	262.70	11.09	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154687 - 7	34.30	31.10	41.40	106.80	5.11	
			14154687 - 8	10.30	10.30	14.50	35.10	1.48	
			14154690 - 6	89.00	61.20	9.60	159.80	14.53	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	198.00	147.60	85.80	431.40	32.12	
			14154691 - 6	201.20	166.20	184.80	552.20	31.41	
			14154691 - 7	89.40	49.80	30.80	170.00	14.91	
			מיזוג אוויר	998.72	647.21	101.66	1,747.60		
			סה"כ צריכה	1,698.62	1,190.71	577.86	3,467.20		
103	22251	בניין תמורה מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	4.20	4.13	2.45	10.78	2.30	
			81017154 - 1	6.78	6.57	9.35	22.71	3.95	
			מיזוג אוויר	11.21	9.16	2.30	22.68		
			סה"כ צריכה	22.20	19.86	14.10	56.16		
104	21434	חניונים תת קרקעיים	00015038 - 5	0.0005	0.0010	0.001	0.002	0.001	
			00015715 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015715 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015715 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018340 - 7	7.51	7.54	10.92	25.96	1.11	
			00020486 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017111 - 1	7.30	7.20	10.40	24.90	1.00	
			81036882 - 4	23.50	24.70	11.10	59.30	4.30	
			סה"כ צריכה	38.31	39.44	32.42	110.17		
105	20633	לוח UPS1 אמדוקס	15140054 - 1	1,154.30	1,154.80	1,648.70	3,957.80		
			סה"כ צריכה	1,154.30	1,154.80	1,648.70	3,957.80		
106	20602	לוח UPS2 אמדוקס	15091157 - 1	1,617.50	1,587.50	2,252.50	5,457.50	233.00	
			סה"כ צריכה	1,617.50	1,587.50	2,252.50	5,457.50		
107	21295	לוח קומת מרתף 2 (ב.חיוני - 3F) פרטנר	00015038 - 3	40.09	38.47	53.38	131.94	7.74	
			סה"כ צריכה	40.09	38.47	53.38	131.94		
108	20902	משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	3.49	0.80	1.20	5.49	0.12	
			סה"כ צריכה	3.49	0.80	1.20	5.49		
109	20603	ראשי לוח אמדוקס	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	81021312 - 4	34.60	21.40	10.60	66.60	5.60	
			סה"כ צריכה	34.60	21.40	10.60	66.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	33,554.35	25,813.00	21,442.21	80,809.57		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				80,809.57		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 33,554.35)
■ גבע (Kwh 25,813.00)
■ שפל (Kwh 21,442.21)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21419	לידיעה - בניין ד מיזוג אוויר (ח. תקשורת ומחשבים) - לחלוקה	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	50.60	68.10	83.20	201.90	4.80	
			81017095 - 3	2.40	2.40	3.00	7.80	0.60	
			81017095 - 4	384.00	230.40	217.80	832.20	71.40	
			81017113 - 3	98.80	191.20	306.00	596.00	0.40	
			81017113 - 4	85.70	83.90	117.80	287.40	12.60	
			סה"כ צריכה	621.50	576.00	727.80	1,925.30		
2	20575	ראשי שנאי T1 ב.חיוני	14154691 - 15	2,247.00	1,695.00	838.60	4,780.60	3.67	
			סה"כ צריכה	2,247.00	1,695.00	838.60	4,780.60		

