



דוח שח + קוטש

עבור: קניון הנגב מיזוג אוויר צילרים על הגג

קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (30/09/17 - 01/09/17)

תאריך הפקה: 01/10/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	14154689 - 11	1,451.50	500.30	132.60	2,084.40		949.70	12.13
			סה"כ	1,451.50	500.30	132.60	2,084.40	0.00	949.70	
2	8852	יטא 20 AC	14154689 - 12	1,398.70	306.40	242.90	1,948.00		882.80	15.02
			סה"כ	1,398.70	306.40	242.90	1,948.00	0.00	882.80	
3	8853	יטא 21 AC	14154689 - 13	2,408.30	464.90	251.60	3,124.80		1,438.40	23.25
			סה"כ	2,408.30	464.90	251.60	3,124.80	0.00	1,438.40	
4	8854	יטא 22 AC	14154689 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	8855	יטא 23 AC	14154688 - 13	2,966.80	986.40	318.00	4,271.20		1,942.32	16.84
			סה"כ	2,966.80	986.40	318.00	4,271.20	0.00	1,942.32	
6	8856	יטא ac1	14154688 - 1	2,851.60	705.20	158.10	3,714.90		1,718.69	19.17
			סה"כ	2,851.60	705.20	158.10	3,714.90	0.00	1,718.69	
7	8857	יטא ac10	14154688 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	8858	יטא ac11	14154689 - 1	1.90	0.00	0.00	1.90		0.92	4.27
			סה"כ	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.92	
9	8859	יטא ac12	14154689 - 2	807.60	223.40	791.20	1,822.20		748.19	16.15
			סה"כ	807.60	223.40	791.20	1,822.20	0.00	748.19	
10	8860	יטא ac13	14154689 - 3	3,198.90	1,205.00	1,190.10	5,594.00		2,437.43	23.77
			סה"כ	3,198.90	1,205.00	1,190.10	5,594.00	0.00	2,437.43	
11	8861	יטא ac14	14154689 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	8862	יטא ac15	14154689 - 5	2,111.20	429.60	140.40	2,681.20		1,242.84	24.45
			סה"כ	2,111.20	429.60	140.40	2,681.20	0.00	1,242.84	
13	8863	יטא ac16	14154689 - 6	3,067.60	785.40	143.00	3,996.00		1,850.60	26.25
			סה"כ	3,067.60	785.40	143.00	3,996.00	0.00	1,850.60	
14	8864	יטא ac17	14154689 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	3,423.80	934.20	209.10	4,567.10		2,105.52	23.80
			סה"כ	3,423.80	934.20	209.10	4,567.10	0.00	2,105.52	
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	6.00	2.40	8.70	17.10		6.81	0.03
			סה"כ	6.00	2.40	8.70	17.10	0.00	6.81	
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	3,593.00	1,122.30	1,260.80	5,976.10		2,618.44	18.12
			סה"כ	3,593.00	1,122.30	1,260.80	5,976.10	0.00	2,618.44	
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	0.70	0.00	0.00	0.70		0.34	1.24
			סה"כ	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.34	
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	1,032.10	309.40	141.60	1,483.10		672.47	15.55
			סה"כ	1,032.10	309.40	141.60	1,483.10	0.00	672.47	
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	11,616.80	3,724.80	3,089.60	18,431.20		8,171.93	60.08
			סה"כ	11,616.80	3,724.80	3,089.60	18,431.20	0.00	8,171.93	
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	8,638.00	2,395.20	651.00	11,684.20		5,369.25	40.26
			סה"כ	8,638.00	2,395.20	651.00	11,684.20	0.00	5,369.25	
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	12,748.40	4,065.40	971.60	17,785.40		8,142.79	57.99
			סה"כ	12,748.40	4,065.40	971.60	17,785.40	0.00	8,142.79	
			סה"כ	61,322.90	18,160.30	9,700.30	89,183.50	0.00	40,299.45	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				89,183.50			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (61,322.90 Kwh)
■ גבע (18,160.30 Kwh)
■ שפל (9,700.30 Kwh)



■ פסגה (29,668.02 מ"ש)
■ גבע (7,358.55 מ"ש)
■ שפל (3,272.88 מ"ש)

