



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (30/09/17 - 01/09/17)


תאריך הפקה: 02/10/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9783	ברודקום	15091614 - 3	13,981.20	3,285.60	6,175.20	23,442.00	81.82	
			15091614 - 4	4,005.60	1,699.20	4,184.40	9,889.20	23.11	
			15129212 - 1	9,893.60	4,128.00	14,097.60	28,119.20	40.46	
			15129212 - 7	4,909.60	891.20	1,705.60	7,506.40	24.37	
			סה"כ צריכה	32,790.00	10,004.00	26,162.80	68,956.80		
2	11682	חניון	15129212 - 2	75.60	31.80	108.00	215.40	0.32	
			סה"כ צריכה	75.60	31.80	108.00	215.40		
3	11683	מיזוג אויר	15129212 - 8	10,080.80	1,681.60	3,917.60	15,680.00	185.70	
			15129212 - 9	10,284.80	1,673.60	4,464.00	16,422.40	251.82	
			15129212 - 10	6,706.80	1,774.80	4,401.60	12,883.20	164.30	
			15129212 - 11	4,264.80	1,226.40	4,519.20	10,010.40	146.53	
			סה"כ צריכה	31,337.20	6,356.40	17,302.40	54,996.00		
4	15480	ציבורי	15129212 - 10	-6,706.80	-1,774.80	-4,401.60	-12,883.20	164.30	
			15129212 - 11	-4,264.80	-1,226.40	-4,519.20	-10,010.40	146.53	
			15129212 - 8	-10,080.80	-1,681.60	-3,917.60	-15,680.00	185.70	
			15129212 - 9	-10,284.80	-1,673.60	-4,464.00	-16,422.40	251.82	
			15129212 - 1	-9,893.60	-4,128.00	-14,097.60	-28,119.20	40.46	
			15129212 - 7	-4,909.60	-891.20	-1,705.60	-7,506.40	24.37	
			15091614 - 3	-13,981.20	-3,285.60	-6,175.20	-23,442.00	81.82	
			15091614 - 4	-4,005.60	-1,699.20	-4,184.40	-9,889.20	23.11	
			15129212 - 2	-75.60	-31.80	-108.00	-215.40	0.32	
			15091614 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129212 - 15	72,195.30	19,601.20	57,842.10	149,638.60		
			סה"כ צריכה	7,992.50	3,209.00	14,268.90	25,470.40		
5	22454	ראשי בלתי חיוני חניון	16224449 - 1	2,706.00	1,076.60	2,058.00	5,840.60		
			סה"כ צריכה	2,706.00	1,076.60	2,058.00	5,840.60		
6	22455	ראשי חיוני חניון	15112991 - 1	2,141.90	936.70	1,923.90	5,002.50		
			סה"כ צריכה	2,141.90	936.70	1,923.90	5,002.50		
			סה"כ צריכה	77,043.20	21,614.50	61,824.00	160,481.70		
			חשבון חברת חשמל	73,626.00	25,083.00	54,865.00	153,574.00		
			הפרש בקוט"ש	3,417.20	-3,468.50	6,959.00	6,907.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	4.64%	-13.83%	12.68%	4.50%		



- פסגה (77,043.20 Kwh)
- גבע (21,614.50 Kwh)
- שפל (61,824.00 Kwh)

