



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 525 משולב

תקופת דוח: (01/09/17 - 30/09/17)


תאריך הפקה: 16/10/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16809	דיפריס	00025520 - 8	3,902.58	990.64	2,920.39	7,813.62	32.41	
			מיזוג אויר	5,352.68	1,872.59	6,196.74	13,422.02		
			סה"כ צריכה	9,255.27	2,863.23	9,117.13	21,235.63		
2	16911	ווי.אף עמל 14	00025520 - 6	547.94	0.64	2.54	551.12	4.29	
			סה"כ צריכה	547.94	0.64	2.54	551.12		
3	9771	כספונט	15091571 - 4	945.00	183.00	232.00	1,360.00	7.59	
			מיזוג אויר	1,296.14	345.92	492.28	2,134.34		
			סה"כ צריכה	2,241.14	528.92	724.28	3,494.34		
4	16810	מתן דיגיטל	15091571 - 3	10,986.60	2,751.60	4,801.80	18,540.00	64.82	
			15091587 - 2	2,695.60	884.40	1,688.20	5,268.20	15.29	
			15091587 - 3	1,095.90	282.20	412.60	1,790.70	7.51	
			15091587 - 4	2,526.40	581.60	707.60	3,815.60	34.37	
			מיזוג אויר	23,734.41	8,505.88	16,147.99	48,388.28		
			סה"כ צריכה	41,038.91	13,005.68	23,758.19	77,802.78		
5	16811	ציבורי	00020461 - 1	-2,507.06	-485.61	-1,199.05	-4,191.71	15.57	
			00020849 - 1	-31,438.15	-10,857.50	-22,523.39	-64,819.05	164.80	
			00025520 - 6	-547.94	-0.64	-2.54	-551.12	4.29	
			00025520 - 7	-2,753.60	-427.67	-926.24	-4,107.51	20.90	
			00025520 - 8	-3,902.58	-990.64	-2,920.39	-7,813.62	32.41	
			15091571 - 1	122,164.00	35,528.00	76,876.00	234,568.00	637.52	
			15091571 - 2	-34,160.00	-11,532.80	-24,802.40	-70,495.20	217.47	
			15091571 - 3	-10,986.60	-2,751.60	-4,801.80	-18,540.00	64.82	
			15091571 - 4	-945.00	-183.00	-232.00	-1,360.00	7.59	
			15091587 - 2	-2,695.60	-884.40	-1,688.20	-5,268.20	15.29	
			15091587 - 3	-1,095.90	-282.20	-412.60	-1,790.70	7.51	
			15091587 - 4	-2,526.40	-581.60	-707.60	-3,815.60	34.37	
			15140050 - 1	-1,829.10	-982.00	-2,453.10	-5,264.20		
			סה"כ צריכה	26,776.07	5,568.34	14,206.68	46,551.09		
6	16808	ריתוך טכנולוגיות	00025520 - 7	2,753.60	427.67	926.24	4,107.51	20.90	
			מיזוג אויר	3,776.76	808.41	1,965.39	6,550.56		
			סה"כ צריכה	6,530.36	1,236.08	2,891.63	10,658.07		
7	16802	שהר צאי דפוס פלוס בע"מ	00020849 - 1	31,438.15	10,857.50	22,523.39	64,819.05	164.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	16801	שוהר צאיג- משרדים	00020461 - 1	31,438.15	10,857.50	22,523.39	64,819.05	15.57	
			סה"כ צריכה	2,507.06	485.61	1,199.05	4,191.71		
			סה"כ צריכה	2,507.06	485.61	1,199.05	4,191.71		
9	11701	תאורת חניונים	15140050 - 1	1,829.10	982.00	2,453.10	5,264.20		
			סה"כ צריכה	1,829.10	982.00	2,453.10	5,264.20		
			סה"כ צריכה	122,164.00	35,528.00	76,876.00	234,568.00		
			חשבון חברת חשמל	124,362.00	36,506.00	78,519.00	239,387.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,198.00	-978.00	-1,643.00	-4,819.00		
			הפרש באחוזים	-1.77%	-2.68%	-2.09%	-2.01%		



- פסגה (122,164.00 Kwh)
- גבע (35,528.00 Kwh)
- שפל (76,876.00 Kwh)

