



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (23/09/17 - 25/08/17)

תאריך הפקה: 17/10/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	4,118.22	1,424.84	1,912.04	7,455.11	47.83	
			סה"כ צריכה	4,118.22	1,424.84	1,912.04	7,455.11		
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	00024458 - 5	103.37	150.49	140.81	394.67	2.41	
			סה"כ צריכה	103.37	150.49	140.81	394.67		
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	00024458 - 4	205.15	477.68	593.68	1,276.51	4.43	
			סה"כ צריכה	205.15	477.68	593.68	1,276.51		
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	5,014.38	2,998.69	7,999.40	16,012.47	68.35	
			סה"כ צריכה	5,014.38	2,998.69	7,999.40	16,012.47		
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	5,635.38	2,532.90	5,873.59	14,041.87	107.06	
			סה"כ צריכה	5,635.38	2,532.90	5,873.59	14,041.87		
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	1,234.56	2,095.03	1,946.71	5,276.30	39.41	
			סה"כ צריכה	1,234.56	2,095.03	1,946.71	5,276.30		
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	16,650.35	24,706.22	19,755.52	61,112.09	398.76	
			סה"כ צריכה	16,650.35	24,706.22	19,755.52	61,112.09		
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	816.06	4,896.31	8,850.44	14,562.82	285.36	
			סה"כ צריכה	816.06	4,896.31	8,850.44	14,562.82		
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	3,137.39	132.40	9.10	3,278.88	248.74	
			סה"כ צריכה	3,137.39	132.40	9.10	3,278.88		
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	11,917.40	19,693.58	15,832.31	47,443.30	316.07	
			סה"כ צריכה	11,917.40	19,693.58	15,832.31	47,443.30		
			סה"כ צריכה	48,832.26	59,108.15	62,913.61	170,854.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				170,854.02		
			הפרש באחוזים						





- פיסגה (Kwh 48,832.26)
- גבע (Kwh 59,108.15)
- שפל (Kwh 62,913.61)

