



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (22/09/17 - 23/08/17)

תאריך הפקה: 18/10/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18349	לוח משנה G המפיץ	2 - 81018601	698.60	274.78	431.54	1,404.92	16.19	
			לוח שירותי בית	12.19	18.02	50.42	80.63		
			סה"כ צריכה	710.79	292.80	481.96	1,485.55		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-594.70	-390.00	-921.00	-1,905.70		
			1 - 15112930	-4,726.30	-1,891.10	-5,433.70	-12,051.10		
			3 - 81018601	5,152.13	1,233.07	1,598.82	7,984.02	47.55	
			4 - 81018601	14,064.90	6,649.22	15,159.32	35,873.44	191.42	
			לוח שירותי בית	242.48	367.36	1,215.57	1,825.40		
			סה"כ צריכה	14,138.51	5,968.55	11,619.00	31,726.06		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	594.70	390.00	921.00	1,905.70		
			1 - 15112930	4,726.30	1,891.10	5,433.70	12,051.10		
			6 - 81018601	29,118.94	15,437.35	34,603.51	79,159.80	293.86	
			7 - 81018601	71.51	46.98	113.68	232.17	0.66	
			8 - 81018601	88.34	58.16	141.16	287.66	0.82	
			סה"כ צריכה	34,599.78	17,823.59	41,213.06	93,636.43		
			סה"כ צריכה	49,449.09	24,084.93	53,314.02	126,848.04		
			חשבון חברת חשמל	51,720.00	25,400.00	54,080.00	131,200.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,270.91	-1,315.07	-765.98	-4,351.96		
			הפרש באחוזים	-4.39%	-5.18%	-1.42%	-3.32%		



■ פסגה (Kwh 49,449.09)  
■ גבע (Kwh 24,084.93)  
■ שפל (Kwh 53,314.02)

