



דוח שח + קוטש

עבור: קניון הנגב מיזוג אויר צילרים על הגג

קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (01/10/17 - 31/10/17)

תאריך הפקה: 01/11/17


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	8851	יטא 19 AC	14154689 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	8852	יטא 20 AC	14154689 - 12	1,103.90	308.70	277.20	1,689.80		752.68	13.98
			סה"כ	1,103.90	308.70	277.20	1,689.80	0.00	752.68	
3	8853	יטא 21 AC	14154689 - 13	1,019.10	283.80	209.00	1,511.90		678.55	21.21
			סה"כ	1,019.10	283.80	209.00	1,511.90	0.00	678.55	
4	8854	יטא 22 AC	14154689 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	8855	יטא 23 AC	14154688 - 13	686.20	206.50	138.00	1,030.70		462.22	16.70
			סה"כ	686.20	206.50	138.00	1,030.70	0.00	462.22	
6	8856	יטא ac1	14154688 - 1	969.00	305.90	127.20	1,402.10		635.67	17.97
			סה"כ	969.00	305.90	127.20	1,402.10	0.00	635.67	
7	8857	יטא ac10	14154688 - 10	347.00	243.90	95.10	686.00		298.79	36.42
			סה"כ	347.00	243.90	95.10	686.00	0.00	298.79	
8	8858	יטא ac11	14154689 - 1	412.40	232.40	652.80	1,297.60		513.94	4.42
			סה"כ	412.40	232.40	652.80	1,297.60	0.00	513.94	
9	8859	יטא ac12	14154689 - 2	334.00	173.40	522.60	1,030.00		408.18	11.67
			סה"כ	334.00	173.40	522.60	1,030.00	0.00	408.18	
10	8860	יטא ac13	14154689 - 3	1,475.50	786.40	1,579.80	3,841.70		1,565.52	20.37
			סה"כ	1,475.50	786.40	1,579.80	3,841.70	0.00	1,565.52	
11	8861	יטא ac14	14154689 - 4	1,089.80	346.00	201.60	1,637.40		735.46	29.53
			סה"כ	1,089.80	346.00	201.60	1,637.40	0.00	735.46	
12	8862	יטא ac15	14154689 - 5	790.00	384.00	113.20	1,287.20		575.99	14.48
			סה"כ	790.00	384.00	113.20	1,287.20	0.00	575.99	
13	8863	יטא ac16	14154689 - 6	1,654.80	571.80	161.20	2,387.80		1,086.67	16.09
			סה"כ	1,654.80	571.80	161.20	2,387.80	0.00	1,086.67	
14	8864	יטא ac17	14154689 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
15	8865	יטא ac18 פורק	14154689 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	8866	יטא ac2	14154688 - 2	1,346.30	507.70	158.20	2,012.20		910.44	19.76
			סה"כ	1,346.30	507.70	158.20	2,012.20	0.00	910.44	
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
			סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	6.10	2.70	8.00	16.80		6.74	0.03
			סה"כ	6.10	2.70	8.00	16.80	0.00	6.74	
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	2.00	0.00	0.00	2.00		0.97	5.07
			סה"כ	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.97	
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	2,231.50	1,040.50	909.60	4,181.60		1,808.11	17.69
			סה"כ	2,231.50	1,040.50	909.60	4,181.60	0.00	1,808.11	
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	1.20	0.00	0.00	1.20		0.58	0.02
			סה"כ	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.58	
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	608.70	251.50	134.30	994.50		441.71	15.23
			סה"כ	608.70	251.50	134.30	994.50	0.00	441.71	
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	496.40	239.90	82.20	818.50		365.10	33.78
			סה"כ	496.40	239.90	82.20	818.50	0.00	365.10	
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	353.80	239.90	77.60	671.30		294.56	34.29
			סה"כ	353.80	239.90	77.60	671.30	0.00	294.56	
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	10,740.00	3,595.20	1,527.20	15,862.40		7,168.06	50.18
			סה"כ	10,740.00	3,595.20	1,527.20	15,862.40	0.00	7,168.06	
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	9,822.00	4,623.60	13,661.40	28,107.00		11,234.72	40.05
			סה"כ	9,822.00	4,623.60	13,661.40	28,107.00	0.00	11,234.72	
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	14,754.80	6,838.00	19,407.20	41,000.00		16,457.12	57.93
			סה"כ	14,754.80	6,838.00	19,407.20	41,000.00	0.00	16,457.12	
			סה"כ	50,244.50	21,181.80	40,043.40	111,469.70	0.00	46,401.80	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				111,469.70			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 50,244.50)
■ גבע (Kwh 21,181.80)
■ שפל (Kwh 40,043.40)



■ פסגה (ש"ח 24,308.29)
■ גבע (ש"ח 8,582.87)
■ שפל (ש"ח 13,510.64)

