



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (07/09/17 - 18/10/17)


תאריך הפקה: 05/11/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1,805.55	1,678.74	169.33	156.21	1,353.21	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,678.74	169.33	156.21	1,353.21	סה"כ צריכה			
	11.33	2,104.09	390.20	216.49	1,497.39	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		2,104.09	390.20	216.49	1,497.39	סה"כ צריכה			
	11.33	526.02	97.55	54.12	374.35	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	18.59	377.63	42.32	37.59	297.72	00024444 - 1			
		3,316.29	1,319.75	574.28	1,422.26	מ"א			
		1,339.70	375.33	161.02	803.35	ציבורי			
		5,559.64	1,834.95	827.02	2,897.67	סה"כ צריכה			
	20.51	6,563.64	1,646.57	706.39	4,210.68	00009023 - 4	המשבר לחקלאי 10.23	81	4
		18,297.56	7,281.69	3,168.58	7,847.28	מ"א			
		3,195.10	895.13	384.03	1,915.94	ציבורי			
		28,056.31	9,823.40	4,259.00	13,973.90	סה"כ צריכה			
	21.62	2,517.44	308.43	133.08	2,075.93	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		6,763.99	2,691.80	1,171.32	2,900.88	מ"א			
		2,250.11	630.39	270.45	1,349.28	ציבורי			
		11,531.55	3,630.61	1,574.85	6,326.08	סה"כ צריכה			
	1,805.55	3,117.67	314.46	290.11	2,513.10	00009023 - 2	שניידר	19376	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
	29.32	5,659.94	692.06	294.29	4,673.60	00009023 - 8			
	18.59	4,342.80	486.71	432.31	3,423.78	00024444 - 1			
	9.68	3,575.18	948.29	436.37	2,190.52	00024444 - 2			
	21.62	1,355.55	166.08	71.66	1,117.81	00024444 - 5			
	12.82	3,165.15	494.46	273.70	2,396.99	00024444 - 6			
	48.74	6,070.20	475.38	726.36	4,868.45	00024444 - 8			
		4,714.30	0.00	548.80	4,165.50	13127939 - 1			
		48,693.00	19,377.85	8,432.15	20,882.99	מ"א			
		22,022.88	6,169.89	2,647.00	13,205.99	ציבורי			
		102,716.66	29,125.18	14,152.74	59,438.74	סה"כ צריכה			
		151,646.99	44,973.68	21,186.32	85,486.99	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	82,860.00	21,280.00	43,660.00	147,800.00		
			הפרש בקוט"ש	2,626.99	-93.68	1,313.68	3,846.99		
			הפרש באחוזים	3.17%	-0.44%	3.01%	2.60%		



■ פסגה (Kwh 85,486.99)  
■ גבע (Kwh 21,186.32)  
■ שפל (Kwh 44,973.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00009023 - 1	14,169.09	6,144.59	13,760.34	34,074.02	65.47	
			00009023 - 3	10,419.54	2,062.52	4,760.41	17,242.47	64.75	
			00009023 - 6	4,289.42	2,615.57	6,173.42	13,078.40	13.48	
			00024444 - 4	4,110.90	2,462.63	5,826.87	12,400.41	12.43	
			00024444 - 7	163.92	101.18	242.34	507.44	0.53	
			סה"כ צריכה	33,152.87	13,386.48	30,763.38	77,302.74		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00009023 - 1	-14,169.09	-6,144.59	-13,760.34	-34,074.02	65.47	
			00009023 - 2	-3,866.31	-446.32	-483.79	-4,796.41	1,805.55	
			00009023 - 3	-10,419.54	-2,062.52	-4,760.41	-17,242.47	64.75	
			00009023 - 4	-4,210.68	-706.39	-1,646.57	-6,563.64	20.51	
			00009023 - 5	-1,871.74	-270.62	-487.76	-2,630.11	11.33	
			00009023 - 6	-4,289.42	-2,615.57	-6,173.42	-13,078.40	13.48	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-4,673.60	-294.29	-692.06	-5,659.94	29.32	
			00024444 - 1	-3,721.50	-469.91	-529.03	-4,720.43	18.59	
			00024444 - 2	-2,190.52	-436.37	-948.29	-3,575.18	9.68	
			00024444 - 3	85,588.17	21,226.83	45,066.78	151,881.78	399.40	
			00024444 - 4	-4,110.90	-2,462.63	-5,826.87	-12,400.41	12.43	
			00024444 - 5	-3,193.74	-204.74	-474.51	-3,872.99	21.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 6	-2,396.99	-273.70	-494.46	-3,165.15	12.82	
			00024444 - 7	-163.92	-101.18	-242.34	-507.44	0.53	
			00024444 - 8	-4,868.45	-726.36	-475.38	-6,070.20	48.74	
			13127939 - 1	-4,165.50	-548.80	0.00	-4,714.30		
			סה"כ צריכה	17,276.28	3,462.84	8,071.55	28,810.68		

