



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 07/11/17

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/10/17 - 31/10/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,288.80	290.40	148.80	4,728.00	24.74	
			סה"כ צריכה	4,288.80	290.40	148.80	4,728.00		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	5,592.40	1,268.60	2,529.60	9,390.60	30.71	
			סה"כ צריכה	5,592.40	1,268.60	2,529.60	9,390.60		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	11,095.20	4,718.40	10,161.60	25,975.20	50.98	
			סה"כ צריכה	11,095.20	4,718.40	10,161.60	25,975.20		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	6,119.60	1,818.40	2,867.40	10,805.40	30.64	
			סה"כ צריכה	6,119.60	1,818.40	2,867.40	10,805.40		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	183.90	88.10	22.00	294.00	2.32	
			סה"כ צריכה	183.90	88.10	22.00	294.00		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	321.60	26.40	105.00	453.00	12.60	
			סה"כ צריכה	321.60	26.40	105.00	453.00		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	9.60	0.00	0.00	9.60	3.72	
			סה"כ צריכה	9.60	0.00	0.00	9.60		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	154.25	80.00	140.05	374.30	3.22	
			סה"כ צריכה	154.25	80.00	140.05	374.30		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	2,167.40	550.00	963.00	3,680.40	15.34	
			סה"כ צריכה	2,167.40	550.00	963.00	3,680.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	275.75	153.35	351.95	781.05	2.85	
			סה"כ צריכה	275.75	153.35	351.95	781.05		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,107.90	754.30	2,433.40	4,295.60	12.80	
			סה"כ צריכה	1,107.90	754.30	2,433.40	4,295.60		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,103.00	1,210.20	2,552.90	5,866.10	11.70	
			סה"כ צריכה	2,103.00	1,210.20	2,552.90	5,866.10		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,019.60	361.60	291.80	1,673.00	5.10	
			סה"כ צריכה	1,019.60	361.60	291.80	1,673.00		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,881.80	649.30	1,011.40	3,542.50	11.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,881.80	649.30	1,011.40	3,542.50		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	1,152.30	612.50	1,333.30	3,098.10	6.00	
			סה"כ צריכה	1,152.30	612.50	1,333.30	3,098.10		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,092.40	163.20	99.60	3,355.20	21.67	
			סה"כ צריכה	3,092.40	163.20	99.60	3,355.20		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	342.90	39.50	25.90	408.30	2.32	
			סה"כ צריכה	342.90	39.50	25.90	408.30		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	4,981.20	2,019.60	4,536.00	11,536.80	24.37	
			סה"כ צריכה	4,981.20	2,019.60	4,536.00	11,536.80		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	778.80	45.20	93.90	917.90	7.02	
			סה"כ צריכה	778.80	45.20	93.90	917.90		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	11,161.20	3,924.00	7,406.40	22,491.60	59.54	
			סה"כ צריכה	11,161.20	3,924.00	7,406.40	22,491.60		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-154.25	-80.00	-140.05	-374.30	3.22	
			13044091 - 2	-4,798.80	-138.00	-158.40	-5,095.20	24.31	
			13044091 - 3	-5,412.00	-548.40	-1,440.00	-7,400.40	39.95	
			13044091 - 4	-2,167.40	-550.00	-963.00	-3,680.40	15.34	
			13044091 - 5	-3,092.40	-163.20	-99.60	-3,355.20	21.67	
			13044091 - 6	-11,095.20	-4,718.40	-10,161.60	-25,975.20	50.98	
			13044091 - 7	-4,288.80	-290.40	-148.80	-4,728.00	24.74	
			13044091 - 8	-342.90	-39.50	-25.90	-408.30	2.32	
			13044091 - 9	-3,017.30	-1,235.80	-1,329.10	-5,582.20	19.44	
			13044091 - 10	-778.80	-45.20	-93.90	-917.90	7.02	
			13044095 - 1	-4,867.20	-1,059.60	-2,346.00	-8,272.80	23.71	
			13044095 - 2	-4,992.00	-606.00	-1,458.00	-7,056.00	31.78	
			13044095 - 3	-11,161.20	-3,924.00	-7,406.40	-22,491.60	59.54	
			13044095 - 4	-4,981.20	-2,019.60	-4,536.00	-11,536.80	24.37	
			13044095 - 5	-6,119.60	-1,818.40	-2,867.40	-10,805.40	30.64	
			13044095 - 6	-5,592.40	-1,268.60	-2,529.60	-9,390.60	30.71	
			13044095 - 7	-183.90	-88.10	-22.00	-294.00	2.32	
			81036489 - 1	82,686.00	27,498.00	52,926.00	163,110.00	672.00	
			81036489 - 2	-8,863.80	-1,752.60	-3,337.20	-13,953.60	173.40	
			81036489 - 3	-7,889.40	-2,535.00	-4,369.80	-14,794.20	164.40	
			81036489 - 4	-5,312.00	-2,334.00	-3,786.40	-11,432.40	37.60	
			81036489 - 5	-1,019.60	-361.60	-291.80	-1,673.00	5.10	
			81036489 - 6	-1,152.30	-612.50	-1,333.30	-3,098.10	6.00	
			81036489 - 7	-1,107.90	-754.30	-2,433.40	-4,295.60	12.80	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 2	67,014.30	21,504.96	37,244.28	125,763.54	525.60	
			81036693 - 4	-6,007.77	-2,144.10	-2,272.83	-10,424.70	174.59	
			81036693 - 5	-6,144.07	-3,350.60	-6,228.96	-15,723.63	32.19	
			81036693 - 7	-4,422.59	-1,655.06	-2,334.92	-8,412.56	22.18	
			81036693 - 8	-6,688.54	-1,251.86	-2,407.29	-10,347.68	143.10	
			81037048 - 2	-417.80	-142.80	-282.60	-843.20	42.00	
			81037048 - 3	-2,103.00	-1,210.20	-2,552.90	-5,866.10	11.70	
			81037048 - 4	-1,881.80	-649.30	-1,011.40	-3,542.50	11.50	
			81037048 - 5	-275.75	-153.35	-351.95	-781.05	2.85	
			81037048 - 6	876.40	350.40	697.60	1,924.40	7.00	
			סה"כ צריכה	24,245.04	11,852.89	22,147.38	58,245.31		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננודימיטן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	5,412.00	548.40	1,440.00	7,400.40	39.95	
			סה"כ צריכה	5,412.00	548.40	1,440.00	7,400.40		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	4,867.20	1,059.60	2,346.00	8,272.80	23.71	
			סה"כ צריכה	4,867.20	1,059.60	2,346.00	8,272.80		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	4,798.80	138.00	158.40	5,095.20	24.31	
			סה"כ צריכה	4,798.80	138.00	158.40	5,095.20		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימיטן)	13044095 - 2	4,992.00	606.00	1,458.00	7,056.00	31.78	
			סה"כ צריכה	4,992.00	606.00	1,458.00	7,056.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,017.30	1,235.80	1,329.10	5,582.20	19.44	
			סה"כ צריכה	3,017.30	1,235.80	1,329.10	5,582.20		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	8,863.80	1,752.60	3,337.20	13,953.60	173.40	
			81036489 - 3	7,889.40	2,535.00	4,369.80	14,794.20	164.40	
			81036489 - 4	5,312.00	2,334.00	3,786.40	11,432.40	37.60	
			81036693 - 4	6,007.77	2,144.10	2,272.83	10,424.70	174.59	
			81036693 - 5	6,144.07	3,350.60	6,228.96	15,723.63	32.19	
			81036693 - 7	4,422.59	1,655.06	2,334.92	8,412.56	22.18	
			81036693 - 8	6,688.54	1,251.86	2,407.29	10,347.68	143.10	
			81037048 - 2	417.80	142.80	282.60	843.20	42.00	
			סה"כ צריכה	45,745.96	15,166.02	25,020.00	85,931.98		
28	18323	בנין D אם דבליט - ק - 4	14155734 - 3	2,036.40	262.80	142.80	2,442.00	1,572.72	
			סה"כ צריכה	2,036.40	262.80	142.80	2,442.00		
29	18326	בנין D אם דבליט ק - 3	14155734 - 4	3,800.40	1,164.00	2,112.00	7,076.40	21.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,800.40	1,164.00	2,112.00	7,076.40		
30	18322	בניין D אמנדו	3 - 14155700	352.80	216.00	460.80	1,029.60	1,572.82	
			סה"כ צריכה	352.80	216.00	460.80	1,029.60		
31	18329	בניין D אנליסט	2 - 16045585	307.20	117.30	265.40	689.90	2.95	
			סה"כ צריכה	307.20	117.30	265.40	689.90		
32	18330	בניין D אפריקה ישראל	2 - 15091590	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	18319	בניין D ארוסקאוס	3 - 16045585	227.70	63.70	140.40	431.80	2.55	
			סה"כ צריכה	227.70	63.70	140.40	431.80		
34	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	4 - 14155721	3,367.60	546.00	714.00	4,627.60	273.66	
			סה"כ צריכה	3,367.60	546.00	714.00	4,627.60		
35	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	1 - 14155734	698.40	343.20	766.80	1,808.40	2,356.84	
			סה"כ צריכה	698.40	343.20	766.80	1,808.40		
36	17470	בניין D חיוני מעלית	3 - 15091590	444.60	92.20	166.80	703.60	4.17	
			סה"כ צריכה	444.60	92.20	166.80	703.60		
37	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	2 - 14155721	29.45	16.00	36.20	81.65	0.34	
			סה"כ צריכה	29.45	16.00	36.20	81.65		
38	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	1 - 14155700	1,233.60	423.60	919.20	2,576.40	1,574.90	
			סה"כ צריכה	1,233.60	423.60	919.20	2,576.40		
39	18320	בניין D סמרטזין	1 - 16045585	720.60	64.80	108.80	894.20	5.20	
			סה"כ צריכה	720.60	64.80	108.80	894.20		
40	17485	בניין D ציבורי	1 - 14155700	-1,233.60	-423.60	-919.20	-2,576.40	1,574.90	
			14155700 - 2	-999.60	-402.00	-850.80	-2,252.40	792.29	
			14155700 - 3	-352.80	-216.00	-460.80	-1,029.60	1,572.82	
			14155721 - 1	-1,085.20	-560.70	-1,180.10	-2,826.00	7.54	
			14155721 - 2	-29.45	-16.00	-36.20	-81.65	0.34	
			14155721 - 4	-3,367.60	-546.00	-714.00	-4,627.60	273.66	
			14155722 - 1	74,850.00	25,392.00	48,372.00	148,614.00	450.36	
			14155722 - 2	-4,624.40	-2,099.60	-3,920.00	-10,644.00	21.76	
			14155722 - 3	-9,531.20	-2,740.80	-3,318.40	-15,590.40	129.15	
			14155722 - 4	-13,173.60	-2,641.20	-4,479.60	-20,294.40	222.12	
			14155734 - 1	-698.40	-343.20	-766.80	-1,808.40	2,356.84	
			14155734 - 2	-464.40	-13.20	-4.80	-482.40	1,572.80	
			14155734 - 3	-2,036.40	-262.80	-142.80	-2,442.00	1,572.72	
			14155734 - 4	-3,800.40	-1,164.00	-2,112.00	-7,076.40	21.73	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	22.82	6,415.20	1,707.60	1,002.00	3,705.60	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.17	-703.60	-166.80	-92.20	-444.60	15091590 - 3			
	5.20	-894.20	-108.80	-64.80	-720.60	16045585 - 1			
	2.95	-689.90	-265.40	-117.30	-307.20	16045585 - 2			
	2.55	-431.80	-140.40	-63.70	-227.70	16045585 - 3			
		80,578.05	30,492.70	14,626.90	35,458.45	סה"כ צריכה			
	7.54	2,826.00	1,180.10	560.70	1,085.20	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	41
		2,826.00	1,180.10	560.70	1,085.20	סה"כ צריכה			
	792.29	2,252.40	850.80	402.00	999.60	14155700 - 2	בניין D ראשי קומה 1	17489	42
		2,252.40	850.80	402.00	999.60	סה"כ צריכה			
	1,572.80	482.40	4.80	13.20	464.40	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		482.40	4.80	13.20	464.40	סה"כ צריכה			
	21.76	10,644.00	3,920.00	2,099.60	4,624.40	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	129.15	15,590.40	3,318.40	2,740.80	9,531.20	14155722 - 3			
	222.12	20,294.40	4,479.60	2,641.20	13,173.60	14155722 - 4			
		46,528.80	11,718.00	7,481.60	27,329.20	סה"כ צריכה			
		446,289.74	141,052.48	75,773.76	229,463.50	סה"כ צריכה			
		448,400.00	142,880.00	76,160.00	229,360.00	חשבון חברת חשמל			
		-2,110.26	-1,827.52	-386.24	103.50	הפרש בקוט"ש			
		-0.47%	-1.28%	-0.51%	0.05%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 229,463.50)
■ גבע (Kwh 75,773.76)
■ שפל (Kwh 141,052.48)

