



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק סיביל 525 משולב

תקופת דוח: (01/10/17 - 31/10/17)


תאריך הפקה: 09/11/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16809	דיפריס	00025520 - 8	4,374.40	1,287.91	3,382.94	9,045.25	30.33	
			מיזוג אויר	3,960.23	1,710.77	5,815.84	11,486.84		
			סה"כ צריכה	8,334.63	2,998.68	9,198.78	20,532.08		
2	16911	ווי.אף עמל 14	00025520 - 6	568.11	0.00	0.00	568.11	4.39	
			סה"כ צריכה	568.11	0.00	0.00	568.11		
3	9771	כספונט	15091571 - 4	981.15	174.10	233.15	1,388.40	8.88	
			מיזוג אויר	888.26	231.26	400.82	1,520.34		
			סה"כ צריכה	1,869.41	405.36	633.97	2,908.74		
4	16810	מתן דיגיטל	15091571 - 3	10,474.20	2,834.40	4,346.40	17,655.00	57.04	
			15091587 - 2	2,353.40	674.60	875.40	3,903.40	14.17	
			15091587 - 3	1,036.40	328.60	378.00	1,743.00	7.24	
			15091587 - 4	3,808.00	1,000.20	1,031.80	5,840.00	41.71	
			מיזוג אויר	15,998.82	6,426.20	11,400.83	33,825.85		
			סה"כ צריכה	33,670.82	11,264.00	18,032.43	62,967.25		
5	16811	ציבורי	00020461 - 1	-1,130.29	-366.21	-816.36	-2,312.86	10.90	
			00020849 - 1	-26,409.67	-11,280.90	-20,830.55	-58,521.12	147.98	
			00025520 - 6	-568.11	0.00	0.00	-568.11	4.39	
			00025520 - 7	-2,944.25	-469.59	-799.98	-4,213.83	23.18	
			00025520 - 8	-4,374.40	-1,287.91	-3,382.94	-9,045.25	30.33	
			15091571 - 1	98,292.00	32,200.00	62,336.00	192,828.00	550.56	
			15091571 - 2	-23,512.80	-8,992.00	-18,992.80	-51,497.60	231.53	
			15091571 - 3	-10,474.20	-2,834.40	-4,346.40	-17,655.00	57.04	
			15091571 - 4	-981.15	-174.10	-233.15	-1,388.40	8.88	
			15091587 - 2	-2,353.40	-674.60	-875.40	-3,903.40	14.17	
			15091587 - 3	-1,036.40	-328.60	-378.00	-1,743.00	7.24	
			15091587 - 4	-3,808.00	-1,000.20	-1,031.80	-5,840.00	41.71	
			15140050 - 1	-1,941.10	-1,073.10	-2,209.90	-5,224.10		
			סה"כ צריכה	18,758.23	3,718.39	8,438.72	30,915.34		
6	16808	ריתוך טכנולוגיות	00025520 - 7	2,944.25	469.59	799.98	4,213.83	23.18	
			מיזוג אויר	2,665.49	623.77	1,375.31	4,664.57		
			סה"כ צריכה	5,609.75	1,093.36	2,175.29	8,878.40		
7	16802	שהר צאי דפוס פלוס בע"מ	00020849 - 1	26,409.67	11,280.90	20,830.55	58,521.12	147.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	16801	שוהר צאיג- משרדים	00020461 - 1	26,409.67	11,280.90	20,830.55	58,521.12	10.90	
			סה"כ צריכה	1,130.29	366.21	816.36	2,312.86		
			סה"כ צריכה	1,130.29	366.21	816.36	2,312.86		
9	11701	תאורת חניונים	15140050 - 1	1,941.10	1,073.10	2,209.90	5,224.10		
			סה"כ צריכה	1,941.10	1,073.10	2,209.90	5,224.10		
			סה"כ צריכה	98,292.00	32,200.00	62,336.00	192,828.00		
			חשבון חברת חשמל	100,506.00	32,961.00	63,765.00	197,232.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,214.00	-761.00	-1,429.00	-4,404.00		
			הפרש באחוזים	-2.20%	-2.31%	-2.24%	-2.23%		



- פסגה (98,292.00 Kwh)
- גבע (32,200.00 Kwh)
- שפל (62,336.00 Kwh)

