

דוח קוט"ש

עבור: נאה ותקין


דוח מסכם עבור: בית נכסים

תקופת דוח: (15/10/17 - 11/09/17)

תאריך הפקה: 22/11/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	392	חניון	00013201 - 4	2,138.81	1,323.22	2,485.53	5,947.56	14.48	
			סה"כ צריכה	2,138.81	1,323.22	2,485.53	5,947.56		
2	12252	ישראיר	00013201 - 6	6,705.02	2,704.50	3,855.55	13,265.07	38.28	
			00013201 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,705.02	2,704.50	3,855.55	13,265.07		
3	268	מיזוג אוויר (שניאי 2)	00011187 - 1	34,606.60	15,238.64	21,829.06	71,674.30	184.76	
			סה"כ צריכה	34,606.60	15,238.64	21,829.06	71,674.30		
4	390	משרד ראש הממשלה	00013201 - 2	821.61	570.13	1,283.36	2,675.10	6.72	
			סה"כ צריכה	821.61	570.13	1,283.36	2,675.10		
5	12254	ציבורי שניאי 1	00013201 - 1	21,998.52	8,671.14	16,860.40	47,530.06	117.56	
			00013201 - 2	-821.61	-570.13	-1,283.36	-2,675.10	6.72	
			00013201 - 3	-14,844.94	-4,629.02	-8,522.71	-27,996.68	86.23	
			00013201 - 4	-2,138.81	-1,323.22	-2,485.53	-5,947.56	14.48	
			סה"כ צריכה	4,193.16	2,148.76	4,568.80	10,910.73		
6	12253	תחבורה	00013201 - 3	14,844.94	4,629.02	8,522.71	27,996.68	86.23	
			00013201 - 6	-6,705.02	-2,704.50	-3,855.55	-13,265.07	38.28	
			00013201 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,139.92	1,924.52	4,667.16	14,731.60		
			סה"כ צריכה	56,605.12	23,909.78	38,689.46	119,204.36		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				119,204.36		
			הפרש באחוזים						





- פיסגה (Kwh 56,605.12)
- גבע (Kwh 23,909.78)
- שפל (Kwh 38,689.46)

