

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (30/10/17 - 23/09/17)

תאריך הפקה: 23/11/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18349	לוח משנה G המפיץ	2 - 81018601	894.70	262.96	457.37	1,615.03	9.70	
		לוח שירותי בית		14.97	19.38	64.12	98.48		
		סה"כ צריכה		909.68	282.34	521.49	1,713.51		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-890.91	-373.47	-1,028.39	-2,292.77		
			1 - 15112930	-7,046.95	-2,867.09	-9,669.37	-19,583.41		
			3 - 81018601	6,818.62	1,064.18	1,776.08	9,658.88	29.47	
			4 - 81018601	25,691.53	8,712.64	19,324.35	53,728.51	152.19	
		לוח שירותי בית		411.22	481.74	1,458.50	2,351.46		
		סה"כ צריכה		24,983.51	7,017.98	11,861.17	43,862.67		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	890.91	373.47	1,028.39	2,292.77		
			1 - 15112930	7,046.95	2,867.09	9,669.37	19,583.41		
			6 - 81018601	19,509.82	10,659.19	23,515.66	53,684.66	108.58	
			7 - 81018601	98.80	55.00	129.49	283.28	0.32	
			8 - 81018601	122.25	68.14	160.70	351.09	0.40	
		סה"כ צריכה		27,668.73	14,022.89	34,503.59	76,195.22		
		סה"כ צריכה		53,561.92	21,323.21	46,886.26	121,771.39		
		חשבון חברת חשמל		51,120.00	21,900.00	48,320.00	121,340.00		
		הפרש בקוט"ש		2,441.92	-576.79	-1,433.74	431.39		
		הפרש באחוזים		4.78%	-2.63%	-2.97%	0.36%		



■ פסגה (Kwh 53,561.92)
■ גבע (Kwh 21,323.21)
■ שפל (Kwh 46,886.26)