



דוח קוט"ש

עבור: קניין רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניין רמת אביב

תקופת דוח: (03/11/17 - 01/11/17)

תאריך הפקה: 26/11/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15668	*מגדלי קירור מועמס	81014232 - 6	340.50	186.10	25.80	552.40	14.80	
			סה"כ צריכה	340.50	186.10	25.80	552.40		
2	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	15571	228.n STORY פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	15644	טורקוז ח.171 פנוי	81016785 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	2,399.60	1,268.00	347.60	4,015.20	132.00	
		סה"כ צריכה		2,399.60	1,268.00	347.60	4,015.20		
31	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	15714	פנוי	81014210 - 8	3,592.98	1,849.43	808.60	6,251.00	176.10	
		סה"כ צריכה		3,592.98	1,849.43	808.60	6,251.00		
33	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15718	פנוי	81016191 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15719	פנוי	81016358 - 1	27.06	11.32	20.14	58.52	2.54	
		סה"כ צריכה		27.06	11.32	20.14	58.52		
38	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15543	פנוי BE-BE 144.ח	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15727	פרטנר - פנוי	81016363 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15729	צוקה ח.206-פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	1,516.63	831.48	544.91	2,893.02	68.26	
		סה"כ צריכה		1,516.63	831.48	544.91	2,893.02		
46	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	1,075.00	691.00	662.00	2,428.00	69.00	
		סה"כ צריכה		1,075.00	691.00	662.00	2,428.00		
47	16040	ראשי מתח גבוה	81029985 - 1	74,047.77	11,139.54	16,966.61	102,153.92		
		סה"כ צריכה		74,047.77	11,139.54	16,966.61	102,153.92		
48	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15565	166.n ASH	81014245 - 5	141.04	71.88	34.76	247.68	9.16	
		מיזוג אויר		1.76	0.96	0.13	2.85		
		סה"כ צריכה		142.80	72.84	34.89	250.53		
2	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	410.23	235.08	126.46	771.77	21.09	
		מיזוג אויר		4.07	2.22	0.31	6.60		
		סה"כ צריכה		414.30	237.30	126.77	778.36		
3	15566	DODO בר אור 268.n	81016363 - 1	49.87	18.10	3.71	71.67	4.22	
		מיזוג אויר		0.63	0.34	0.05	1.02		
		סה"כ צריכה		50.50	18.44	3.75	72.69		
4	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	468.20	244.60	130.20	843.00	27.20	
		מיזוג אויר		7.32	4.00	0.55	11.88		
		סה"כ צריכה		475.52	248.60	130.75	854.88		
5	15568	257.n LK	81014219 - 7	30.35	12.44	2.12	44.91	4.50	
		מיזוג אויר		0.62	0.34	0.05	1.00		
		סה"כ צריכה		30.97	12.78	2.17	45.91		
6	15569	NINE WEST 122.n	81014241 - 6	177.44	96.24	16.78	290.46	9.00	
		מיזוג אויר		2.55	1.39	0.19	4.14		
		סה"כ צריכה		180.00	97.64	16.97	294.60		
7	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	48.19	26.41	5.54	80.14	3.68	
		סה"כ צריכה		48.19	26.41	5.54	80.14		
8	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	171.52	90.28	15.20	276.99	11.82	
		מיזוג אויר		1.36	0.74	0.10	2.21		
		סה"כ צריכה		172.88	91.02	15.30	279.20		
9	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	454.80	255.00	77.00	786.80	22.20	
		מיזוג אויר		3.91	2.14	0.30	6.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	458.71	257.14	77.30	793.15		
10	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	201.55	95.30	23.48	320.32	11.83	
			מיזוג אויר	1.81	0.99	0.14	2.93		
			סה"כ צריכה	203.35	96.28	23.62	323.26		
11	16031	אופטיקנה ח.167	81016358 - 8	313.69	174.62	35.26	523.57	22.00	
			מיזוג אויר	1.74	0.95	0.13	2.82		
			סה"כ צריכה	315.42	175.57	35.39	526.38		
12	15576	אוריג'ונלס ח.176	81015037 - 2	325.80	174.90	66.50	567.20	17.10	
			מיזוג אויר	3.39	1.86	0.26	5.51		
			סה"כ צריכה	329.19	176.76	66.76	572.71		
13	15542	איי אופטיק קונסט ח.214	81014231 - 2	149.84	90.70	41.73	282.27	9.50	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	151.35	91.52	41.85	284.72		
14	15577	אילנס	81014219 - 5	24.24	14.70	22.33	61.27	1.51	
			מיזוג אויר	0.73	0.40	0.06	1.19		
			סה"כ צריכה	24.97	15.10	22.38	62.46		
15	15578	אילנס ח.266	81016351 - 7	148.23	92.13	72.06	312.42	11.58	
			סה"כ צריכה	148.23	92.13	72.06	312.42		
16	15579	אימפרס ח.233	81016935 - 2	211.10	104.40	48.79	364.30	13.78	
			מיזוג אויר	1.28	0.70	0.10	2.08		
			סה"כ צריכה	212.38	105.10	48.89	366.38		
17	15580	אינדיגו ח.212	81016353 - 6	77.97	40.39	16.29	134.65	4.50	
			מיזוג אויר	1.36	0.74	0.10	2.21		
			סה"כ צריכה	79.33	41.13	16.40	136.86		
18	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	120.82	58.56	10.18	189.56	7.40	
			מיזוג אויר	1.76	0.96	0.13	2.85		
			סה"כ צריכה	122.58	59.52	10.31	192.42		
19	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	145.08	72.82	18.19	236.10	9.58	
			מיזוג אויר	1.00	0.55	0.08	1.62		
			סה"כ צריכה	146.08	73.37	18.27	237.72		
20	15583	אלדו ח.218-219	81016347 - 7	302.22	156.60	49.61	508.44	16.43	
			מיזוג אויר	2.22	1.21	0.17	3.60		
			סה"כ צריכה	304.44	157.82	49.78	512.04		
21	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	336.10	163.50	28.60	528.20	22.10	
			מיזוג אויר	8.35	4.57	0.63	13.55		
			סה"כ צריכה	344.45	168.07	29.23	541.75		
22	15585	אלמביקה ח.277	81016351 - 5	43.12	23.15	7.78	74.05	4.63	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	43.12	23.15	7.78	74.05		
23	15545	אמ.די.דיאט ק. 3	6 - 81015040	12.20	2.30	3.40	17.90	0.90	
			סה"כ צריכה	12.20	2.30	3.40	17.90		
24	15586	אמור ח. 263-264	4 - 81016331	104.05	54.60	23.17	181.82	10.02	
			מיזוג אויר	2.17	1.18	0.16	3.51		
			סה"כ צריכה	106.21	55.78	23.34	185.33		
25	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	56.20	25.00	8.80	90.00	4.20	
			מיזוג אויר	1.49	0.81	0.11	2.41		
			סה"כ צריכה	57.69	25.81	8.91	92.41		
26	15588	אמריקן איגל ח. 248	7 - 81016984	496.80	288.60	248.40	1,033.80	21.60	
			סה"כ צריכה	496.80	288.60	248.40	1,033.80		
27	15589	אמריקן וינטג ח. 269	2 - 81016363	156.18	77.59	15.67	249.44	9.40	
			סה"כ צריכה	156.18	77.59	15.67	249.44		
28	15590	אן פונטיין ח. 131	3 - 81014245	36.67	14.87	1.47	53.01	4.39	
			מיזוג אויר	0.88	0.48	0.07	1.42		
			סה"כ צריכה	37.54	15.35	1.54	54.44		
29	15591	אספרו בר ח. 139	2 - 81016785	452.52	265.92	161.67	880.11	29.95	
			מיזוג אויר	1.13	0.62	0.09	1.83		
			סה"כ צריכה	453.65	266.54	161.75	881.94		
30	23642	אפסילון חיתום קומה 10	6 - 81016834	50.50	19.80	18.70	89.00	2.50	
			סה"כ צריכה	50.50	19.80	18.70	89.00		
31	15592	אפסילון ק. 7	2 - 81014871	135.80	66.30	93.90	296.00	5.80	
			סה"כ צריכה	135.80	66.30	93.90	296.00		
32	15593	אפרודיטה ח. 222	2 - 81016347	130.80	59.85	54.66	245.31	11.66	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	132.30	60.68	54.77	247.76		
33	15594	אפריל ח. 156-157	2 - 81016358	182.27	108.71	18.34	309.32	20.67	
			מיזוג אויר	2.82	1.54	0.21	4.58		
			סה"כ צריכה	185.10	110.25	18.55	313.90		
34	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	7 - 81016834	159.60	45.00	63.80	268.40	8.60	
			סה"כ צריכה	159.60	45.00	63.80	268.40		
35	15596	אקס טי ספנות ק. 8	5 - 81016834	54.40	5.90	9.30	69.60	3.50	
			סה"כ צריכה	54.40	5.90	9.30	69.60		
36	15597	אקסוריז ח. 240A	4 - 81016441	152.36	76.30	21.40	250.07	8.65	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	1.46	0.80	0.11	2.38		
			סה"כ צריכה	153.83	77.10	21.51	252.44		
37	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	462.60	261.46	133.78	857.84	28.08	
			מיזוג אויר	1.13	0.62	0.09	1.83		
			סה"כ צריכה	463.73	262.08	133.86	859.68		
38	15685	ארמני אקסציינג ח.180	81016984 - 1	194.50	118.40	38.00	350.90	12.90	
			מיזוג אויר	2.87	1.57	0.22	4.66		
			סה"כ צריכה	197.37	119.97	38.22	355.56		
39	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	1,230.38	638.56	277.52	2,146.46	56.10	
			מיזוג אויר	3.03	1.66	0.23	4.92		
			סה"כ צריכה	1,233.42	640.21	277.75	2,151.38		
40	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	179.04	105.59	34.79	319.42	12.65	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	180.55	106.41	34.91	321.87		
41	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	249.00	150.72	36.96	436.69	16.05	
			מיזוג אויר	1.73	0.95	0.13	2.81		
			סה"כ צריכה	250.74	151.67	37.10	439.50		
42	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	372.15	192.92	90.11	655.18	19.63	
			מיזוג אויר	2.36	1.29	0.18	3.84		
			סה"כ צריכה	374.51	194.21	90.29	659.01		
43	15603	בילבונג קידס ח.150	81016191 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15604	ברנדיס ח.182	81016984 - 3	87.60	64.00	30.00	181.60	6.50	
			מיזוג אויר	1.40	0.76	0.11	2.27		
			סה"כ צריכה	89.00	64.76	30.11	183.87		
45	15605	ברשקה ח.287	81016899 - 4	918.40	480.60	132.80	1,531.80	47.60	
			מיזוג אויר	10.84	5.92	0.82	17.58		
			סה"כ צריכה	929.24	486.52	133.62	1,549.38		
46	15613	ג'נרלי צ'רנינג בע"מ	81016600 - 2	0.02	0.06	0.12	0.19	0.11	
			סה"כ צריכה	0.02	0.06	0.12	0.19		
47	15606	גאלקסי נסיעות ח.174	81014241 - 3	5.03	4.56	5.28	14.87	0.26	
			סה"כ צריכה	5.03	4.56	5.28	14.87		
48	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	276.30	140.00	47.30	463.60	19.70	
			מיזוג אויר	3.08	1.68	0.23	4.99		
			סה"כ צריכה	279.38	141.68	47.53	468.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	15608	גו מלון ח.117	6 - 81014174	105.52	54.79	8.53	168.84	7.88	
			מיזוג אויר	1.01	0.55	0.08	1.63		
			סה"כ צריכה	106.53	55.34	8.60	170.47		
50	15609	גולן טלקום	5 - 81016947	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15610	גוסיפ ח.252	4 - 81014232	98.40	54.30	13.80	166.50	7.90	
			מיזוג אויר	1.26	0.69	0.10	2.04		
			סה"כ צריכה	99.66	54.99	13.90	168.54		
52	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ	4 - 81016947	57.10	13.10	10.70	80.90	2.70	
			סה"כ צריכה	57.10	13.10	10.70	80.90		
53	15546	גיזה מחסן ק.ק	7 - 81016600	40.19	25.84	37.76	103.79	1.47	
			סה"כ צריכה	40.19	25.84	37.76	103.79		
54	15612	גנטלמן ח.258	8 - 81014219	174.24	93.43	14.83	282.50	9.52	
			מיזוג אויר	1.09	0.59	0.08	1.76		
			סה"כ צריכה	175.32	94.02	14.91	284.26		
55	15614	גק קובה ח.270	3 - 81016363	110.42	55.56	11.89	177.87	7.60	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	111.92	56.38	12.01	180.31		
56	15615	דוכן אורנג	2 - 81025453	16.42	11.18	12.27	39.87		
			סה"כ צריכה	16.42	11.18	12.27	39.87		
57	15616	דוכן דינמיקה	1 - 81025453	14.70	6.89	4.75	26.35		
			סה"כ צריכה	14.70	6.89	4.75	26.35		
58	15617	דוכן יין	7 - 81014232	302.40	195.20	206.40	704.00	25.60	
			סה"כ צריכה	302.40	195.20	206.40	704.00		
59	15618	דוכן מירס	7 - 81014245	31.28	20.00	28.42	79.70	1.16	
			סה"כ צריכה	31.28	20.00	28.42	79.70		
60	15619	דוכן סחוט ח.207	4 - 81014231	149.52	86.91	88.46	324.90	7.93	
			סה"כ צריכה	149.52	86.91	88.46	324.90		
61	15620	דוכן עולם הממתקים	1 - 81025708	49.31	32.35	48.51	130.18	2.29	
			סה"כ צריכה	49.31	32.35	48.51	130.18		
62	15622	דוכן שוקולד	6 - 81016600	17.08	10.76	15.91	43.74	0.87	
			סה"כ צריכה	17.08	10.76	15.91	43.74		
63	15623	דומו ח.138	2 - 81014241	486.47	319.83	256.29	1,062.59	24.66	
			סה"כ צריכה	486.47	319.83	256.29	1,062.59		
64	15624	דורית שדה ח.235	4 - 81016935	49.40	23.49	6.00	78.90	3.02	
			מיזוג אויר	0.62	0.34	0.05	1.00		
			סה"כ צריכה	50.02	23.83	6.05	79.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	15625	דיזגואל ח.220	81016347 - 8	144.33	69.27	21.48	235.07	9.98	
			מיזוג אויר	2.19	1.20	0.17	3.55		
			סה"כ צריכה	146.52	70.46	21.64	238.62		
66	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	359.18	172.23	54.07	585.48	24.70	
			מיזוג אויר	5.38	2.94	0.41	8.72		
			סה"כ צריכה	364.56	175.17	54.48	594.21		
67	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	83.54	39.57	5.41	128.52	7.36	
			מיזוג אויר	0.62	0.34	0.05	1.00		
			סה"כ צריכה	84.15	39.91	5.46	129.52		
68	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	170.32	88.73	18.47	277.52	10.49	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	171.82	89.56	18.58	279.96		
69	15629	ה.שטרן ח.282	81014211 - 5	394.99	194.28	63.71	652.97	23.23	
			מיזוג אויר	3.48	1.90	0.26	5.65		
			סה"כ צריכה	398.47	196.18	63.97	658.62		
70	15630	הבורסה לתכשטים ח.129	81014245 - 1	109.19	54.72	13.94	177.85	6.38	
			מיזוג אויר	1.30	0.71	0.10	2.10		
			סה"כ צריכה	110.48	55.43	14.04	179.96		
71	15631	הודיס ח.168	81016321 - 3	188.66	99.29	16.39	304.34	10.30	
			מיזוג אויר	1.34	0.73	0.10	2.17		
			סה"כ צריכה	189.99	100.02	16.49	306.51		
72	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	160.50	83.65	31.33	275.48	10.31	
			מיזוג אויר	1.63	0.89	0.12	2.65		
			סה"כ צריכה	162.14	84.54	31.46	278.13		
73	15634	המטבח של סימה ח.203	81016785 - 1	308.16	166.59	79.90	554.64	21.47	
			מיזוג אויר	0.94	0.51	0.07	1.53		
			סה"כ צריכה	309.10	167.10	79.97	556.17		
74	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	205.16	84.28	21.02	310.46	12.41	
			מיזוג אויר	2.65	1.45	0.20	4.30		
			סה"כ צריכה	207.81	85.73	21.22	314.76		
75	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	84.71	32.76	20.86	138.33	6.39	
			מיזוג אויר	1.30	0.71	0.10	2.10		
			סה"כ צריכה	86.01	33.47	20.96	140.44		
76	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	113.80	64.14	14.95	192.88	9.08	
			מיזוג אויר	1.49	0.82	0.11	2.42		
			סה"כ צריכה	115.29	64.95	15.06	195.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	15638	וודום ח.224-226	81014212 - 5	531.96	284.64	192.43	1,009.03	25.86	
			מיזוג אויר	5.59	3.05	0.42	9.06		
			סה"כ צריכה	537.54	287.69	192.85	1,018.09		
78	15547	וניליה - מחסן	81016600 - 5	139.09	79.02	74.63	292.73	7.46	
			סה"כ צריכה	139.09	79.02	74.63	292.73		
79	15639	זארה ח.102-107	81014241 - 4	2,807.04	1,535.57	539.40	4,882.01	121.47	
			מיזוג אויר	32.29	17.65	2.45	52.39		
			סה"כ צריכה	2,839.33	1,553.22	541.85	4,934.40		
80	15548	זארה מחסן ח.285	81016899 - 1	393.60	223.80	64.20	681.60	22.40	
			סה"כ צריכה	393.60	223.80	64.20	681.60		
81	15550	ח.208-209 - מנגו	81016785 - 4	1,138.88	585.03	132.84	1,856.75	58.53	
			מיזוג אויר	10.07	5.50	0.76	16.33		
			סה"כ צריכה	1,148.95	590.53	133.61	1,873.08		
82	15551	ח.267 - ארמאני גינס	81016331 - 6	312.75	162.77	51.55	527.06	16.15	
			סה"כ צריכה	312.75	162.77	51.55	527.06		
83	16039	חדר שרתים 13	81025335 - 1	116.17	72.86	100.02	289.05	4.58	
			סה"כ צריכה	116.17	72.86	100.02	289.05		
84	15640	חניון 1-	81016887 - 8	313.08	212.41	290.27	815.76	16.05	
			סה"כ צריכה	313.08	212.41	290.27	815.76		
85	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	95.48	47.71	15.02	158.21	8.12	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.45		
			סה"כ צריכה	96.99	48.53	15.13	160.65		
86	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	529.22	261.57	45.94	836.73	35.87	
			מיזוג אויר	5.24	2.86	0.40	8.50		
			סה"כ צריכה	534.46	264.43	46.34	845.23		
87	15643	טופ שופ ח.253	81016600 - 1	133.19	76.06	20.74	230.00	9.26	
			מיזוג אויר	9.34	5.11	0.71	15.16		
			סה"כ צריכה	142.54	81.17	21.45	245.16		
88	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	108.82	43.33	10.40	162.55	8.30	
			מיזוג אויר	1.05	0.57	0.08	1.70		
			סה"כ צריכה	109.87	43.90	10.48	164.26		
89	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	840.20	538.60	357.20	1,736.00	42.40	
			סה"כ צריכה	840.20	538.60	357.20	1,736.00		
90	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	57.60	18.10	19.80	95.50	3.50	
			סה"כ צריכה	57.60	18.10	19.80	95.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
91	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	3,185.75	2,048.13	2,355.27	7,589.15	144.50	
			סה"כ צריכה	3,185.75	2,048.13	2,355.27	7,589.15		
92	15552	לונג צאמפ ח.282	81014212 - 4	179.08	80.29	19.79	279.15	10.97	
			מיזוג אויר	2.01	1.10	0.15	3.26		
			סה"כ צריכה	181.08	81.38	19.94	282.41		
93	15650	ליאונידיס	81026474 - 1	22.69	11.58	10.83	45.10		
			סה"כ צריכה	22.69	11.58	10.83	45.10		
94	15651	ללין ח.254	81016441 - 8	114.35	65.35	17.10	196.81	8.21	
			מיזוג אויר	1.48	0.81	0.11	2.40		
			סה"כ צריכה	115.83	66.16	17.21	199.20		
95	15652	מ"א בגג	81016899 - 5	64.80	41.20	60.80	166.80	2.40	
			סה"כ צריכה	64.80	41.20	60.80	166.80		
96	15653	מאסימו דינטי	81014241 - 8	757.91	430.09	87.20	1,275.20	38.98	
			מיזוג אויר	11.30	6.17	0.86	18.33		
			סה"כ צריכה	769.21	436.26	88.06	1,293.53		
97	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	229.07	113.13	36.99	379.19	13.03	
			מיזוג אויר	2.03	1.11	0.15	3.30		
			סה"כ צריכה	231.10	114.24	37.15	382.49		
98	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	142.30	91.60	133.80	367.70	5.20	
			סה"כ צריכה	142.30	91.60	133.80	367.70		
99	15655	מגדל משרדים אפסילון 7 ק.	81016834 - 3	180.90	51.60	70.30	302.80	8.60	
			סה"כ צריכה	180.90	51.60	70.30	302.80		
100	15657	מגדל משרדים אייקון 4 ק.	81015040 - 2	35.20	2.00	5.00	42.20	2.10	
			סה"כ צריכה	35.20	2.00	5.00	42.20		
101	15658	מגדל משרדים אפסילון 5 ק.	81014871 - 4	107.30	32.90	48.00	188.20	5.20	
			סה"כ צריכה	107.30	32.90	48.00	188.20		
102	15659	מגדל משרדים גיזה 12 ק.	81016947 - 1	172.20	55.60	79.00	306.80	9.00	
			סה"כ צריכה	172.20	55.60	79.00	306.80		
103	15660	מגדל משרדים נור מד 4 ק.	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4 ק.	81015040 - 3	143.00	62.10	55.70	260.80	9.50	
			סה"כ צריכה	143.00	62.10	55.70	260.80		
105	15662	מגדל משרדים נור מד 4 ק.	81015040 - 4	151.80	74.80	50.10	276.70	9.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	151.80	74.80	50.10	276.70		
106	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	41.90	14.80	11.70	68.40	2.00	
			סה"כ צריכה	41.90	14.80	11.70	68.40		
107	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלין 10.ק	81016947 - 3	89.80	53.60	35.00	178.40	7.80	
			סה"כ צריכה	89.80	53.60	35.00	178.40		
108	15665	מגדל משרדים פרתם	81016834 - 4	72.30	38.00	47.00	157.30	4.50	
			סה"כ צריכה	72.30	38.00	47.00	157.30		
109	15666	מגדל משרדים שגרירות פינלנד	81016834 - 1	45.10	21.70	17.10	83.90	2.30	
			סה"כ צריכה	45.10	21.70	17.10	83.90		
110	15667	מגדל משרדים שלה 3.ק	81015040 - 5	132.50	61.70	33.00	227.20	6.30	
			סה"כ צריכה	132.50	61.70	33.00	227.20		
111	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	57.90	52.15	90.85	200.90	3.65	
			סה"כ צריכה	57.90	52.15	90.85	200.90		
112	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	35.75	22.95	34.05	92.75	1.50	
			סה"כ צריכה	35.75	22.95	34.05	92.75		
113	15672	מחסן סימה ק. פאסט פוד	81036676 - 5	85.80	55.15	81.05	222.00	4.25	
			סה"כ צריכה	85.80	55.15	81.05	222.00		
114	15674	מחסן קזנובה	81016600 - 3	0.01	0.002	0.008	0.02	0.001	
			סה"כ צריכה	0.01	0.002	0.008	0.02		
115	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	389.46	211.55	81.09	682.10	30.96	
			מיזוג אויר	4.72	2.58	0.36	7.66		
			סה"כ צריכה	394.18	214.13	81.44	689.76		
116	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	232.56	110.02	63.95	406.53	12.81	
			מיזוג אויר	1.55	0.85	0.12	2.51		
			סה"כ צריכה	234.11	110.86	64.07	409.04		
117	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	126.66	39.34	18.14	184.14	7.39	
			מיזוג אויר	1.80	0.98	0.14	2.91		
			סה"כ צריכה	128.46	40.32	18.28	187.06		
118	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	8.40	1.40	2.00	11.80	0.60	
			סה"כ צריכה	8.40	1.40	2.00	11.80		
119	15681	מעלית	81016984 - 6	6.30	3.10	4.40	13.80	0.90	
			סה"כ צריכה	6.30	3.10	4.40	13.80		
120	15682	מקדונולדס ח.201	81016785 - 5	638.58	391.42	302.22	1,332.22	30.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	2.32	1.27	0.18	3.77		
			סה"כ צריכה	640.90	392.69	302.40	1,335.99		
121	15683	מקס מורטי ח.254-255	2 - 81016351	254.65	124.64	27.52	406.82	13.98	
			מיזוג אויר	3.48	1.90	0.26	5.65		
			סה"כ צריכה	258.14	126.54	27.79	412.47		
122	15632	מקרוגר ח.216	5 - 81016347	122.04	66.36	18.89	207.29	9.54	
			מיזוג אויר	1.51	0.83	0.11	2.46		
			סה"כ צריכה	123.56	67.19	19.00	209.74		
123	15554	מרי נעלים ח.272	5 - 81016363	171.89	79.17	39.39	290.45	9.42	
			מיזוג אויר	1.49	0.81	0.11	2.41		
			סה"כ צריכה	173.37	79.99	39.50	292.86		
124	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	254.70	130.78	44.34	429.82	13.16	
			מיזוג אויר	1.49	0.81	0.11	2.41		
			סה"כ צריכה	256.19	131.59	44.45	432.23		
125	23643	משרדי הנהלה	8 - 81016947	22.30	7.10	9.90	39.30	1.20	
			סה"כ צריכה	22.30	7.10	9.90	39.30		
126	15686	נור מד ק.3	4 - 81016878	2,729.02	1,425.94	1,497.84	5,652.80	124.10	
			סה"כ צריכה	2,729.02	1,425.94	1,497.84	5,652.80		
127	15687	נורמד	6 - 81014871	66.70	25.10	33.10	124.90	3.80	
			סה"כ צריכה	66.70	25.10	33.10	124.90		
128	15688	נייק ח.177	3 - 81015037	535.30	292.10	73.30	900.70	27.80	
			מיזוג אויר	5.55	3.03	0.42	9.00		
			סה"כ צריכה	540.85	295.13	73.72	909.70		
129	15689	נספרסו ח.234	3 - 81016935	384.49	197.12	48.93	630.54	22.75	
			מיזוג אויר	4.40	2.40	0.33	7.14		
			סה"כ צריכה	388.89	199.52	49.27	637.68		
130	15690	סאקס ח.118	8 - 81014174	265.92	132.92	51.22	450.07	16.22	
			מיזוג אויר	2.47	1.35	0.19	4.00		
			סה"כ צריכה	268.39	134.27	51.41	454.07		
131	15691	סוהו ח.261-262	3 - 81016331	226.66	124.69	47.16	398.51	11.87	
			מיזוג אויר	2.24	1.23	0.17	3.64		
			סה"כ צריכה	228.91	125.91	47.33	402.15		
132	15692	סורבסקי ח.170	5 - 81016321	96.33	56.17	13.20	165.71	6.36	
			מיזוג אויר	1.04	0.57	0.08	1.69		
			סה"כ צריכה	97.37	56.74	13.28	167.40		
133	15693	סופר פארם ב.חינוי ח.101	6 - 81016878	1,961.35	1,061.61	1,033.19	4,056.15	84.08	
			מיזוג אויר	16.13	8.82	1.22	26.17		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,977.48	1,070.43	1,034.41	4,082.32		
134	15695	סטורי ח.227	81016321 - 1	186.64	106.88	26.57	320.09	11.64	
			מיזוג אויר	2.56	1.40	0.19	4.15		
			סה"כ צריכה	189.20	108.28	26.76	324.24		
135	15696	סטיב מאדן ח.181	81016984 - 2	100.50	43.50	13.10	157.10	6.80	
			מיזוג אויר	1.45	0.79	0.11	2.35		
			סה"כ צריכה	101.95	44.29	13.21	159.45		
136	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	272.97	128.77	34.82	436.56	14.42	
			מיזוג אויר	2.63	1.44	0.20	4.27		
			סה"כ צריכה	275.60	130.21	35.02	440.83		
137	15699	סלקום אנטנטות	81016887 - 6	78.74	50.42	70.92	200.09	3.03	
			סה"כ צריכה	78.74	50.42	70.92	200.09		
138	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	87.53	34.25	8.24	130.02	8.94	
			מיזוג אויר	1.42	0.78	0.11	2.31		
			סה"כ צריכה	88.95	35.03	8.35	132.33		
139	15679	ענק מיקולינסקי ח.161	81016358 - 5	62.85	34.63	7.44	104.92	5.52	
			מיזוג אויר	1.76	0.96	0.13	2.86		
			סה"כ צריכה	64.61	35.59	7.57	107.78		
140	15702	פאם קליניק ח.244-245	81014211 - 8	155.87	76.65	21.00	253.51	11.30	
			מיזוג אויר	0.70	0.38	0.05	1.13		
			סה"כ צריכה	156.56	77.03	21.05	254.64		
141	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	81014211 - 3	70.63	29.45	3.33	103.41	4.99	
			מיזוג אויר	2.49	1.36	0.19	4.04		
			סה"כ צריכה	73.12	30.81	3.52	107.45		
142	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	322.32	163.86	38.11	524.29	17.90	
			מיזוג אויר	2.95	1.61	0.22	4.79		
			סה"כ צריכה	325.27	165.47	38.33	529.08		
143	15704	פוזילוב ח.112	81014174 - 2	69.89	36.50	10.23	116.63	6.11	
			מיזוג אויר	1.00	0.54	0.08	1.62		
			סה"כ צריכה	70.89	37.05	10.31	118.25		
144	15705	פול אנד בר ח.158-160	81014210 - 1	546.19	293.52	120.54	960.25	31.09	
			מיזוג אויר	4.93	2.69	0.37	8.00		
			סה"כ צריכה	551.12	296.21	120.91	968.24		
145	15706	פול אנד שרק ח.164	81014241 - 5	196.35	91.74	24.82	312.92	14.19	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	1.76	0.96	0.13	2.85		
			סה"כ צריכה	198.11	92.70	24.96	315.77		
146	15707	פוקס הום ח. 248	7 - 81015037	436.00	210.40	66.60	713.00	19.40	
			מיזוג אויר	7.07	3.86	0.54	11.47		
			סה"כ צריכה	443.07	214.26	67.14	724.47		
147	15708	פוקס מאוחד ח. 152-155	8 - 81016191	516.22	345.91	87.45	949.59	31.73	
			סה"כ צריכה	516.22	345.91	87.45	949.59		
148	15709	פלאנט טיים ח. 146	2 - 81016191	81.89	37.99	9.00	128.88	6.26	
			מיזוג אויר	1.22	0.67	0.09	1.97		
			סה"כ צריכה	83.11	38.66	9.10	130.86		
149	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	24.59	14.83	20.33	59.75	0.93	
			סה"כ צריכה	24.59	14.83	20.33	59.75		
150	15711	פנדורה ח. 227	4 - 81014245	164.62	80.61	31.27	276.50	11.23	
			מיזוג אויר	2.37	1.29	0.18	3.84		
			סה"כ צריכה	166.98	81.90	31.45	280.34		
151	15724	פעלתון ח. 183	1 - 81016353	401.88	211.88	52.68	666.44	22.66	
			מיזוג אויר	3.45	1.88	0.26	5.59		
			סה"כ צריכה	405.32	213.77	52.94	672.03		
152	15642	פקטורי נשים ח. 246-247	2 - 81014211	401.69	214.07	70.67	686.42	25.28	
			מיזוג אויר	7.36	4.02	0.56	11.93		
			סה"כ צריכה	409.04	218.09	71.22	698.35		
153	15726	פרטי בלרינה ח. 108	7 - 81014174	25.95	9.18	1.71	36.84	2.68	
			מיזוג אויר	0.36	0.20	0.03	0.59		
			סה"כ צריכה	26.31	9.37	1.74	37.42		
154	15555	פרטנר תקשורת	7 - 81016321	215.87	131.96	170.68	518.51	8.94	
			סה"כ צריכה	215.87	131.96	170.68	518.51		
155	15728	צוקה ח. 202	1 - 81016878	363.40	199.06	115.04	677.49	21.52	
			מיזוג אויר	1.83	1.00	0.14	2.97		
			סה"כ צריכה	365.23	200.05	115.18	680.46		
156	15730	ציבורי 5.3 Q קרקע דרום	8 - 81016353	450.73	316.40	423.81	1,190.94	24.00	
			סה"כ צריכה	450.73	316.40	423.81	1,190.94		
157	15731	ציבורי 1.1 QE2	8 - 81016785	357.34	218.19	295.02	870.55	13.46	
			סה"כ צריכה	357.34	218.19	295.02	870.55		
158	23470	ציבורי 1א - 7א , 12ב	4 - 81014211	1,493.59	940.25	601.11	3,034.95	70.88	
			8 - 81014241	-757.91	-430.09	-87.20	-1,275.20	38.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	735.68	510.16	513.91	1,759.75		
159	15732	ציבורי אזורים וחמויות ק"א דרום Q5.2	81016353 - 7	1,289.56	798.08	705.86	2,793.50	60.12	
			סה"כ צריכה	1,289.56	798.08	705.86	2,793.50		
160	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	4,566.00	2,590.00	3,028.00	10,184.00	180.00	
			81040358 - 7	-142.30	-91.60	-133.80	-367.70	5.20	
			81040358 - 8	-1,249.20	-717.60	-656.40	-2,623.20	49.20	
			סה"כ צריכה	3,174.50	1,780.80	2,237.80	7,193.10		
161	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	945.60	569.60	830.40	2,345.60	34.88	
			סה"כ צריכה	945.60	569.60	830.40	2,345.60		
162	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	87.97	26.54	30.62	145.14	14.69	
			סה"כ צריכה	87.97	26.54	30.62	145.14		
163	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	31.20	19.20	27.60	78.00	1.20	
			סה"כ צריכה	31.20	19.20	27.60	78.00		
164	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	60.00	37.20	49.20	146.40	2.40	
			סה"כ צריכה	60.00	37.20	49.20	146.40		
165	15559	ציבורי, לוח מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	26.80	14.30	14.60	55.70	2.10	
			סה"כ צריכה	26.80	14.30	14.60	55.70		
166	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	1,249.20	717.60	656.40	2,623.20	49.20	
			סה"כ צריכה	1,249.20	717.60	656.40	2,623.20		
167	15561	ציבורי, משאבות איורור Q2	81040358 - 3	288.80	171.20	187.60	647.60	12.00	
			סה"כ צריכה	288.80	171.20	187.60	647.60		
168	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	3,779.16	1,827.78	2,383.38	7,990.32	170.28	
			סה"כ צריכה	3,779.16	1,827.78	2,383.38	7,990.32		
169	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	55.21	30.39	7.94	93.54	3.48	
			מיזוג אויר	0.67	0.37	0.05	1.09		
			סה"כ צריכה	55.88	30.76	7.99	94.63		
170	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	259.90	118.20	29.20	407.30	23.20	
			מיזוג אויר	3.83	2.10	0.29	6.22		
			סה"כ צריכה	263.73	120.30	29.49	413.52		
171	15738	קומ איל פו ח.275	81016331 - 8	89.32	46.26	27.84	163.42	5.25	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	90.83	47.08	27.96	165.87		
172	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	171.64	82.77	12.76	267.17	10.20	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	0.96	0.53	0.07	1.56		
			סה"כ צריכה	172.60	83.30	12.83	268.73		
173	15740	קלארקס ח.232	81016935 - 1	130.005	65.62	28.42	224.04	8.59	
			מיזוג אויר	1.09	0.59	0.08	1.76		
			סה"כ צריכה	131.09	66.22	28.50	225.81		
174	15741	קסטרו גברים ח.113-114	81014245 - 8	525.50	272.20	86.09	883.79	27.50	
			מיזוג אויר	9.25	5.05	0.70	15.00		
			סה"כ צריכה	534.75	277.26	86.79	898.79		
175	15742	קסטרו נשים ח.115-116	81016441 - 5	659.32	351.81	99.54	1,110.67	48.86	
			מיזוג אויר	0.86	0.47	0.07	1.40		
			סה"כ צריכה	660.18	352.28	99.61	1,112.07		
176	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	183.75	100.85	109.45	394.05	9.75	
			סה"כ צריכה	183.75	100.85	109.45	394.05		
177	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	1,369.48	769.45	392.40	2,531.33	70.21	
			מיזוג אויר	0.65	0.36	0.05	1.06		
			סה"כ צריכה	1,370.13	769.81	392.45	2,532.38		
178	15745	קפה טורקז	81014232 - 5	2,138.40	1,409.20	1,100.00	4,647.60	104.80	
			סה"כ צריכה	2,138.40	1,409.20	1,100.00	4,647.60		
179	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	264.11	142.85	41.29	448.25	14.36	
			מיזוג אויר	2.53	1.39	0.19	4.11		
			סה"כ צריכה	266.64	144.23	41.49	452.36		
180	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	182.82	87.99	12.72	283.53	15.72	
			מיזוג אויר	2.70	1.48	0.20	4.38		
			סה"כ צריכה	185.52	89.46	12.93	287.91		
181	15748	קריאה קונסטט ח.273	81016363 - 6	92.78	46.46	18.46	157.70	5.40	
			מיזוג אויר	1.49	0.81	0.11	2.41		
			סה"כ צריכה	94.27	47.27	18.57	160.11		
182	15749	קרייזי לין ח.271	81016363 - 4	171.17	78.50	13.52	263.20	8.95	
			מיזוג אויר	1.51	0.82	0.11	2.44		
			סה"כ צריכה	172.68	79.32	13.64	265.64		
183	15750	ראשי לוח איזורר חניונים	81016878 - 7	40.10	25.84	23.62	89.55	2.96	
			סה"כ צריכה	40.10	25.84	23.62	89.55		
184	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	298,273.75	149,071.25	161,099.50	608,444.50	12,820.50	
			סה"כ צריכה	298,273.75	149,071.25	161,099.50	608,444.50		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
185	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	5,657.92	3,136.64	2,548.69	11,343.24	237.57	
			סה"כ צריכה	5,657.92	3,136.64	2,548.69	11,343.24		
186	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	357,520.75	200,569.75	151,121.75	709,212.25	16,609.25	
			סה"כ צריכה	357,520.75	200,569.75	151,121.75	709,212.25		
187	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	349,903.25	191,754.00	75,805.25	617,462.50	14,909.50	
			סה"כ צריכה	349,903.25	191,754.00	75,805.25	617,462.50		
188	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	413,918.00	223,493.60	106,143.80	743,555.40	20,198.40	
			סה"כ צריכה	413,918.00	223,493.60	106,143.80	743,555.40		
189	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	71.31	36.92	5.93	114.15	3.89	
			מיזוג אויר	0.50	0.27	0.04	0.81		
			סה"כ צריכה	71.81	37.19	5.97	114.97		
190	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	91.47	49.52	16.01	157.00	7.72	
			מיזוג אויר	0.90	0.49	0.07	1.46		
			סה"כ צריכה	92.37	50.01	16.08	158.46		
191	15758	רזילי ח.109	81016441 - 2	148.50	84.57	29.64	262.70	9.98	
			מיזוג אויר	2.51	1.37	0.19	4.07		
			סה"כ צריכה	151.01	85.94	29.83	266.77		
192	15759	ריפליי ח.265	81016331 - 5	263.39	135.28	29.25	427.92	14.25	
			מיזוג אויר	2.72	1.49	0.21	4.41		
			סה"כ צריכה	266.11	136.77	29.46	432.33		
193	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	220.74	116.34	18.96	356.03	17.71	
			מיזוג אויר	3.51	1.92	0.27	5.70		
			סה"כ צריכה	224.25	118.26	19.23	361.73		
194	15761	רנואר מן	81016441 - 6	253.66	128.65	36.95	419.25	12.71	
			סה"כ צריכה	253.66	128.65	36.95	419.25		
195	15762	רנואר נשים ח.163	81016441 - 7	269.79	128.72	35.53	434.03	19.34	
			מיזוג אויר	2.24	1.22	0.17	3.63		
			סה"כ צריכה	272.02	129.94	35.69	437.66		
196	15564	שגרירות נורבגיה ק.13	81016947 - 2	265.20	131.20	101.20	497.60	15.60	
			סה"כ צריכה	265.20	131.20	101.20	497.60		
197	15763	שוגר דדי	81014210 - 5	27.95	12.64	3.37	43.96	2.72	
			מיזוג אויר	0.62	0.34	0.05	1.00		
			סה"כ צריכה	28.57	12.98	3.42	44.96		
198	15765	שיינקאר	81022015 - 1	5.55	4.10	2.89	12.54	0.56	
			סה"כ צריכה	5.55	4.10	2.89	12.54		
199	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	421.98	241.70	87.81	751.48	28.59	
			מיזוג אויר	5.02	2.74	0.38	8.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
200	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	427.00	244.44	88.19	759.63		
			סה"כ צריכה	353.94	233.29	339.98	927.22	14.03	
			סה"כ צריכה	353.94	233.29	339.98	927.22		
			סה"כ צריכה	1,488,189.83	802,530.71	521,068.18	2,811,788.72		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,811,788.72		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,488,189.83)
- גבע (Kwh 802,530.71)
- שפל (Kwh 521,068.18)

