



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (30/09/17 - 01/09/17)

תאריך הפקה: 27/11/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		27,046.90	3,805.70	1,560.50	21,680.70	15112958 - 1	אופק קליר	10622	1
		321.25	194.95	73.90	52.40	ציבורי			
		27,368.15	4,000.65	1,634.40	21,733.10	סה"כ צריכה			
		31,949.50	2,980.80	2,776.00	26,192.70	15112945 - 1	טרנס אלקטריק פרו בע"מ	21218	2
		321.25	194.95	73.90	52.40	ציבורי			
		32,270.75	3,175.75	2,849.90	26,245.10	סה"כ צריכה			
		42,176.82	15,385.58	6,570.02	20,221.22	15112957 - 1	ספדי	10621	3
		42,176.82	15,385.58	6,570.02	20,221.22	סה"כ צריכה			
		8,082.20	2,372.30	965.00	4,744.90	15112956 - 1	פלקסטרוניקס	9919	4
		8,082.20	2,372.30	965.00	4,744.90	סה"כ צריכה			
		6,124.20	3,128.10	1,206.40	1,789.70	15112955 - 1	תחנת דלק טן	9921	5
		6,124.20	3,128.10	1,206.40	1,789.70	סה"כ צריכה			
		116,022.12	28,062.38	13,225.72	74,734.02	סה"כ צריכה			
		108,658.00	27,790.00	12,366.00	68,502.00	חשבון חברת חשמל			
		7,364.12	272.38	859.72	6,232.02	הפרש בקוט"ש			
		6.78%	0.98%	6.95%	9.10%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 74,734.02)
- גבע (Kwh 13,225.72)
- שפל (Kwh 28,062.38)

