



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (31/10/17 - 01/10/17)

תאריך הפקה: 27/11/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		22,970.40	1,839.90	967.60	20,162.90	15112958 - 1	אופק קליר	10622	1
		328.55	200.35	73.95	54.25	ציבורי			
		23,298.95	2,040.25	1,041.55	20,217.15	סה"כ צריכה			
		25,068.30	2,131.50	2,773.90	20,162.90	15112945 - 1	טרנס אלקטריק פרו בע"מ	21218	2
		328.55	200.35	73.95	54.25	ציבורי			
		25,396.85	2,331.85	2,847.85	20,217.15	סה"כ צריכה			
		42,333.10	13,901.80	6,679.80	21,751.50	15112957 - 1	ספדי	10621	3
		42,333.10	13,901.80	6,679.80	21,751.50	סה"כ צריכה			
		5,219.20	1,389.10	658.00	3,172.10	15112956 - 1	פלקסטרוניקס	9919	4
		5,219.20	1,389.10	658.00	3,172.10	סה"כ צריכה			
		5,840.70	2,958.30	1,153.80	1,728.60	15112955 - 1	תחנת דלק טן	9921	5
		5,840.70	2,958.30	1,153.80	1,728.60	סה"כ צריכה			
		102,088.80	22,621.30	12,381.00	67,086.50	סה"כ צריכה			
		95,672.00	22,680.00	11,763.00	61,229.00	חשבון חברת חשמל			
		6,416.80	-58.70	618.00	5,857.50	הפרש בקוט"ש			
		6.71%	-0.26%	5.25%	9.57%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 67,086.50)
- גבע (Kwh 12,381.00)
- שפל (Kwh 22,621.30)

