



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/11/17 - 30/11/17)

תאריך הפקה: 06/12/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.42	1,203.80	822.50	218.30	163.00	15091250 - 1	NICE	13026	1
	0.49	174.70	119.55	31.65	23.50	15091250 - 2			
	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	16092121 - 1			
	9.60	2,665.20	426.40	224.40	2,014.40	80001690 - 6			
		9,034.19	928.69	339.02	7,766.49	80001767 - 2			
		93.73	21.07	8.39	64.28	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
		957.63	31.88	6.45	919.30	80003217 - 3			
		2.31	0.96	0.37	0.98	80003217 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 5			
	6.40	2,327.20	847.20	330.40	1,149.60	80003224 - 4			
	2.45	330.30	66.75	24.50	239.05	80003257 - 5			
		16,789.47	3,265.19	1,183.48	12,340.81	סה"כ צריכה			
	12.33	6,803.20	2,819.20	1,096.80	2,887.20	16092121 - 3	ORCA	13017	2
	12.80	5,958.40	2,445.76	964.16	2,548.48	16092121 - 4			
	12.00	2,612.80	292.80	170.40	2,149.60	80001690 - 2			
		2,901.04	1,039.31	399.50	1,462.22	80002031 - 7			
	6.30	2,149.60	315.80	237.50	1,596.30	81017159 - 7			
		20,425.04	6,912.87	2,868.36	10,643.80	סה"כ צריכה			
	12.33	8,504.00	3,524.00	1,371.00	3,609.00	16092121 - 3	ORCA - לוח חדר מחשב קומה 5 - UPS	12446	3
		8,504.00	3,524.00	1,371.00	3,609.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2	QOGNFY מעבדות	13024	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
		318.25	134.15	53.30	130.80	80001976 - 7			
		125.29	51.88	20.20	53.22	80001976 - 8			
		6.09	2.52	0.98	2.60	80003217 - 1			
		6.13	2.53	0.99	2.61	80003217 - 2			
		455.76	191.07	75.47	189.22	סה"כ צריכה			
	1.33	300.30	14.10	14.20	272.00	15091162 - 1	אורקה קומה 5	13028	5
	0.37	17.90	0.10	0.10	17.70	15091162 - 3			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091162 - 4	44.50	1.00	0.20	45.70	0.89	
			16048009 - 1	119.20	24.10	62.90	206.20	65.66	
			16048009 - 2	223.60	14.60	13.00	251.20	1.03	
			סה"כ צריכה	677.00	54.00	90.30	821.30		
6	13021	אלביט מעבדות סייבר ביט	16092121 - 2	1,874.20	711.60	1,817.80	4,403.60	6.56	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	15.17	0.60	1.66	17.42		
			80001976 - 2	1.19	0.45	1.16	2.81		
			80001976 - 3	678.14	255.72	654.35	1,588.20		
			80001976 - 4	638.49	241.19	616.91	1,496.59		
			80001976 - 5	166.25	59.31	154.53	380.09		
			80001976 - 6	510.19	192.63	492.92	1,195.75		
			80002031 - 2	259.83	82.94	212.26	555.03		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	83.90	31.00	78.20	193.10		
			סה"כ צריכה	4,227.36	1,575.44	4,029.79	9,832.59		
7	12442	כלוב אלביט	80003217 - 5	1,202.42	455.38	1,164.21	2,822.01		
			סה"כ צריכה	1,202.42	455.38	1,164.21	2,822.01		
8	12492	מעבדה 138 אלביט	80003217 - 6	10,181.21	3,802.77	9,739.95	23,723.93		
			סה"כ צריכה	10,181.21	3,802.77	9,739.95	23,723.93		
9	13016	ציבורי	15091249 - 1	6.80	1.15	4.10	12.05	0.77	
			15091249 - 2	6.15	1.00	3.65	10.80	0.68	
			15091249 - 3	64.65	23.35	60.65	148.65	0.81	
			15091249 - 7	209.25	18.80	2.65	230.70	1.63	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
	0.80	377.60	157.60	60.80	159.20	80001690 - 1			
	78.40	9,524.80	1,100.80	417.60	8,006.40	80001690 - 5			
		9,521.16	1,104.35	419.01	7,997.80	80001767 - 1			
		-9,034.19	-928.69	-339.02	-7,766.49	80001767 - 2			
		512.17	172.60	78.49	261.08	80001767 - 3			
		-93.73	-21.07	-8.39	-64.28	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
		660.02	266.92	89.78	303.32	80002031 - 1			
		-957.63	-31.88	-6.45	-919.30	80003217 - 3			
		-2.31	-0.96	-0.37	-0.98	80003217 - 4			
		1,699.64	113.11	44.06	1,542.47	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003223 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
	0.80	521.60	216.00	84.00	221.60	80003224 - 6			
	7.60	605.80	3.00	1.20	601.60	80003257 - 2			
	6.50	849.70	2.90	1.10	845.70	80003257 - 3			
	36.80	11,015.20	192.00	1,427.20	9,396.00	80003257 - 4			
	0.40	266.80	109.20	42.80	114.80	80003257 - 6			
	205.60	15,940.00	159.20	855.20	14,925.60	80003257 - 8			
		2,051.00	508.00	216.60	1,326.40	80003271 - 2			
		320.75	128.80	50.60	141.35	80003271 - 3			
		786.30	236.10	98.60	451.60	80003271 - 5			
		211.10	6.50	3.10	201.50	80003271 - 6			
		2,685.50	819.40	352.70	1,513.40	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			
	15.20	3,334.80	1,001.50	376.40	1,956.90	81017159 - 1			
	10.80	6,361.70	2,596.40	1,023.00	2,742.30	81017159 - 2			
		57,559.97	7,982.85	5,332.30	44,244.82	סה"כ צריכה			
	1.54	624.40	243.60	95.40	285.40	16092120 - 1	קומה 8 סיבר ביט	13025	10
	19.20	5,908.80	1,376.00	691.20	3,841.60	80003224 - 5			
		4,390.60	1,868.90	723.60	1,798.10	80003271 - 1			
		10,923.80	3,488.50	1,510.20	5,925.10	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001690 - 3	רוגובין תדהר	13020	11



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80002031 - 8	0.19	0.06	0.18	0.42		
			81017159 - 8	53.70	20.70	53.00	127.40	0.30	
			סה"כ צריכה	53.89	20.76	53.18	127.82		
12	13019	רוגובין תדהר קומה 3	80002031 - 4	0.14	0.05	0.14	0.33		
			80003257 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 4	11.30	3.10	7.70	22.10	0.30	
			סה"כ צריכה	11.44	3.15	7.84	22.43		
13	13027	תדהר בנייה מקרוספט (סי טאואר)	15091162 - 1	-272.00	-14.20	-14.10	-300.30	1.33	
			15091162 - 3	-17.70	-0.10	-0.10	-17.90	0.37	
			15091162 - 4	-44.50	-1.00	-0.20	-45.70	0.89	
			16048009 - 1	-119.20	-24.10	-62.90	-206.20	65.66	
			16048009 - 2	-223.60	-14.60	-13.00	-251.20	1.03	
			16092121 - 3	721.80	274.20	704.80	1,700.80	12.33	
			16092121 - 4	637.12	241.04	611.44	1,489.60	12.80	
			80002031 - 6	432.60	103.01	268.89	804.49		
			80003224 - 8	1,856.00	210.40	415.20	2,481.60	11.20	
			81017159 - 6	1,483.50	192.70	221.40	1,897.60	5.70	
			סה"כ צריכה	4,454.02	967.35	2,131.43	7,552.79		
			סה"כ צריכה	97,760.08	19,219.65	42,581.19	159,560.92		
			חשבון חברת חשמל	248,200.00	78,000.00	190,520.00	516,720.00		
			הפרש בקוט"ש	-150,439.92	-58,780.35	-147,938.81	-357,159.08		
			הפרש באחוזים	-60.61%	-75.36%	-77.65%	-69.12%		



- פסגה (97,760.08 Kwh)
- גבע (19,219.65 Kwh)
- שפל (42,581.19 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	29,354.85	8,552.54	21,305.86	59,213.25		
			סה"כ צריכה	29,354.85	8,552.54	21,305.86	59,213.25		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	40,527.20	15,130.40	37,170.40	92,828.00	180.00	
			סה"כ צריכה	40,527.20	15,130.40	37,170.40	92,828.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	75,212.80	13,030.40	26,476.80	114,720.00	403.20	
			סה"כ צריכה	75,212.80	13,030.40	26,476.80	114,720.00		

