



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה

דוח מסכם עבור: מבנה 201

תקופת דוח: (01/11/17 - 30/11/17)

תאריך הפקה: 06/12/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		23,862.10	2,306.00	933.40	20,622.70	15112958 - 1	אופק קליר	10622	1
		304.85	181.20	63.70	59.95	ציבורי			
		24,166.95	2,487.20	997.10	20,682.65	סה"כ צריכה			
		17,706.30	1,746.00	1,531.00	14,429.30	15112945 - 1	טרנס אלקטריק פרו בע"מ	21218	2
		304.85	181.20	63.70	59.95	ציבורי			
		18,011.15	1,927.20	1,594.70	14,489.25	סה"כ צריכה			
		45,925.80	16,151.80	6,346.50	23,427.50	15112957 - 1	ספדי	10621	3
		45,925.80	16,151.80	6,346.50	23,427.50	סה"כ צריכה			
		6,018.20	1,120.00	621.40	4,276.80	15112956 - 1	פלקסטרוניקס	9919	4
		6,018.20	1,120.00	621.40	4,276.80	סה"כ צריכה			
		5,962.80	2,850.20	1,010.20	2,102.40	15112955 - 1	תחנת דלק טן	9921	5
		5,962.80	2,850.20	1,010.20	2,102.40	סה"כ צריכה			
		100,084.90	24,536.40	10,569.90	64,978.60	סה"כ צריכה			
		95,166.00	25,063.00	10,156.00	59,947.00	חשבון חברת חשמל			
		4,918.90	-526.60	413.90	5,031.60	הפרש בקוט"ש			
		5.17%	-2.10%	4.08%	8.39%	הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 64,978.60)
- גבע (Kwh 10,569.90)
- שפל (Kwh 24,536.40)

