



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/11/17 - 30/11/17)

תאריך הפקה: 10/12/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	2,394.96	323.73	834.90	3,553.58	18.65	
			8 - 00023364	935.79	122.41	338.09	1,396.29	7.33	
			סה"כ צריכה	3,330.75	446.14	1,172.99	4,949.87		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	18,078.01	4,643.23	12,076.55	34,797.79	124.63	
			7 - 00021300	-8,545.25	-1,775.11	-5,077.84	-15,398.19	58.98	
			8 - 00021300	-5,098.49	-1,552.09	-3,919.71	-10,570.29	59.37	
			הפסדי השנאה	266.06	78.96	184.74	529.76		
			סה"כ צריכה	4,700.33	1,395.00	3,263.74	9,359.07		
3	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	909.25	268.84	669.90	1,847.99	3.92	
			סה"כ צריכה	909.25	268.84	669.90	1,847.99		
4	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	1,799.68	362.30	299.10	2,461.08	11.14	
			2 - 00021300	11,189.81	2,261.04	5,601.11	19,051.96	100.91	
			3 - 00021300	2,666.33	597.42	1,281.37	4,545.11	107.14	
			4 - 00021300	1,897.88	546.71	899.82	3,344.41	64.11	
			5 - 00021300	7,683.15	2,763.09	7,046.06	17,492.30	44.77	
			סה"כ צריכה	25,236.84	6,530.56	15,127.46	46,894.86		
5	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	321.15	34.83	74.52	430.50	4.44	
			הפסדי השנאה	19.27	2.09	4.47	25.83		
			סה"כ צריכה	340.42	36.92	78.99	456.33		
6	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	3,163.92	388.01	981.52	4,533.45	11.59	
			הפסדי השנאה	189.84	23.28	58.89	272.01		
			סה"כ צריכה	3,353.76	411.29	1,040.41	4,805.46		
7	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	29,397.64	7,183.68	17,151.56	53,732.88	256.96	
			1 - 00020900	-3,163.92	-388.01	-981.52	-4,533.45	11.59	
			1 - 00021300	-1,799.68	-362.30	-299.10	-2,461.08	11.14	
			2 - 00021300	-11,189.81	-2,261.04	-5,601.11	-19,051.96	100.91	
			3 - 00021300	-2,666.33	-597.42	-1,281.37	-4,545.11	107.14	
			4 - 00021300	-1,897.88	-546.71	-899.82	-3,344.41	64.11	
			5 - 00021300	-7,683.15	-2,763.09	-7,046.06	-17,492.30	44.77	
			1 - 00022159	43,399.68	9,274.00	19,326.24	71,999.92	173.36	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.44	-430.50	-74.52	-34.83	-321.15	00022181 - 1			
	42.45	-16,556.71	-4,713.63	-2,493.14	-9,349.94	00023361 - 1			
	16.90	-6,710.78	-1,815.67	-802.62	-4,092.49	00023361 - 2			
	20.57	-8,506.21	-2,096.46	-1,060.44	-5,349.31	00023361 - 3			
	19.45	-6,716.99	-1,862.37	-891.87	-3,962.75	00023361 - 4			
	25.15	-9,942.93	-2,850.08	-1,129.47	-5,963.38	00023361 - 5			
	22.36	-7,609.37	-1,994.87	-1,009.66	-4,604.84	00023361 - 6			
	14.82	-6,005.74	-1,955.11	-800.98	-3,249.65	00023361 - 7			
	8.20	-1,891.96	-461.75	-203.62	-1,226.59	00023364 - 1			
	2.16	-102.16	-7.27	0.14	-95.04	00023364 - 2			
	1.82	-85.85	9.32	6.41	-101.58	00023364 - 3			
	3.27	-304.59	-30.58	-14.03	-259.98	00023364 - 4			
	3.38	-387.88	-51.10	-38.37	-298.41	00023364 - 5			
	4.63	-275.04	-67.12	-28.76	-179.16	00023364 - 6			
	1.10	-77.15	-14.90	-9.16	-53.09	00023364 - 7			
		522.04	142.96	61.72	317.35	הפסדי השנאה			
		9,222.66	2,525.69	1,090.42	5,606.55	סה"כ צריכה			
	42.45	16,556.71	4,713.63	2,493.14	9,349.94	00023361 - 1	קומה 0	20437	8
	18.65	-3,553.58	-834.90	-323.73	-2,394.96	00023361 - 8			
	8.20	1,891.96	461.75	203.62	1,226.59	00023364 - 1			
	7.33	-1,396.29	-338.09	-122.41	-935.79	00023364 - 8			
		13,498.80	4,002.38	2,250.63	7,245.79	סה"כ צריכה			
	18.35	4,537.43	790.75	538.06	3,208.62	00023317 - 1	קומה 1 אגף B	20434	9
	9.88	815.37	190.01	127.01	498.35	00023322 - 1			
		5,352.80	980.77	665.07	3,706.96	סה"כ צריכה			
	16.90	6,710.78	1,815.67	802.62	4,092.49	00023361 - 2	קומה 4 אגף B	20426	10
	2.16	102.16	7.27	-0.14	95.04	00023364 - 2			
		408.78	109.38	48.15	251.25	הפסדי השנאה			
		7,221.72	1,932.32	850.62	4,438.78	סה"כ צריכה			
	20.57	8,506.21	2,096.46	1,060.44	5,349.31	00023361 - 3	קומה 5 אגף B	20427	11
	3.38	387.88	51.10	38.37	298.41	00023364 - 5			
		8,894.09	2,147.55	1,098.81	5,647.72	סה"כ צריכה			
	25.15	9,942.93	2,850.08	1,129.47	5,963.38	00023361 - 5	קומה 6 אגף B	20428	12
	1.82	85.85	-9.32	-6.41	101.58	00023364 - 3			
		601.73	170.45	67.38	363.90	הפסדי השנאה			
		10,630.51	3,011.21	1,190.45	6,428.86	סה"כ צריכה			
	22.36	7,609.37	1,994.87	1,009.66	4,604.84	00023361 - 6	קומה 7 אגף B	20429	13
	3.27	304.59	30.58	14.03	259.98	00023364 - 4			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	291.89	61.42	121.53	474.84		
			סה"כ צריכה	5,156.71	1,085.11	2,146.98	8,388.80		
14	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	3,249.65	800.98	1,955.11	6,005.74	14.82	
			הפסדי השנאה	53.09	9.16	14.90	77.15	1.10	
			סה"כ צריכה	3,500.90	858.75	2,088.21	6,447.86		
15	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	3,962.75	891.87	1,862.37	6,716.99	19.45	
			הפסדי השנאה	179.16	28.76	67.12	275.04	4.63	
			סה"כ צריכה	4,390.43	975.87	2,045.26	7,411.55		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	106,867.87	22,886.46	57,261.38	187,015.71	491.58	
			הפסדי השנאה	6,412.07	1,373.19	3,435.68	11,220.94		
			סה"כ צריכה	113,279.94	24,259.65	60,697.06	198,236.65		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	100,043.60	37,573.15	96,208.40	233,825.15	364.90	
			הפסדי השנאה	6,002.62	2,254.39	5,772.50	14,029.51		
			סה"כ צריכה	106,046.22	39,827.54	101,980.90	247,854.66		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	68,767.80	19,845.10	47,064.90	135,677.80		
			הפסדי השנאה	4,126.07	1,190.71	2,823.89	8,140.67		
			סה"כ צריכה	72,893.87	21,035.81	49,888.79	143,818.47		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	25,914.35	3,361.65	7,198.60	36,474.60	258.20	
			הפסדי השנאה	1,554.86	201.70	431.92	2,188.48		
			סה"כ צריכה	27,469.21	3,563.35	7,630.52	38,663.08		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	77,848.50	23,851.60	59,148.10	160,848.20	310.40	
			הפסדי השנאה	4,670.91	1,431.10	3,548.89	9,650.89		
			סה"כ צריכה	82,519.41	25,282.70	62,696.99	170,499.09		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	45,507.30	11,513.55	27,122.85	84,143.70	189.10	
			הפסדי השנאה	2,730.44	690.81	1,627.37	5,048.62		
			סה"כ צריכה	48,237.74	12,204.36	28,750.22	89,192.32		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	29,397.64	7,183.68	17,151.56	53,732.88	256.96	
			סה"כ צריכה	29,397.64	7,183.68	17,151.56	53,732.88		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	43,399.68	9,274.00	19,326.24	71,999.92	173.36	
			סה"כ צריכה	43,399.68	9,274.00	19,326.24	71,999.92		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	3,110.72	355.08	663.76	4,129.56	20.64	
			סה"כ צריכה	-498.35	-127.01	-190.01	-815.37	9.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפסדי השנאה	156.74	13.68	28.42	198.85		
			סה"כ צריכה	2,769.12	241.75	502.17	3,513.04		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	35,438.72	5,013.28	11,482.96	51,934.96	211.60	
			הפסדי השנאה	2,126.32	300.80	688.98	3,116.10		
			סה"כ צריכה	37,565.04	5,314.08	12,171.94	55,051.06		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	64,535.24	16,284.32	39,292.20	120,111.76	286.08	
			00023317 - 1	-3,208.62	-538.06	-790.75	-4,537.43	18.35	
			הפסדי השנאה	3,679.60	944.78	2,310.09	6,934.46		
			סה"כ צריכה	65,006.22	16,691.04	40,811.53	122,508.79		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	99,080.15	36,640.50	92,177.75	227,898.40	359.50	
			הפסדי השנאה	5,944.81	2,198.43	5,530.67	13,673.90		
			סה"כ צריכה	105,024.96	38,838.93	97,708.42	241,572.30		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	87,061.20	33,257.60	83,017.00	203,335.80		
			הפסדי השנאה	5,223.67	1,995.46	4,981.02	12,200.15		
			סה"כ צריכה	92,284.87	35,253.06	87,998.02	215,535.95		
			סה"כ צריכה	825,893.92	238,969.94	587,314.36	1,652,178.21		
			חשבון חברת חשמל	836,160.00	239,040.00	590,560.00	1,665,760.00		
			הפרש בקוטי"ש	-10,266.08	-70.06	-3,245.64	-13,581.79		
			הפרש באחוזים	-1.23%	-0.03%	-0.55%	-0.82%		



- פסגה (Kwh 825,893.92)
- גבע (Kwh 238,969.94)
- שפל (Kwh 587,314.36)

