



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (30/10/17 - 24/09/17)

תאריך הפקה: 11/12/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	5,714.78	1,173.22	1,904.38	8,792.38	23.90	
			סה"כ צריכה	5,714.78	1,173.22	1,904.38	8,792.38		
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	00024458 - 5	247.95	129.61	163.74	541.30	1.33	
			סה"כ צריכה	247.95	129.61	163.74	541.30		
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	00024458 - 4	523.96	442.92	624.83	1,591.71	2.27	
			סה"כ צריכה	523.96	442.92	624.83	1,591.71		
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	5,564.59	2,679.24	7,480.20	15,724.04	54.54	
			סה"כ צריכה	5,564.59	2,679.24	7,480.20	15,724.04		
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	8,546.78	2,463.88	5,592.37	16,603.03	102.44	
			סה"כ צריכה	8,546.78	2,463.88	5,592.37	16,603.03		
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	3,007.67	1,266.65	1,707.50	5,981.82	24.91	
			סה"כ צריכה	3,007.67	1,266.65	1,707.50	5,981.82		
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	8,590.93	8,536.78	9,512.63	26,640.34	193.75	
			סה"כ צריכה	8,590.93	8,536.78	9,512.63	26,640.34		
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	10,135.73	6,069.16	7,232.89	23,437.78	157.22	
			סה"כ צריכה	10,135.73	6,069.16	7,232.89	23,437.78		
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	851.87	5.95	13.93	871.75	96.60	
			סה"כ צריכה	851.87	5.95	13.93	871.75		
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	21,771.08	11,979.49	12,483.04	46,233.61	171.23	
			סה"כ צריכה	21,771.08	11,979.49	12,483.04	46,233.61		
			סה"כ צריכה	64,955.34	34,746.90	46,715.52	146,417.75		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				146,417.75		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 64,955.34)
- גבע (Kwh 34,746.90)
- שפל (Kwh 46,715.52)

