



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (25/11/17 - 31/10/17)

תאריך הפקה: 11/12/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	4,398.17	762.16	1,340.42	6,500.75	31.42	
			סה"כ צריכה	4,398.17	762.16	1,340.42	6,500.75		
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	00024458 - 5	209.07	64.99	105.02	379.08	1.35	
			סה"כ צריכה	209.07	64.99	105.02	379.08		
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	00024458 - 4	466.45	244.55	399.69	1,110.69	2.25	
			סה"כ צריכה	466.45	244.55	399.69	1,110.69		
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	4,601.60	2,182.11	8,150.20	14,933.91	78.62	
			סה"כ צריכה	4,601.60	2,182.11	8,150.20	14,933.91		
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	10,981.32	1,805.48	4,422.27	17,209.07	124.58	
			סה"כ צריכה	10,981.32	1,805.48	4,422.27	17,209.07		
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	2,354.42	619.30	1,176.59	4,150.31	18.86	
			סה"כ צריכה	2,354.42	619.30	1,176.59	4,150.31		
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	1,138.99	25.60	42.05	1,206.64	159.89	
			סה"כ צריכה	1,138.99	25.60	42.05	1,206.64		
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	2,054.88	432.11	1,005.24	3,492.23	167.09	
			סה"כ צריכה	2,054.88	432.11	1,005.24	3,492.23		
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	162.98	4.07	10.56	177.61	110.52	
			סה"כ צריכה	162.98	4.07	10.56	177.61		
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	17,654.82	6,187.29	9,337.04	33,179.15	153.66	
			סה"כ צריכה	17,654.82	6,187.29	9,337.04	33,179.15		
			סה"כ צריכה	44,022.70	12,327.65	25,989.08	82,339.43		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				82,339.43		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 44,022.70)
- גבע (Kwh 12,327.65)
- שפל (Kwh 25,989.08)

