



24/12/17

תאריך הפקה:

שם דייר: מיזוג אוויר קניון

21/12/17

תאריך קריאה נוכחית:

שם אתר: קניון מול הים

22/11/17

תאריך קריאה קודמת:

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 21/12/17 - 22/11/17:

מיזוג אוויר קניון - 2 - 00023653


| סה"כ לתשלום | מחיר לקוט"ש בא"ג | סה"כ צריכה בקוט"ש | קריאה נוכחית | קריאה קודמת | סוג צריכה | סוג תעריף |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | | | 30/11/17 | 22/11/17 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| ₪ 6,598.30 | 48.38 | 13,638.48 | 1,637,144.24 | 1,623,505.76 | פסגה | 777 |
| ₪ 1,726.56 | 40.52 | 4,261.00 | 874,976.96 | 870,715.96 | גבע | 778 |
| ₪ 2,864.18 | 33.74 | 8,488.96 | 1,729,139.96 | 1,720,651.00 | שפל | 779 |
| | | | 21/12/17 | 01/12/17 | פרטי חשבון עבור תאריכים: | |
| ₪ 12,524.09 | 95.81 | 13,071.80 | 1,650,216.04 | 1,637,144.24 | פסגה | 777 |
| ₪ 2,735.63 | 58.63 | 4,665.92 | 879,642.88 | 874,976.96 | גבע | 778 |
| ₪ 16,224.67 | 37.38 | 43,404.68 | 1,772,544.64 | 1,729,139.96 | שפל | 7798 |

סה"כ צריכה לדייר:

| סה"כ לתשלום | סה"כ צריכה בקוט"ש | סה"כ צריכה שפל | סה"כ צריכה גבע | סה"כ צריכה בפסגה | שיא ביקוש |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| ₪ 42,673.42 | 87,530.84 | 51,893.64 | 8,926.92 | 26,710.28 | 434.72 |

| | | |
|-------------|----------------------|---------------------|
| ₪ 0.00 | תשלום קבוע | לא כולל מע"מ |
| 0.824 | מקדם הספק | |
| ₪ 4,085.85 | קנס מקדם הספק | |
| ₪ 46,759.27 | סה"כ לתשלום | |

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



פסגה (₪ 19,122.39) (45%)
 גבע (₪ 4,462.19) (10%)
 שפל (₪ 19,088.84) (45%)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

