



**דוח קוט"ש**

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (10/12/17 - 08/11/17)


תאריך הפקה: 25/12/17

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.76	1,772.15	476.50	173.20	1,122.44	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,772.15	476.50	173.20	1,122.44	סה"כ צריכה			
	24.64	2,133.03	663.01	136.89	1,333.13	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		2,665.10	1,274.22	352.32	1,038.56	מ"א			
		525.92	212.20	58.63	255.09	ציבורי			
		5,324.04	2,149.42	547.84	2,626.78	סה"כ צריכה			
	24.64	533.26	165.75	34.22	333.28	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	36.24	370.86	100.68	28.57	241.61	00024444 - 1			
		1,948.31	931.51	257.56	759.24	מ"א			
		902.42	364.11	100.60	437.71	ציבורי			
		3,754.86	1,562.06	420.96	1,771.83	סה"כ צריכה			
	49.44	5,489.66	1,830.54	448.77	3,210.35	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		10,891.31	5,207.27	1,439.80	4,244.24	מ"א			
		2,151.47	868.09	239.85	1,043.54	ציבורי			
		18,532.43	7,905.89	2,128.41	8,498.13	סה"כ צריכה			
	47.79	1,857.30	617.16	82.29	1,157.85	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		3,978.41	1,902.12	525.93	1,550.35	מ"א			
		1,514.00	610.88	168.78	734.34	ציבורי			
		7,349.70	3,130.16	777.01	3,442.54	סה"כ צריכה			
	32.76	3,291.13	884.93	321.66	2,084.53	00009023 - 2	שניידר	19376	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
	46.98	4,891.41	1,233.15	218.08	3,440.17	00009023 - 8			
	36.24	4,264.94	1,157.88	328.60	2,778.46	00024444 - 1			
	25.80	2,877.98	917.28	223.90	1,736.80	00024444 - 2			
	47.79	1,000.08	332.31	44.31	623.46	00024444 - 5			
	25.41	2,796.38	739.68	202.40	1,854.29	00024444 - 6			
	16.60	512.50	210.77	39.18	262.55	00024444 - 8			
		122.40	0.00	0.00	122.40	13127939 - 1			
		28,623.36	13,685.17	3,783.92	11,154.26	מ"א			
		14,825.23	5,981.77	1,652.72	7,190.74	ציבורי			
		63,205.40	25,142.96	6,814.78	31,247.66	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	48,709.38	10,862.20	40,367.00	99,938.58		
			חשבון חברת חשמל	51,060.00	10,700.00	38,860.00	100,620.00		
			הפרש בקוטי"ש	-2,350.62	162.20	1,507.00	-681.42		
			הפרש באחוזים	-4.60%	1.52%	3.88%	-0.68%		



■ פסגה (Kwh 48,709.38)  
■ גבע (Kwh 10,862.20)  
■ שפל (Kwh 40,367.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	7,893.97	2,407.02	8,599.94	18,900.93	95.33	
			00009023 - 3	3,763.26	1,092.10	4,084.30	8,939.65	79.02	
			00009023 - 6	3,535.81	1,427.29	5,153.51	10,116.61	26.16	
			00024444 - 4	3,416.55	1,377.23	4,958.21	9,751.99	24.88	
			00024444 - 7	137.07	55.89	204.33	397.29	1.05	
			סה"כ צריכה	18,746.66	6,359.54	23,000.29	48,106.48		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-7,893.97	-2,407.02	-8,599.94	-18,900.93	95.33	
			00009023 - 2	-3,206.98	-494.87	-1,361.44	-5,063.28	32.76	
			00009023 - 3	-3,763.26	-1,092.10	-4,084.30	-8,939.65	79.02	
			00009023 - 4	-3,210.35	-448.77	-1,830.54	-5,489.66	49.44	
			00009023 - 5	-1,666.41	-171.11	-828.76	-2,666.29	24.64	
			00009023 - 6	-3,535.81	-1,427.29	-5,153.51	-10,116.61	26.16	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-3,440.17	-218.08	-1,233.15	-4,891.41	46.98	
			00024444 - 1	-3,020.07	-357.17	-1,258.56	-4,635.80	36.24	
			00024444 - 2	-1,736.80	-223.90	-917.28	-2,877.98	25.80	
			00024444 - 3	48,710.35	10,862.42	40,367.80	99,940.58	526.80	
			00024444 - 4	-3,416.55	-1,377.23	-4,958.21	-9,751.99	24.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-1,781.30	-126.61	-949.47	-2,857.38	47.79	
			00024444 - 6	-1,854.29	-202.40	-739.68	-2,796.38	25.41	
			00024444 - 7	-137.07	-55.89	-204.33	-397.29	1.05	
			00024444 - 8	-262.55	-39.18	-210.77	-512.50	16.60	
			13127939 - 1	-122.40	0.00	0.00	-122.40		
			סה"כ צריכה	9,662.37	2,220.80	8,037.85	19,921.03		

