



דוח קוט"ש

עבור: בית אריאל ב.א. 2011

דוח מסכם עבור: בית אריאל

תקופת דוח: (30/11/17 - 27/11/17)


תאריך הפקה: 03/01/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12420	BBB	12 - 13044073	403.60	26.60	94.40	524.60	14.95	
			סה"כ צריכה	403.60	26.60	94.40	524.60		
2	19667	אופק חדש בע"מ	7 - 13044073	45.50	0.00	0.40	45.90	3.84	
			סה"כ צריכה	45.50	0.00	0.40	45.90		
3	10694	איוונטאק	6 - 13044073	197.40	9.60	25.30	232.30	8.75	
			סה"כ צריכה	197.40	9.60	25.30	232.30		
4	10695	איורור ושירותים	8 - 13044058	245.30	0.00	9.35	254.65	4.88	
			סה"כ צריכה	245.30	0.00	9.35	254.65		
5	10697	ג"י פרוג	9 - 13044058	612.90	78.90	178.70	870.50	17.89	
			סה"כ צריכה	612.90	78.90	178.70	870.50		
6	10698	גפרי ק. 3	11 - 13044058	534.40	61.80	117.60	713.80	14.43	
			סה"כ צריכה	534.40	61.80	117.60	713.80		
7	10699	הולה	7 - 13044058	771.00	55.00	198.60	1,024.60	27.40	
			סה"כ צריכה	771.00	55.00	198.60	1,024.60		
8	10709	הולה תקשורת בעמ	1 - 13044058	790.80	28.20	43.20	862.20	34.14	
			סה"כ צריכה	790.80	28.20	43.20	862.20		
9	10700	טראסטוויב	5 - 13044073	5,008.32	663.36	2,088.48	7,760.16	102.60	
			סה"כ צריכה	5,008.32	663.36	2,088.48	7,760.16		
10	10701	לוח משאבות	3 - 13044058	908.70	129.40	518.80	1,556.90	16.37	
			סה"כ צריכה	908.70	129.40	518.80	1,556.90		
11	10702	לוח ציבורי ראשי	5 - 13044058	444.40	60.80	197.60	702.80	14.99	
			סה"כ צריכה	444.40	60.80	197.60	702.80		
12	10703	מדיצי	8 - 13044073	108.50	4.70	19.10	132.30	6.70	
			סה"כ צריכה	108.50	4.70	19.10	132.30		
13	10704	מי נתניה	10 - 13044073	520.40	44.80	132.40	697.60	17.12	
			סה"כ צריכה	520.40	44.80	132.40	697.60		
14	10705	ניפנדו	4 - 13044058	666.80	35.00	131.40	833.20	22.86	
			סה"כ צריכה	666.80	35.00	131.40	833.20		
15	10707	ספארק ביונד	10 - 13044058	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	10708	ספארק ביונד	11 - 13044073	237.20	6.00	19.00	262.20	9.07	
			סה"כ צריכה	237.20	6.00	19.00	262.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	10710	צילר 1	13044073 - 2	3,457.20	405.60	1,477.20	5,340.00	119.52	
			סה"כ צריכה	3,457.20	405.60	1,477.20	5,340.00		
18	10711	צילר 2	13044073 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	10712	צילר 3	13044058 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	10713	קוינטלס	13044073 - 4	886.40	32.80	115.60	1,034.80	24.05	
			סה"כ צריכה	886.40	32.80	115.60	1,034.80		
21	14910	רולידר	13044058 - 2	139.00	14.00	25.40	178.40	4.95	
			סה"כ צריכה	139.00	14.00	25.40	178.40		
22	10715	רוקול	13044073 - 9	234.00	11.70	75.20	320.90	10.26	
			סה"כ צריכה	234.00	11.70	75.20	320.90		
23	16747	תוספת שטח גיפוג קומה 4	13044058 - 12	741.00	97.00	182.00	1,020.00	18.04	
			סה"כ צריכה	741.00	97.00	182.00	1,020.00		
			סה"כ צריכה	16,952.82	1,765.26	5,649.73	24,367.81		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				24,367.81		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (16,952.82 Kwh) 70%
- גבע (1,765.26 Kwh) 23%
- שפל (5,649.73 Kwh) 7%

