



**דוח קוט"ש**

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (31/12/17 - 26/11/17)

תאריך הפקה: 03/01/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	89.47	11,075.45	6,336.89	827.06	3,911.50	00021758 - 7	LG קומה 4	22160	1
		11,075.45	6,336.89	827.06	3,911.50	סה"כ צריכה			
	2.66	516.31	149.16	249.43	117.72	00024458 - 5	לוח H קומה 4 UPS	15241	2
		516.31	149.16	249.43	117.72	סה"כ צריכה			
	4.19	1,421.12	545.48	579.83	295.81	00024458 - 4	לוח G קומה 4 UPS	15242	3
		1,421.12	545.48	579.83	295.81	סה"כ צריכה			
	177.68	28,186.57	19,336.14	3,230.64	5,619.79	00021758 - 8	לוח מיזוג אוויר גג 2	15239	4
		28,186.57	19,336.14	3,230.64	5,619.79	סה"כ צריכה			
	244.25	30,072.88	18,944.71	2,101.52	9,026.66	00021755 - 7	לוח מיזוג אוויר גג 1	15238	5
		30,072.88	18,944.71	2,101.52	9,026.66	סה"כ צריכה			
	36.22	5,083.56	1,343.38	2,440.94	1,299.24	00021741 - 7	לוח מסעדה 133	15240	6
		5,083.56	1,343.38	2,440.94	1,299.24	סה"כ צריכה			
	0.60	163.24	62.77	65.63	34.84	00021741 - 1	צילר 1	15243	7
		163.24	62.77	65.63	34.84	סה"כ צריכה			
	0.19	39.28	14.69	15.92	8.66	00021741 - 2	צילר 2	15244	8
		39.28	14.69	15.92	8.66	סה"כ צריכה			
	95.06	1,588.19	1,086.44	106.13	395.62	00021755 - 8	צילר 3	15245	9
		1,588.19	1,086.44	106.13	395.62	סה"כ צריכה			
	188.94	36,491.27	12,301.20	15,876.61	8,313.46	00021764 - 6	צילר 4	15246	10
		36,491.27	12,301.20	15,876.61	8,313.46	סה"כ צריכה			
		114,637.86	60,120.85	25,493.72	29,023.29	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		114,637.86				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 29,023.29)
- גבע (Kwh 25,493.72)
- שפיל (Kwh 60,120.85)

