



דוח קוט"ש


עבור: קרטופלך

דוח מסכם עבור: תפודי חן

תקופת דוח: (01/12/17 - 31/12/17)

תאריך הפקה: 08/01/18

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 18090 | בית אריזה | 1 - 81024681 | 3,151.00 | 1,036.40 | 12,275.20 | 16,462.60 | 69.60 | |
| | | | עבור ייצור סולרי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,151.00 | 1,036.40 | 12,275.20 | 16,462.60 | | |
| 2 | 21614 | בית קירור חדר מכונות | 1 - 81029245 | 48,286.43 | 24,593.68 | 171,598.08 | 244,478.18 | 401.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 48,286.43 | 24,593.68 | 171,598.08 | 244,478.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 51,437.43 | 25,630.08 | 183,873.28 | 260,940.78 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 44,380.00 | 24,060.00 | 152,540.00 | 220,980.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | 7,057.43 | 1,570.08 | 31,333.27 | 39,960.78 | | |
| | | | הפרש באחוזים | 15.90% | 6.53% | 20.54% | 18.08% | | |



■ פסגה (Kwh 51,437.43)
■ גבע (Kwh 25,630.08)
■ שפל (Kwh 183,873.28)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 18092 | חשמל סולרי | 1 - 81029169 | 130.00 | 46.80 | 6,366.60 | 6,543.40 | 55.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 130.00 | 46.80 | 6,366.60 | 6,543.40 | | |

