



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 14/01/18

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/12/17 - 31/12/17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	1,827.60	338.40	3,000.00	5,166.00	29.69	
			סה"כ צריכה	1,827.60	338.40	3,000.00	5,166.00		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	2,755.80	795.00	6,552.80	10,103.60	29.46	
			סה"כ צריכה	2,755.80	795.00	6,552.80	10,103.60		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	5,554.80	2,493.60	19,819.20	27,867.60	52.87	
			סה"כ צריכה	5,554.80	2,493.60	19,819.20	27,867.60		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	2,646.60	1,033.20	7,353.60	11,033.40	32.87	
			סה"כ צריכה	2,646.60	1,033.20	7,353.60	11,033.40		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	118.80	25.50	148.70	293.00	2.15	
			סה"כ צריכה	118.80	25.50	148.70	293.00		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	520.20	190.80	1,923.60	2,634.60	93.60	
			סה"כ צריכה	520.20	190.80	1,923.60	2,634.60		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	241.60	91.20	881.60	1,214.40	24.32	
			סה"כ צריכה	241.60	91.20	881.60	1,214.40		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	39.35	20.75	154.60	214.70	0.31	
			סה"כ צריכה	39.35	20.75	154.60	214.70		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	890.60	335.20	3,583.60	4,809.40	17.86	
			סה"כ צריכה	890.60	335.20	3,583.60	4,809.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	69.75	34.25	262.00	366.00	2.15	
			סה"כ צריכה	69.75	34.25	262.00	366.00		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	380.80	143.60	1,592.50	2,116.90	8.80	
			סה"כ צריכה	380.80	143.60	1,592.50	2,116.90		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	1,488.70	576.50	4,951.70	7,016.90	14.10	
			סה"כ צריכה	1,488.70	576.50	4,951.70	7,016.90		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	462.90	162.70	1,046.80	1,672.40	5.30	
			סה"כ צריכה	462.90	162.70	1,046.80	1,672.40		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,221.60	273.70	2,774.20	4,269.50	11.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,221.60	273.70	2,774.20	4,269.50		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	583.10	321.80	2,466.70	3,371.60	6.10	
			סה"כ צריכה	583.10	321.80	2,466.70	3,371.60		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	940.80	88.80	2,475.60	3,505.20	26.05	
			סה"כ צריכה	940.80	88.80	2,475.60	3,505.20		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	190.80	35.20	558.90	784.90	6.47	
			סה"כ צריכה	190.80	35.20	558.90	784.90		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	1,741.20	752.40	5,760.00	8,253.60	23.86	
			סה"כ צריכה	1,741.20	752.40	5,760.00	8,253.60		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	277.80	149.20	1,003.90	1,430.90	15.20	
			סה"כ צריכה	277.80	149.20	1,003.90	1,430.90		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	5,535.60	2,595.60	19,452.00	27,583.20	90.95	
			סה"כ צריכה	5,535.60	2,595.60	19,452.00	27,583.20		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-39.35	-20.75	-154.60	-214.70	0.31	
			13044091 - 2	-1,926.00	-476.40	-3,778.80	-6,181.20	41.11	
			13044091 - 3	-1,257.60	-712.80	-4,526.40	-6,496.80	36.84	
			13044091 - 4	-890.60	-335.20	-3,583.60	-4,809.40	17.86	
			13044091 - 5	-940.80	-88.80	-2,475.60	-3,505.20	26.05	
			13044091 - 6	-5,554.80	-2,493.60	-19,819.20	-27,867.60	52.87	
			13044091 - 7	-1,827.60	-338.40	-3,000.00	-5,166.00	29.69	
			13044091 - 8	-190.80	-35.20	-558.90	-784.90	6.47	
			13044091 - 9	-1,973.60	-421.40	-4,275.20	-6,670.20	25.53	
			13044091 - 10	-277.80	-149.20	-1,003.90	-1,430.90	15.20	
			13044095 - 1	-2,264.40	-836.40	-6,488.40	-9,589.20	40.48	
			13044095 - 2	-2,527.20	-1,023.60	-8,190.00	-11,740.80	44.02	
			13044095 - 3	-5,535.60	-2,595.60	-19,452.00	-27,583.20	90.95	
			13044095 - 4	-1,741.20	-752.40	-5,760.00	-8,253.60	23.86	
			13044095 - 5	-2,646.60	-1,033.20	-7,353.60	-11,033.40	32.87	
			13044095 - 6	-2,755.80	-795.00	-6,552.80	-10,103.60	29.46	
			13044095 - 7	-118.80	-25.50	-148.70	-293.00	2.15	
			81036489 - 1	35,766.00	14,778.00	114,228.00	164,772.00	462.00	
			81036489 - 2	-1,807.20	-626.40	-5,166.00	-7,599.60	130.80	
			81036489 - 3	-3,008.40	-1,270.20	-10,252.80	-14,531.40	79.80	
			81036489 - 4	-2,526.40	-1,281.20	-8,160.00	-11,967.60	35.60	
			81036489 - 5	-462.90	-162.70	-1,046.80	-1,672.40	5.30	
			81036489 - 6	-583.10	-321.80	-2,466.70	-3,371.60	6.10	
			81036489 - 7	-380.80	-143.60	-1,592.50	-2,116.90	8.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036693 - 2	22,967.70	8,376.00	69,919.08	101,262.78	293.76	
			81036693 - 4	-954.02	-159.62	-2,328.07	-3,441.71	76.42	
			81036693 - 5	-833.49	-446.03	-3,743.44	-5,022.96	25.90	
			81036693 - 7	-1,440.33	-726.47	-4,638.88	-6,805.69	16.43	
			81036693 - 8	-78.70	-42.31	-315.10	-436.12	0.60	
			81037048 - 2	-165.00	-61.20	-517.80	-744.00	38.60	
			81037048 - 3	-1,488.70	-576.50	-4,951.70	-7,016.90	14.10	
			81037048 - 4	-1,221.60	-273.70	-2,774.20	-4,269.50	11.90	
			81037048 - 5	-69.75	-34.25	-262.00	-366.00	2.15	
			81037048 - 6	381.90	148.50	1,208.70	1,739.10	6.00	
			סה"כ צריכה	11,626.66	5,043.06	40,018.08	56,687.80		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננודימיטן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	1,257.60	712.80	4,526.40	6,496.80	36.84	
			סה"כ צריכה	1,257.60	712.80	4,526.40	6,496.80		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	2,264.40	836.40	6,488.40	9,589.20	40.48	
			סה"כ צריכה	2,264.40	836.40	6,488.40	9,589.20		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	1,926.00	476.40	3,778.80	6,181.20	41.11	
			סה"כ צריכה	1,926.00	476.40	3,778.80	6,181.20		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודימיטן)	13044095 - 2	2,527.20	1,023.60	8,190.00	11,740.80	44.02	
			סה"כ צריכה	2,527.20	1,023.60	8,190.00	11,740.80		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	1,973.60	421.40	4,275.20	6,670.20	25.53	
			סה"כ צריכה	1,973.60	421.40	4,275.20	6,670.20		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	1,807.20	626.40	5,166.00	7,599.60	130.80	
			81036489 - 3	3,008.40	1,270.20	10,252.80	14,531.40	79.80	
			81036489 - 4	2,526.40	1,281.20	8,160.00	11,967.60	35.60	
			81036693 - 4	954.02	159.62	2,328.07	3,441.71	76.42	
			81036693 - 5	833.49	446.03	3,743.44	5,022.96	25.90	
			81036693 - 7	1,440.33	726.47	4,638.88	6,805.69	16.43	
			81036693 - 8	78.70	42.31	315.10	436.12	0.60	
			81037048 - 2	165.00	61.20	517.80	744.00	38.60	
			סה"כ צריכה	10,813.54	4,613.44	35,122.10	50,549.08		
28	18323	בנין D אם דבליט - ק - 4	14155734 - 3	957.60	54.00	1,722.00	2,733.60	1,572.74	
			סה"כ צריכה	957.60	54.00	1,722.00	2,733.60		
29	18326	בנין D אם דבליט ק - 3	14155734 - 4	1,797.60	433.20	4,790.40	7,021.20	30.67	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,797.60	433.20	4,790.40	7,021.20		
30	18322	בניין D אמנדו	3 - 14155700	183.60	106.80	774.00	1,064.40	1,572.72	
			סה"כ צריכה	183.60	106.80	774.00	1,064.40		
31	18329	בניין D אנליסט	2 - 16045585	137.70	52.10	839.30	1,029.10	12.01	
			סה"כ צריכה	137.70	52.10	839.30	1,029.10		
32	18330	בניין D אפריקה ישראל	2 - 15091590	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	18319	בניין D ארוסקאוט	3 - 16045585	43.40	10.80	142.90	197.10	2.16	
			סה"כ צריכה	43.40	10.80	142.90	197.10		
34	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	4 - 14155721	830.40	430.80	3,532.00	4,793.20	274.89	
			סה"כ צריכה	830.40	430.80	3,532.00	4,793.20		
35	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	1 - 14155734	367.20	172.80	1,418.40	1,958.40	1,572.49	
			סה"כ צריכה	367.20	172.80	1,418.40	1,958.40		
36	17470	בניין D חיוני מעלית	3 - 15091590	268.00	53.80	668.00	989.80	5.40	
			סה"כ צריכה	268.00	53.80	668.00	989.80		
37	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	2 - 14155721	14.65	8.00	58.50	81.15	1.05	
			סה"כ צריכה	14.65	8.00	58.50	81.15		
38	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	1 - 14155700	775.20	307.20	2,710.80	3,793.20	1,574.90	
			סה"כ צריכה	775.20	307.20	2,710.80	3,793.20		
39	18320	בניין D סמרטזין	1 - 16045585	306.40	17.00	698.00	1,021.40	7.04	
			סה"כ צריכה	306.40	17.00	698.00	1,021.40		
40	17485	בניין D ציבורי	1 - 14155700	-775.20	-307.20	-2,710.80	-3,793.20	1,574.90	
			14155700 - 2	-1,202.40	-194.40	-3,289.20	-4,686.00	800.93	
			14155700 - 3	-183.60	-106.80	-774.00	-1,064.40	1,572.72	
			14155721 - 1	-198.50	-86.90	-739.10	-1,024.50	4.74	
			14155721 - 2	-14.65	-8.00	-58.50	-81.15	1.05	
			14155721 - 4	-830.40	-430.80	-3,532.00	-4,793.20	274.89	
			14155722 - 1	23,340.00	7,866.00	76,560.00	107,766.00	321.90	
			14155722 - 2	-1,901.20	-890.80	-6,299.20	-9,091.20	19.37	
			14155722 - 3	-1,638.40	-456.00	-4,657.60	-6,752.00	102.88	
			14155722 - 4	-1,531.20	-417.60	-4,640.40	-6,589.20	71.42	
			14155734 - 1	-367.20	-172.80	-1,418.40	-1,958.40	1,572.49	
			14155734 - 2	-176.40	0.00	-582.00	-758.40	1,572.40	
			14155734 - 3	-957.60	-54.00	-1,722.00	-2,733.60	1,572.74	
			14155734 - 4	-1,797.60	-433.20	-4,790.40	-7,021.20	30.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091590 - 1	1,470.00	246.00	3,961.20	5,677.20	18.28	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-268.00	-53.80	-668.00	-989.80	5.40	
			16045585 - 1	-306.40	-17.00	-698.00	-1,021.40	7.04	
			16045585 - 2	-137.70	-52.10	-839.30	-1,029.10	12.01	
			16045585 - 3	-43.40	-10.80	-142.90	-197.10	2.16	
			סה"כ צריכה	12,480.15	4,419.80	42,959.40	59,859.35		
41	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	198.50	86.90	739.10	1,024.50	4.74	
			סה"כ צריכה	198.50	86.90	739.10	1,024.50		
42	17489	בניין D ראשי קומה 1	14155700 - 2	1,202.40	194.40	3,289.20	4,686.00	800.93	
			סה"כ צריכה	1,202.40	194.40	3,289.20	4,686.00		
43	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	176.40	0.00	582.00	758.40	1,572.40	
			סה"כ צריכה	176.40	0.00	582.00	758.40		
44	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	1,901.20	890.80	6,299.20	9,091.20	19.37	
			14155722 - 3	1,638.40	456.00	4,657.60	6,752.00	102.88	
			14155722 - 4	1,531.20	417.60	4,640.40	6,589.20	71.42	
			סה"כ צריכה	5,070.80	1,764.40	15,597.20	22,432.40		
			סה"כ צריכה	84,687.40	31,696.50	268,682.18	385,066.08		
			חשבון חברת חשמל	81,379.00	33,235.00	267,766.00	382,380.00		
			הפרש בקוט"ש	3,308.40	-1,538.50	916.18	2,686.08		
			הפרש באחוזים	4.07%	-4.63%	0.34%	0.70%		



■ פסגה (Kwh 84,687.40)
■ גבע (Kwh 31,696.50)
■ שפל (Kwh 268,682.18)

