



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/12/17 - 31/12/17)

תאריך הפקה: 15/01/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	476.54	390.07	2,450.67	3,317.27	16.52	
			8 - 00023364	200.75	146.46	871.44	1,218.64	5.52	
			סה"כ צריכה	677.28	536.52	3,322.10	4,535.91		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	5,891.88	3,648.30	25,320.62	34,860.80	100.22	
			7 - 00021300	-2,151.79	-1,720.14	-11,126.84	-14,998.77	52.05	
			8 - 00021300	-1,918.61	-1,010.20	-7,603.22	-10,532.04	44.61	
			הפסדי השנאה	118.21	59.58	427.73	605.52		
			סה"כ צריכה	1,939.69	977.53	7,018.29	9,935.51		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	2,151.79	1,720.14	11,126.84	14,998.77	52.05	
			סה"כ צריכה	2,151.79	1,720.14	11,126.84	14,998.77		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	1,918.61	1,010.20	7,603.22	10,532.04	44.61	
			סה"כ צריכה	1,918.61	1,010.20	7,603.22	10,532.04		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	323.39	139.83	1,204.33	1,667.55	4.94	
			סה"כ צריכה	323.39	139.83	1,204.33	1,667.55		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	797.95	391.52	2,960.51	4,149.98	11.22	
			2 - 00021300	4,360.94	1,618.20	15,220.97	21,200.10	116.45	
			3 - 00021300	52.55	73.96	204.55	331.06	34.74	
			4 - 00021300	69.48	39.42	409.62	518.52	64.76	
			5 - 00021300	2,308.35	1,258.52	8,968.92	12,535.79	42.68	
			סה"כ צריכה	7,589.26	3,381.62	27,764.58	38,735.46		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	86.90	27.97	316.08	430.95	4.26	
			הפסדי השנאה	5.64	1.81	20.51	27.97		
			סה"כ צריכה	92.54	29.78	336.59	458.91		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,091.38	493.46	3,339.35	4,924.19	12.10	
			הפסדי השנאה	70.83	32.03	216.72	319.58		
			סה"כ צריכה	1,162.21	525.49	3,556.07	5,243.77		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	8,791.52	3,862.88	32,435.12	45,089.52	157.52	
			1 - 00020900	-1,091.38	-493.46	-3,339.35	-4,924.19	12.10	
			1 - 00021300	-797.95	-391.52	-2,960.51	-4,149.98	11.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-4,360.94	-1,618.20	-15,220.97	-21,200.10	116.45	
			00021300 - 3	-52.55	-73.96	-204.55	-331.06	34.74	
			00021300 - 4	-69.48	-39.42	-409.62	-518.52	64.76	
			00021300 - 5	-2,308.35	-1,258.52	-8,968.92	-12,535.79	42.68	
			00022159 - 1	16,100.48	6,317.16	53,415.52	75,833.16	171.04	
			00022181 - 1	-86.90	-27.97	-316.08	-430.95	4.26	
			00023361 - 1	-3,477.87	-1,591.71	-11,758.02	-16,827.59	41.00	
			00023361 - 2	-1,401.02	-499.05	-4,826.30	-6,726.37	17.68	
			00023361 - 3	-1,830.15	-835.80	-6,341.69	-9,007.63	16.46	
			00023361 - 4	-1,636.43	-459.03	-4,952.73	-7,048.19	20.30	
			00023361 - 5	-2,160.59	-731.21	-7,310.17	-10,201.97	24.89	
			00023361 - 6	-1,725.96	-555.20	-5,186.20	-7,467.36	20.38	
			00023361 - 7	-1,345.57	-490.41	-4,529.59	-6,365.57	15.24	
			00023364 - 1	-353.42	-215.19	-1,329.79	-1,898.40	8.13	
			00023364 - 2	-46.94	-15.86	-213.72	-276.52	5.44	
			00023364 - 3	-16.40	-4.46	-205.80	-226.65	6.74	
			00023364 - 4	-65.91	-20.22	-425.95	-512.07	12.47	
			00023364 - 5	-112.83	-19.52	-226.56	-358.92	3.82	
			00023364 - 6	-118.70	-16.99	-273.90	-409.59	8.52	
			00023364 - 7	-30.54	-12.64	-92.57	-135.75	3.06	
			הפסדי השנאה	116.96	52.55	438.57	608.08		
			סה"כ צריכה	1,919.08	862.26	7,196.24	9,977.58		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,477.87	1,591.71	11,758.02	16,827.59	41.00	
			00023361 - 8	-476.54	-390.07	-2,450.67	-3,317.27	16.52	
			00023364 - 1	353.42	215.19	1,329.79	1,898.40	8.13	
			00023364 - 8	-200.75	-146.46	-871.44	-1,218.64	5.52	
			סה"כ צריכה	3,154.00	1,270.37	9,765.71	14,190.08		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,194.79	206.91	3,172.56	4,574.26	19.13	
			00023322 - 1	355.07	42.30	770.97	1,168.33	13.00	
			סה"כ צריכה	1,549.86	249.20	3,943.53	5,742.59		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,401.02	499.05	4,826.30	6,726.37	17.68	
			00023364 - 2	46.94	15.86	213.72	276.52	5.44	
			הפסדי השנאה	93.97	33.42	327.10	454.49		
			סה"כ צריכה	1,541.94	548.33	5,367.12	7,457.38		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	1,830.15	835.80	6,341.69	9,007.63	16.46	
			00023364 - 5	112.83	19.52	226.56	358.92	3.82	
			סה"כ צריכה	1,942.98	855.32	6,568.25	9,366.55		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,160.59	731.21	7,310.17	10,201.97	24.89	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	16.40	4.46	205.80	226.65	6.74	
			הפסדי השנאה	141.29	47.74	487.79	676.82		
			סה"כ צריכה	2,318.28	783.41	8,003.75	11,105.44		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,725.96	555.20	5,186.20	7,467.36	20.38	
			00023364 - 4	65.91	20.22	425.95	512.07	12.47	
			הפסדי השנאה	116.29	37.34	364.23	517.87		
			סה"כ צריכה	1,908.16	612.76	5,976.38	8,497.30		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,345.57	490.41	4,529.59	6,365.57	15.24	
			00023364 - 7	30.54	12.64	92.57	135.75	3.06	
			הפסדי השנאה	89.31	32.65	299.98	421.94		
			סה"כ צריכה	1,465.42	535.70	4,922.13	6,923.26		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,636.43	459.03	4,952.73	7,048.19	20.30	
			00023364 - 6	118.70	16.99	273.90	409.59	8.52	
			הפסדי השנאה	113.91	30.89	339.21	484.01		
			סה"כ צריכה	1,869.03	506.92	5,565.83	7,941.79		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	32,496.80	18,231.90	130,564.38	181,293.09	490.24	
			הפסדי השנאה	2,109.04	1,183.25	8,473.63	11,765.92		
			סה"כ צריכה	34,605.84	19,415.15	139,038.01	193,059.01		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	44,450.55	23,405.95	174,561.80	242,418.30	342.80	
			הפסדי השנאה	2,884.84	1,519.05	11,329.06	15,732.95		
			סה"כ צריכה	47,335.39	24,925.00	185,890.86	258,151.25		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	28,200.70	11,974.00	97,641.20	137,815.90		
			הפסדי השנאה	1,830.23	777.11	6,336.91	8,944.25		
			סה"כ צריכה	30,030.93	12,751.11	103,978.11	146,760.15		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	7,247.95	1,266.10	17,946.00	26,460.05	162.30	
			הפסדי השנאה	470.39	82.17	1,164.70	1,717.26		
			סה"כ צריכה	7,718.34	1,348.27	19,110.70	28,177.31		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	28,081.60	13,538.35	110,558.20	152,178.15	310.00	
			הפסדי השנאה	1,822.50	878.64	7,175.23	9,876.36		
			סה"כ צריכה	29,904.10	14,416.99	117,733.43	162,054.51		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	16,226.60	6,866.05	56,878.70	79,971.35	235.50	
			הפסדי השנאה	1,053.11	445.61	3,691.43	5,190.14		
			סה"כ צריכה	17,279.71	7,311.66	60,570.13	85,161.49		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	8,791.52	3,862.88	32,435.12	45,089.52	157.52	
			סה"כ צריכה	8,791.52	3,862.88	32,435.12	45,089.52		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	16,100.48	6,317.16	53,415.52	75,833.16	171.04	
			סה"כ צריכה	16,100.48	6,317.16	53,415.52	75,833.16		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,166.60	183.48	3,292.56	4,642.64	25.92	
			00023322 - 1	-355.07	-42.30	-770.97	-1,168.33	13.00	
			הפסדי השנאה	52.67	9.16	163.65	225.48		
			סה"כ צריכה	864.20	150.35	2,685.24	3,699.79		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	10,067.36	5,744.40	34,071.84	49,883.60	267.44	
			הפסדי השנאה	653.37	372.81	2,211.26	3,237.45		
			סה"כ צריכה	10,720.73	6,117.21	36,283.10	53,121.05		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	22,648.92	10,778.24	87,093.04	120,520.20	267.20	
			00023317 - 1	-1,194.79	-206.91	-3,172.56	-4,574.26	19.13	
			הפסדי השנאה	1,392.37	686.08	5,446.44	7,524.89		
			סה"כ צריכה	22,846.50	11,257.41	89,366.92	123,470.83		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	42,811.40	22,240.90	168,560.60	233,612.90	361.10	
			הפסדי השנאה	2,778.46	1,443.43	10,939.58	15,161.48		
			סה"כ צריכה	45,589.86	23,684.33	179,500.18	248,774.38		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	40,253.21	19,468.12	150,996.27	210,717.60		
			הפסדי השנאה	2,612.43	1,263.48	9,799.66	13,675.57		
			סה"כ צריכה	42,865.64	20,731.60	160,795.93	224,393.17		
			סה"כ צריכה	314,653.24	152,289.12	1,180,803.25	1,647,745.62		
			חשבון חברת חשמל	314,640.00	154,400.00	1,193,600.00	1,662,640.00		
			הפרש בקוטי"ש	13.24	-2,110.88	-12,796.75	-14,894.38		
			הפרש באחוזים	0.00%	-1.37%	-1.07%	-0.90%		



■ פסגה (Kwh 314,653.24)
■ גבע (Kwh 152,289.12)
■ שפל (Kwh 1,180,803.25)

