



דוח קוט"ש

עבור: מגדל אדגר

דוח מסכם עבור: מגדל אדגר

תקופת דוח: (15/01/18 - 01/01/18)

תאריך הפקה: 16/01/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	24385	אדגר אודיטוריום מ"א ק.1-	00025037 - 3	64.19	15.63	298.93	378.75	18.93	
			סה"כ צריכה	64.19	15.63	298.93	378.75		
2	24390	אדגר אודיטוריום מ"א ק.1- ב.חיוני	00025037 - 7	78.81	10.78	298.06	387.65	6.20	
			סה"כ צריכה	78.81	10.78	298.06	387.65		
3	23729	אדגר מסעדה ק.20 UPS	00024412 - 2	10.77	5.34	39.90	56.01	0.54	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.77	5.34	39.90	56.01		
4	23776	אדגר מסעדה ק.20 ב.חיוני	00024819 - 3	231.70	217.20	1,794.14	2,243.05	30.50	
			סה"כ צריכה	231.70	217.20	1,794.14	2,243.05		
5	23741	אדגר מסעדה ק.קרקע לוח מטבח ראשי	00024581 - 1	1,808.51	2,417.62	14,754.51	18,980.63	207.01	
			סה"כ צריכה	1,808.51	2,417.62	14,754.51	18,980.63		
6	23734	אדגר ק.21 UPS	00024412 - 4	93.00	40.36	333.22	466.58	1.74	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	93.00	40.36	333.22	466.58		
7	23777	אדגר ק.21 ב.חיוני	00024819 - 4	1,776.02	625.80	6,046.69	8,448.50	58.44	
			סה"כ צריכה	1,776.02	625.80	6,046.69	8,448.50		
8	23727	אדגר קומה 22 UPS X ראשי	00023907 - 1	704.66	341.92	2,577.89	3,624.47	10.19	
			סה"כ צריכה	704.66	341.92	2,577.89	3,624.47		
9	23756	אדגר קומה 22 UPS Y ראשי	00024689 - 1	488.20	237.20	1,787.50	2,512.89	7.13	
			סה"כ צריכה	488.20	237.20	1,787.50	2,512.89		
10	23696	אידנטיטק ק.11 חלק צפוני UPS	00018337 - 8	0.05	0.02	0.15	0.21	0.03	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.05	0.02	0.15	0.21		
11	23767	אידנטיטק ק.11 חלק צפוני ב. חיוני	00024805 - 7	-1.79	-0.44	-6.72	-8.95	0.16	
			סה"כ צריכה	-1.79	-0.44	-6.72	-8.95		
12	24462	אידנטיטק ק.12 UPS	00018337 - 5	0.005	0.001	0.003	0.009	0.04	
			דמי שימוש באל פסק	-0.005	0.00	-0.01	-0.02	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	-5.456968210637 6E-12	0.001	-0.01	-0.009		
13	24461	אידונטיק ק.12. ב.חיוני	00021259 - 5	268.67	78.96	874.42	1,222.05	7.67	
			00021259 - 7	0.0010	0.00	-0.004	-0.003	0.04	
			סה"כ צריכה	268.67	78.96	874.41	1,222.05		
14	23754	ביטוח ישיר ח.מחשב ק.2 - מ"א	00024615 - 4	412.49	200.12	1,509.22	2,121.83	5.97	
			סה"כ צריכה	412.49	200.12	1,509.22	2,121.83		
15	23753	ביטוח ישיר ח.מחשב ק.2- ב.חיוני	00024615 - 3	1,394.55	669.81	5,099.01	7,163.38	21.02	
			סה"כ צריכה	1,394.55	669.81	5,099.01	7,163.38		
16	24387	ביטוח ישיר חדרי הדרכה 1-	00025037 - 5	689.79	375.95	2,823.18	3,888.92	17.45	
			סה"כ צריכה	689.79	375.95	2,823.18	3,888.92		
17	24481	ביטוח ישיר לשעבר ק.13 UPS	00025016 - 5	18.55	7.34	73.06	98.96	2.68	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	18.55	7.34	73.06	98.96		
18	23780	ביטוח ישיר מחשבים UPS	00024950 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	23745	ביטוח ישיר ק.2 UPS	00024603 - 1	613.72	283.35	2,328.39	3,225.45	13.07	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	613.72	283.35	2,328.39	3,225.45		
20	23698	ביטוח ישיר ק.2 ב.חיוני	00018905 - 2	2,034.51	965.78	7,550.87	10,551.16	40.75	
			סה"כ צריכה	2,034.51	965.78	7,550.87	10,551.16		
21	24466	ביטוח ישיר ק.3 UPS	00024603 - 2	406.15	203.18	1,659.88	2,269.21	14.07	
			00024603 - 5	36.50	16.41	141.96	194.87	1.12	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	442.65	219.59	1,801.84	2,464.08		
22	24467	ביטוח ישיר ק.3 ב.חיוני	00018905 - 1	1,442.63	561.06	3,918.47	5,922.16	37.22	
			00018905 - 5	175.59	72.77	617.17	865.54	6.64	
			סה"כ צריכה	1,618.22	633.83	4,535.65	6,787.70		
23	23747	ביטוח ישיר ק.4 UPS	00024603 - 3	620.81	261.81	2,330.27	3,212.89	14.33	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	620.81	261.81	2,330.27	3,212.89		
24	23699	ביטוח ישיר ק.4 ב.חיוני	00018905 - 3	2,003.39	856.63	7,251.01	10,111.03	40.11	
			סה"כ צריכה	2,003.39	856.63	7,251.01	10,111.03		
25	23748	ביטוח ישיר ק.5 UPS	00024603 - 4	546.19	238.00	2,079.14	2,863.33	13.00	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	546.19	238.00	2,079.14	2,863.33		
26	23716	ביטוח ישיר ק.5 ב.חיוני	00018905 - 4	1,886.03	760.62	5,547.64	8,194.29	41.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,886.03	760.62	5,547.64	8,194.29		
27	23794	ביטוח ישיר ק.6 UPS	00025025 - 1	2,491.54	1,180.94	9,165.61	12,838.08	39.59	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,491.54	1,180.94	9,165.61	12,838.08		
28	24392	ביטוח ישיר ק.6 ב.חיוני	00025043 - 1	4,950.41	2,236.94	16,425.61	23,612.97	85.46	
			סה"כ צריכה	4,950.41	2,236.94	16,425.61	23,612.97		
29	23807	ביטוח ישיר ק.8 UPS	00025025 - 3	293.17	139.16	1,169.93	1,602.25	7.30	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	293.17	139.16	1,169.93	1,602.25		
30	24394	ביטוח ישיר ק.8 ב.חיוני	00025043 - 3	1,373.78	532.83	3,940.69	5,847.30	38.74	
			סה"כ צריכה	1,373.78	532.83	3,940.69	5,847.30		
31	24457	ביטוח ישיר ק.9 UPS	00025025 - 4	149.35	66.75	562.26	778.36	4.63	
			00025025 - 7	19.02	8.37	76.02	103.41	0.53	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	168.37	75.12	638.28	881.77		
32	24458	ביטוח ישיר ק.9 ב.חיוני	00025043 - 4	984.89	421.24	3,787.92	5,194.05	29.05	
			00025043 - 7	237.27	113.37	1,047.27	1,397.91	10.38	
			סה"כ צריכה	1,222.16	534.60	4,835.19	6,591.96		
33	24401	ביטוח ישיר שלט	00025048 - 3	245.22	43.31	489.30	777.83	4.18	
			סה"כ צריכה	245.22	43.31	489.30	777.83		
34	24454	בריינלאב ק.13 UPS	00025016 - 5	43.29	17.13	170.48	230.90	2.68	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	43.29	17.13	170.48	230.90		
35	24463	גמלטו 2 ק.22 UPS	00010737 - 1	0.009	0.003	0.04	0.05	0.005	
			00010737 - 2	-0.003	-0.002	-0.01	-0.02	0.008	
			00010737 - 3	-0.005	-0.003	-0.03	-0.04	0.005	
			00010737 - 4	-0.003	-0.004	-0.02	-0.02	0.007	
			00010737 - 5	-0.003	-0.003	-0.010	-0.01	0.004	
			00010737 - 6	-0.007	-0.003	-0.03	-0.04	0.005	
			00010737 - 7	8.49	4.11	31.02	43.62	0.12	
			00010737 - 8	-0.003	-0.003	-0.008	-0.01	0.006	
			00010737 - 9	-0.007	-0.003	-0.02	-0.03	0.003	
			00010737 - 10	-0.004	-0.003	-0.02	-0.03	0.004	
			00010737 - 11	-0.003	-0.0005	-0.010	-0.01	0.005	
			00010737 - 12	29.83	14.47	109.22	153.52	0.44	
			00010737 - 13	52.56	25.49	192.26	270.31	0.77	
			00010737 - 14	-0.004	-0.0010	-0.009	-0.01	0.006	
			00010737 - 16	5.97	2.89	21.78	30.64	0.09	
			00010737 - 17	-0.0010	0.0005	-0.0010	-0.002	0.006	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00010737 - 18	-0.006	-0.005	-0.03	-0.04	0.004	
			00010737 - 19	48.21	23.16	175.15	246.52	0.73	
			00010737 - 20	31.46	15.32	115.75	162.52	0.50	
			00010737 - 21	0.12	0.06	0.44	0.62	0.003	
			00010737 - 22	17.77	8.60	64.89	91.27	0.27	
			00010737 - 23	28.36	13.76	103.71	145.82	0.42	
			00010737 - 24	12.78	6.20	46.81	65.79	0.19	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	235.50	114.03	860.86	1,210.40		
36	23815	גמלטו ק.17 UPS	00025034 - 2	6.08	2.95	22.07	31.10	0.09	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.08	2.95	22.07	31.10		
37	24404	גמלטו ק.17 בחיוני	00025153 - 2	2,259.30	850.97	5,770.83	8,881.10	42.58	
			סה"כ צריכה	2,259.30	850.97	5,770.83	8,881.10		
38	23814	גמלטו ק.18 UPS	00025034 - 1	7.03	3.41	25.57	36.01	0.11	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7.03	3.41	25.57	36.01		
39	24406	גמלטו ק.18 בחיוני	00025153 - 4	2,686.15	773.73	6,190.61	9,650.49	46.90	
			סה"כ צריכה	2,686.15	773.73	6,190.61	9,650.49		
40	24464	גמלטו ק.19	00024819 - 5	1,338.41	399.16	3,737.58	5,475.15	30.82	
			00024819 - 6	-543.03	-159.70	-1,697.29	-2,400.02	16.29	
			סה"כ צריכה	795.38	239.46	2,040.29	3,075.14		
41	23740	גמלטו ק.19 UPS	00024412 - 6	45.64	22.19	167.11	234.94	0.66	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	45.64	22.19	167.11	234.94		
42	24399	גמלטו שלט	00025048 - 1	55.90	10.48	111.12	177.50	0.91	
			סה"כ צריכה	55.90	10.48	111.12	177.50		
43	23730	גבנד ק.20 UPS	00024412 - 3	105.62	47.59	381.32	534.53	1.84	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	105.62	47.59	381.32	534.53		
44	23775	גבנד ק.20 בחיוני	00024819 - 2	294.70	147.42	1,164.07	1,606.18	10.86	
			סה"כ צריכה	294.70	147.42	1,164.07	1,606.18		
45	23786	האודן ק.15 UPS	00025016 - 1	230.45	99.50	899.60	1,229.55	5.80	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	230.45	99.50	899.60	1,229.55		
46	23761	האודן ק.15 בחיוני	00024805 - 1	1,142.36	388.00	2,779.30	4,309.66	28.18	
			סה"כ צריכה	1,142.36	388.00	2,779.30	4,309.66		
47	23690	ועידן ק.12 UPS	00018337 - 2	198.01	92.57	717.90	1,008.49	3.16	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	198.01	92.57	717.90	1,008.49		
48	23720	ועידן ק. בחיוני	00021259 - 2	501.64	167.08	1,447.36	2,116.08	12.06	
			סה"כ צריכה	501.64	167.08	1,447.36	2,116.08		
49	24391	חדר כושר ק. 1-	00025037 - 8	1,577.98	416.43	2,871.98	4,866.38	37.11	
			סה"כ צריכה	1,577.98	416.43	2,871.98	4,866.38		
50	23752	חדר סלולר	00024615 - 2	244.94	117.88	896.85	1,259.67	3.63	
			סה"כ צריכה	244.94	117.88	896.85	1,259.67		
51	23755	חדר סלקום גבוי גנרטור בחירום	00024615 - 5	112.85	54.68	412.39	579.92	1.63	
			סה"כ צריכה	112.85	54.68	412.39	579.92		
52	23788	טייקו ק. 13 UPS	00025016 - 3	-0.01	-0.008	-0.04	-0.06	0.04	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-0.01	-0.008	-0.04	-0.06		
53	23764	טייקו ק. 13 בחיוני	00024805 - 4	141.17	29.66	341.25	512.08	2.92	
			סה"כ צריכה	141.17	29.66	341.25	512.08		
54	24388	לנובו מעבדה קומה 1-	00025037 - 6	287.77	138.96	1,050.57	1,477.31	4.34	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	287.77	138.96	1,050.57	1,477.31		
55	24384	לנובו ק. 1-	00025037 - 2	563.11	270.44	2,050.23	2,883.79	9.53	
			סה"כ צריכה	563.11	270.44	2,050.23	2,883.79		
56	23694	לנובו ק. 12 UPS	00018337 - 6	529.94	255.05	1,937.88	2,722.87	9.53	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	529.94	255.05	1,937.88	2,722.87		
57	23724	לנובו ק. 12 בחיוני	00021259 - 6	428.53	200.52	1,532.39	2,161.44	17.60	
			סה"כ צריכה	428.53	200.52	1,532.39	2,161.44		
58	24460	מימון ישיר ק. 14 UPS	00025016 - 2	342.45	150.93	1,315.53	1,808.91	7.96	
			00025016 - 6	99.35	43.40	374.39	517.14	2.36	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	441.80	194.33	1,689.92	2,326.05		
59	24459	מימון ישיר ק. 14 בחיוני	00024805 - 2	1,368.30	467.18	3,579.67	5,415.16	30.35	
			00024805 - 6	321.54	98.38	1,045.34	1,465.26	9.59	
			סה"כ צריכה	1,689.84	565.57	4,625.01	6,880.41		
60	24465	מימון ישיר ק. 19 UPS	00024412 - 5	164.69	76.61	617.60	858.90	3.52	
			00024412 - 6	-45.64	-22.19	-167.11	-234.94	0.66	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	119.05	54.43	450.48	623.96		
61	24469	מימון ישיר ק. 7 UPS	00025025 - 6	403.31	166.75	1,489.12	2,059.18	9.25	
			00025025 - 8	155.47	58.89	552.20	766.56	3.32	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	558.78	225.64	2,041.32	2,825.74		
62	24468	מימון ישיר ק.ב.חיוני	00025043 - 5	1,503.12	565.54	4,757.71	6,826.38	32.22	
			00025043 - 6	468.13	128.66	1,289.96	1,886.75	13.16	
			סה"כ צריכה	1,971.25	694.20	6,047.68	8,713.13		
63	23779	מימון ישיר קומה 19	00024819 - 6	543.03	159.70	1,697.29	2,400.02	16.29	
			סה"כ צריכה	543.03	159.70	1,697.29	2,400.02		
64	23679	מקגרו היל 1 ק.22 UPS	00010737 - 15	79.22	38.51	290.28	408.01	1.17	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	79.22	38.51	290.28	408.01		
65	23818	מקגרו היל ק.16 UPS	00025034 - 4	49.97	17.53	164.88	232.38	1.47	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	49.97	17.53	164.88	232.38		
66	24407	מקגרו היל ק.16 ב.חיוני	00025153 - 5	1,108.81	282.55	2,572.25	3,963.61	21.82	
			סה"כ צריכה	1,108.81	282.55	2,572.25	3,963.61		
67	23722	ספטיר ק.10 ב.חיוני	00021259 - 4	1,332.24	519.68	4,212.51	6,064.43	24.30	
			סה"כ צריכה	1,332.24	519.68	4,212.51	6,064.43		
68	23692	ספטיר ק.10 UPS	00018337 - 4	310.50	145.52	1,119.54	1,575.56	4.95	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	310.50	145.52	1,119.54	1,575.56		
69	23792	ספטיר ק.11 חלק דרומי UPS	00025016 - 7	36.31	15.78	128.29	180.37	0.81	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	36.31	15.78	128.29	180.37		
70	23726	ספטיר ק.11 חלק דרומי ב.חיוני	00021259 - 8	669.63	268.40	2,030.09	2,968.12	35.90	
			סה"כ צריכה	669.63	268.40	2,030.09	2,968.12		
71	23765	ק.13 ביטוח ישיר לשעבר	00024805 - 5	290.39	105.56	885.74	1,281.69	15.46	
			סה"כ צריכה	290.39	105.56	885.74	1,281.69		
72	24405	ראשי ק.16 ב.חיוני	00025153 - 3	1,509.74	385.47	3,629.78	5,524.99	32.64	
			סה"כ צריכה	1,509.74	385.47	3,629.78	5,524.99		
73	23691	ראשי ק.11 UPS	00018337 - 3	46.49	20.74	165.89	233.13	0.96	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	46.49	20.74	165.89	233.13		
74	23721	ראשי ק.11 ב.חיוני	00021259 - 3	736.49	301.06	2,276.17	3,313.72	36.77	
			סה"כ צריכה	736.49	301.06	2,276.17	3,313.72		
75	23789	ראשי ק.13 UPS	00025016 - 4	72.53	29.52	282.01	384.06	2.85	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	72.53	29.52	282.01	384.06		
76	23763	ראשי ק.13 בלתי חיוני	00024805 - 3	471.91	154.17	1,372.48	1,998.56	17.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	23816	ראש ק. UPS 16	3 - 00025034	471.91	154.17	1,372.48	1,998.56	3.12	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	123.15	48.47	447.63	619.25		
			סה"כ צריכה	53,202.80	22,893.06	178,363.77	254,459.63		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				254,459.63		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 53,202.80)
■ גבע (Kwh 22,893.06)
■ שפל (Kwh 178,363.77)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	24455	ביטוח ישיר ק. 13	5 - 00024805	87.12	31.67	265.72	384.51	15.46	
			סה"כ צריכה	87.12	31.67	265.72	384.51		
2	24456	בריילאב ק. 13	5 - 00024805	203.27	73.89	620.02	897.19	15.46	
			סה"כ צריכה	203.27	73.89	620.02	897.19		
3	24470	גמלטו 1 ק. UPS 22	1 - 81038289	3.33	1.62	12.19	17.14	0.05	
			81038289 - 2	1.78	0.86	6.51	9.14	0.03	
			81038289 - 3	50.64	24.42	184.28	259.35	0.77	
			81038289 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 5	48.18	23.39	176.31	247.88	0.73	
			81038289 - 6	16.41	7.98	60.02	84.41	0.24	
			81038289 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 8	1.27	0.62	4.62	6.51	0.02	
			81038289 - 9	41.60	20.21	152.93	214.74	0.63	
			81038289 - 10	25.11	12.19	91.83	129.13	0.36	
			81038289 - 11	16.70	8.11	61.07	85.88	0.24	
			81038289 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81038289 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 15	18.27	8.85	66.69	93.81	0.27	
			81038289 - 17	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 18	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 21	33.60	16.31	122.72	172.63	0.49	
			81038289 - 22	5.88	3.08	22.91	31.87	0.11	
			81038289 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81038289 - 24	34.38	16.69	125.57	176.64	0.50	
			דמי שימוש באל פסק	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	297.15	144.32	1,087.64	1,529.12		
4	23760	ל. לוח קומת קרקע CF1	00024802 - 2	0.00	0.02	-0.22	-0.20	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.02	-0.22	-0.20		
5	23695	ל. לנובו ק. UPS 12	00018337 - 7	0.005	0.00	0.01	0.02	0.03	
			סה"כ צריכה	0.005	0.00	0.01	0.02		
6	23725	ל. לנובו ק. ב.חינוי	00021259 - 7	-0.0010	0.00	0.004	0.003	0.04	
			סה"כ צריכה	-0.0010	0.00	0.004	0.003		
7	23809	ל. מיטב ק. UPS 7	00025025 - 5	-0.006	-0.0010	-0.008	-0.01	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.006	-0.0010	-0.008	-0.01		
8	24417	ל. קומה 22 FY11U	00025501 - 2	-0.003	-0.002	0.008	0.003	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.003	-0.002	0.008	0.003		
9	24422	ל. קומה 22 FY16U	00025501 - 7	0.005	0.0010	0.02	0.03	0.02	
			סה"כ צריכה	0.005	0.0010	0.02	0.03		
10	24423	ל. קומה 22 FY19U	00025501 - 8	0.01	0.002	0.05	0.06	0.01	
			סה"כ צריכה	0.01	0.002	0.05	0.06		
11	24416	ל. קומה 22 FY2U	00025501 - 1	0.005	0.003	0.01	0.02	0.02	
			סה"כ צריכה	0.005	0.003	0.01	0.02		
12	24418	ל. קומה 22 FY33U	00025501 - 3	0.00	-0.003	0.009	0.006	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	-0.003	0.009	0.006		
13	24419	ל. קומה 22 FY41U	00025501 - 4	0.008	0.00	-0.01	-0.006	0.04	
			סה"כ צריכה	0.008	0.00	-0.01	-0.006		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	24420	ל. קומה 22 FY51U	00025501 - 5	0.006	0.0010	0.004	0.01	0.02	
			סה"כ צריכה	0.006	0.0010	0.004	0.01		
15	24421	ל. קומה 22 FY53U	00025501 - 6	0.001	0.002	0.010	0.01	0.02	
			סה"כ צריכה	0.001	0.002	0.010	0.01		
16	24403	ל. קומת קרקע UPS	00025149 - 1	568.84	274.67	2,074.69	2,918.20	10.46	
			סה"כ צריכה	568.84	274.67	2,074.69	2,918.20		
17	23689	ל. ראשי UPS קומה 12	00018337 - 1	734.37	350.67	2,679.02	3,764.06	12.62	
			סה"כ צריכה	734.37	350.67	2,679.02	3,764.06		
18	23728	ל. ראשי UPS קומה 20	00024412 - 1	124.97	57.13	452.46	634.56	2.20	
			סה"כ צריכה	124.97	57.13	452.46	634.56		
19	23795	ל. ראשי UPS קומה 7	00025025 - 2	578.56	233.36	2,110.19	2,922.12	12.48	
			סה"כ צריכה	578.56	233.36	2,110.19	2,922.12		
20	23751	ל. ראשי ב חיוני מרתף 2-	00024615 - 1	2,621.32	1,205.75	8,768.93	12,596.00	39.87	
			סה"כ צריכה	2,621.32	1,205.75	8,768.93	12,596.00		
21	23744	ל. ראשי ב.ח. קומה 1-גלריה	00024581 - 6	1,671.98	954.15	6,127.70	8,753.83	42.85	
			סה"כ צריכה	1,671.98	954.15	6,127.70	8,753.83		
22	24383	ל. ראשי ב. חיוני לוח חלוקה 1- לקומות מרתף	00025037 - 1	8,305.61	3,380.23	25,308.82	36,994.66	161.69	
			סה"כ צריכה	8,305.61	3,380.23	25,308.82	36,994.66		
23	23774	ל. ראשי ב. חיוני קומה 20	00024819 - 1	588.75	404.37	3,244.20	4,237.32	37.13	
			סה"כ צריכה	588.75	404.37	3,244.20	4,237.32		
24	24386	ל. ראשי ב. חיוני קומה 4-	00025037 - 4	593.00	227.59	1,696.81	2,517.39	22.98	
			סה"כ צריכה	593.00	227.59	1,696.81	2,517.39		
25	23719	ל. ראשי בלתי חיוני קומה 12	00021259 - 1	1,397.05	522.95	4,462.74	6,382.74	40.51	
			סה"כ צריכה	1,397.05	522.95	4,462.74	6,382.74		
26	24393	ל. ראשי בלתי חיוני קומה 7	00025043 - 2	1,958.67	680.88	5,919.36	8,558.90	40.91	
			סה"כ צריכה	1,958.67	680.88	5,919.36	8,558.90		
27	23768	ל. ראשי גנרטור 1	00024806 - 1	-0.06	-0.03	-0.10	-0.19	0.06	
			סה"כ צריכה	-0.06	-0.03	-0.10	-0.19		
28	23759	ל. ראשי גנרטור 2	00024802 - 1	-0.06	-0.06	-0.10	-0.22	0.19	
			סה"כ צריכה	-0.06	-0.06	-0.10	-0.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	23769	ל. ראשי לוח חלוקה גנרטור 1	00024806 - 2	6,545.26	2,758.86	19,612.82	28,916.94	152.32	
		סה"כ צריכה		6,545.26	2,758.86	19,612.82	28,916.94		
30	23770	ל. ראשי פס צבירה 1	00024814 - 1	22,772.03	11,406.46	85,103.36	119,281.86	632.45	
		סה"כ צריכה		22,772.03	11,406.46	85,103.36	119,281.86		
31	23772	ל. ראשי פס צבירה 2	00024816 - 1	50,517.12	20,261.38	164,930.62	235,709.12	1,136.51	
		סה"כ צריכה		50,517.12	20,261.38	164,930.62	235,709.12		
32	23743	ל. ראשי קומת קרקע-לוח PFI קומה 0	00024581 - 2	113.50	61.64	444.16	619.31	2.98	
		סה"כ צריכה		113.50	61.64	444.16	619.31		
33	24400	ל. שלט שמור 1	00025048 - 2	85.23	15.99	172.13	273.36	1.41	
		סה"כ צריכה		85.23	15.99	172.13	273.36		
34	24402	ל. שלט שמור 2	00025048 - 4	-0.002	-0.002	-0.006	-0.01	0.01	
		סה"כ צריכה		-0.002	-0.002	-0.006	-0.01		
35	23771	ל. שנאי 1	00024814 - 2	29,144.00	14,068.64	104,053.04	147,265.68	746.56	
		סה"כ צריכה		29,144.00	14,068.64	104,053.04	147,265.68		
36	23773	ל. שנאי 2	00024816 - 2	50,458.32	20,259.04	165,050.24	235,767.60	1,137.60	
		סה"כ צריכה		50,458.32	20,259.04	165,050.24	235,767.60		
37	24450	מיזוג אויר מתח גבוה - למידע בלבד	00024691 - 1	10,787.52	3,793.48	36,675.60	51,256.60	477.60	
		סה"כ צריכה		15,747.80	6,462.84	56,370.48	78,581.12		
38	24449	מיזוג אויר מתח נמוך - למידע בלבד	00024691 - 1	10,787.52	3,793.48	36,675.60	51,256.60	477.60	
		סה"כ צריכה		15,747.80	6,462.84	56,370.48	78,581.12		
39	24439	מקגרו היל 2 ק.22 UPS	81038289 - 16	68.68	33.45	251.65	353.77	1.01	
		דמי שימוש באל פסק		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		68.68	33.45	251.65	353.77		
40	24451	צרכנים פרטיים - מג	00010737 - 8	-0.003	-0.003	-0.008	-0.01	0.006	
		סה"כ צריכה		-0.003	-0.003	-0.008	-0.01		
		סה"כ צריכה		1,577.98	416.43	2,871.98	4,866.38	37.11	
		סה"כ צריכה		99.35	43.40	374.39	517.14	2.36	
		סה"כ צריכה		428.53	200.52	1,532.39	2,161.44	17.60	
		סה"כ צריכה		123.15	48.47	447.63	619.25	3.12	
		סה"כ צריכה		231.70	217.20	1,794.14	2,243.05	30.50	
		סה"כ צריכה		2,034.51	965.78	7,550.87	10,551.16	40.75	
		סה"כ צריכה		0.009	0.003	0.04	0.05	0.005	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024805 - 2	1,368.30	467.18	3,579.67	5,415.16	30.35	
			00018337 - 3	46.49	20.74	165.89	233.13	0.96	
			00024603 - 5	36.50	16.41	141.96	194.87	1.12	
			00010737 - 20	31.46	15.32	115.75	162.52	0.50	
			00025025 - 4	149.35	66.75	562.26	778.36	4.63	
			00025025 - 7	19.02	8.37	76.02	103.41	0.53	
			00010737 - 12	29.83	14.47	109.22	153.52	0.44	
			00025043 - 6	468.13	128.66	1,289.96	1,886.75	13.16	
			00025025 - 6	403.31	166.75	1,489.12	2,059.18	9.25	
			00024412 - 3	105.62	47.59	381.32	534.53	1.84	
			00010737 - 5	-0.003	-0.003	-0.010	-0.01	0.004	
			00025037 - 5	689.79	375.95	2,823.18	3,888.92	17.45	
			00025016 - 2	342.45	150.93	1,315.53	1,808.91	7.96	
			00021259 - 2	501.64	167.08	1,447.36	2,116.08	12.06	
			00024805 - 6	321.54	98.38	1,045.34	1,465.26	9.59	
			00018337 - 7	0.005	0.00	0.01	0.02	0.03	
			00024615 - 5	112.85	54.68	412.39	579.92	1.63	
			00010737 - 24	12.78	6.20	46.81	65.79	0.19	
			00025016 - 5	18.55	7.34	73.06	98.96	2.68	
			00024603 - 2	406.15	203.18	1,659.88	2,269.21	14.07	
			00010737 - 17	-0.0010	0.0005	-0.0010	-0.002	0.006	
			00025153 - 3	1,509.74	385.47	3,629.78	5,524.99	32.64	
			00010737 - 9	-0.007	-0.003	-0.02	-0.03	0.003	
			00025043 - 1	4,950.41	2,236.94	16,425.61	23,612.97	85.46	
			00025016 - 7	36.31	15.78	128.29	180.37	0.81	
			00021259 - 8	669.63	268.40	2,030.09	2,968.12	35.90	
			00025034 - 4	49.97	17.53	164.88	232.38	1.47	
			00024819 - 4	1,776.02	625.80	6,046.69	8,448.50	58.44	
			00018905 - 3	2,003.39	856.63	7,251.01	10,111.03	40.11	
			00010737 - 2	-0.003	-0.002	-0.01	-0.02	0.008	
			00024805 - 3	471.91	154.17	1,372.48	1,998.56	17.93	
			00018337 - 4	310.50	145.52	1,119.54	1,575.56	4.95	
			00024615 - 2	244.94	117.88	896.85	1,259.67	3.63	
			00010737 - 21	0.12	0.06	0.44	0.62	0.003	
			00025043 - 4	984.89	421.24	3,787.92	5,194.05	29.05	
			00025043 - 7	237.27	113.37	1,047.27	1,397.91	10.38	
			00024412 - 4	93.00	40.36	333.22	466.58	1.74	
			00010737 - 13	52.56	25.49	192.26	270.31	0.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025048 - 1	55.90	10.48	111.12	177.50	0.91	
			00025025 - 8	155.47	58.89	552.20	766.56	3.32	
			00010737 - 6	-0.007	-0.003	-0.03	-0.04	0.005	
			00025037 - 6	287.77	138.96	1,050.57	1,477.31	4.34	
			00025016 - 3	-0.01	-0.008	-0.04	-0.06	0.04	
			00021259 - 3	736.49	301.06	2,276.17	3,313.72	36.77	
			00024805 - 7	-1.79	-0.44	-6.72	-8.95	0.16	
			00018337 - 8	0.05	0.02	0.15	0.21	0.03	
			00024689 - 1	488.20	237.20	1,787.50	2,512.89	7.13	
			00010737 - 15	79.22	38.51	290.28	408.01	1.17	
			00024819 - 5	1,338.41	399.16	3,737.58	5,475.15	30.82	
			00024603 - 3	620.81	261.81	2,330.27	3,212.89	14.33	
			00010737 - 18	-0.006	-0.005	-0.03	-0.04	0.004	
			00025153 - 4	2,686.15	773.73	6,190.61	9,650.49	46.90	
			00010737 - 10	-0.004	-0.003	-0.02	-0.03	0.004	
			00025043 - 3	1,373.78	532.83	3,940.69	5,847.30	38.74	
			00025025 - 1	2,491.54	1,180.94	9,165.61	12,838.08	39.59	
			00023907 - 1	704.66	341.92	2,577.89	3,624.47	10.19	
			00025037 - 2	563.11	270.44	2,050.23	2,883.79	9.53	
			00024950 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018905 - 4	1,886.03	760.62	5,547.64	8,194.29	41.02	
			00010737 - 3	-0.005	-0.003	-0.03	-0.04	0.005	
			00024805 - 4	141.17	29.66	341.25	512.08	2.92	
			00018337 - 5	0.005	0.001	0.003	0.009	0.04	
			00024615 - 3	1,394.55	669.81	5,099.01	7,163.38	21.02	
			00010737 - 22	17.77	8.60	64.89	91.27	0.27	
			00021259 - 5	268.67	78.96	874.42	1,222.05	7.67	
			00021259 - 7	-0.0010	0.00	0.004	0.003	0.04	
			00024581 - 1	1,808.51	2,417.62	14,754.51	18,980.63	207.01	
			00010737 - 14	-0.004	-0.0010	-0.009	-0.01	0.006	
			00025048 - 3	245.22	43.31	489.30	777.83	4.18	
			00025034 - 1	7.03	3.41	25.57	36.01	0.11	
			00010737 - 7	8.49	4.11	31.02	43.62	0.12	
			00025037 - 7	78.81	10.78	298.06	387.65	6.20	
			00025016 - 4	72.53	29.52	282.01	384.06	2.85	
			00021259 - 4	1,332.24	519.68	4,212.51	6,064.43	24.30	
			00024819 - 2	294.70	147.42	1,164.07	1,606.18	10.86	
			00018905 - 1	1,442.63	561.06	3,918.47	5,922.16	37.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024805 - 1	1,142.36	388.00	2,779.30	4,309.66	28.18	
			00018337 - 2	198.01	92.57	717.90	1,008.49	3.16	
			00024412 - 5	164.69	76.61	617.60	858.90	3.52	
			00024603 - 4	546.19	238.00	2,079.14	2,863.33	13.00	
			00010737 - 19	48.21	23.16	175.15	246.52	0.73	
			00025153 - 5	1,108.81	282.55	2,572.25	3,963.61	21.82	
			00010737 - 11	-0.003	-0.0005	-0.010	-0.01	0.005	
			00025043 - 5	1,503.12	565.54	4,757.71	6,826.38	32.22	
			00025025 - 3	293.17	139.16	1,169.93	1,602.25	7.30	
			00024412 - 2	10.77	5.34	39.90	56.01	0.54	
			00010737 - 4	-0.003	-0.004	-0.02	-0.02	0.007	
			00025037 - 3	64.19	15.63	298.93	378.75	18.93	
			00025016 - 1	230.45	99.50	899.60	1,229.55	5.80	
			00018905 - 5	175.59	72.77	617.17	865.54	6.64	
			00024805 - 5	290.39	105.56	885.74	1,281.69	15.46	
			00018337 - 6	529.94	255.05	1,937.88	2,722.87	9.53	
			00024615 - 4	412.49	200.12	1,509.22	2,121.83	5.97	
			00010737 - 23	28.36	13.76	103.71	145.82	0.42	
			00025016 - 5	43.29	17.13	170.48	230.90	2.68	
			00024603 - 1	613.72	283.35	2,328.39	3,225.45	13.07	
			00010737 - 16	5.97	2.89	21.78	30.64	0.09	
			00025153 - 2	2,259.30	850.97	5,770.83	8,881.10	42.58	
			00025034 - 2	6.08	2.95	22.07	31.10	0.09	
			סה"כ צריכה	53,202.81	22,893.06	178,363.80	254,459.67		

