



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/01/18 - 11/12/17)


תאריך הפקה: 22/01/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19383	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	00009023 - 2	278.61	166.20	1,142.64	1,587.45	16.30	
			סה"כ צריכה	278.61	166.20	1,142.64	1,587.45		
2	19381	איסקין	00009023 - 5	360.96	145.19	1,576.07	2,082.22	16.23	
			מ"א	409.94	200.71	1,543.03	2,153.69		
			ציבורי	78.45	44.63	326.38	449.46		
			סה"כ צריכה	849.34	390.54	3,445.48	4,685.36		
3	19382	ביו מד	00009023 - 5	90.24	36.30	394.02	520.56	16.23	
			00024444 - 1	46.14	21.62	229.06	296.82	18.55	
			מ"א	299.69	146.73	1,128.03	1,574.44		
			ציבורי	134.61	76.59	560.04	771.23		
			סה"כ צריכה	570.67	281.24	2,311.14	3,163.05		
4	81	המשביר לחקלאי 10.23	00009023 - 4	815.24	666.40	4,230.55	5,712.19	30.78	
			מ"א	1,675.28	820.24	6,305.82	8,801.34		
			ציבורי	320.91	182.59	1,335.18	1,838.69		
			סה"כ צריכה	2,811.43	1,669.22	11,871.56	16,352.22		
5	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	315.50	86.63	1,950.55	2,352.68	33.32	
			מ"א	611.95	299.62	2,303.41	3,214.98		
			ציבורי	225.83	128.49	939.57	1,293.89		
			סה"כ צריכה	1,153.28	514.73	5,193.53	6,861.54		
6	19376	שניידר	00009023 - 2	517.42	308.65	2,122.04	2,948.12	16.30	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	829.85	281.11	3,367.26	4,478.22	27.18	
			00024444 - 1	530.61	248.68	2,634.16	3,413.44	18.55	
			00024444 - 2	496.13	265.51	2,094.17	2,855.82	19.76	
			00024444 - 5	169.88	46.64	1,050.30	1,266.82	33.32	
			00024444 - 6	448.92	286.40	2,102.75	2,838.06	16.02	
			00024444 - 8	90.54	44.04	726.44	861.02	6.90	
			13127939 - 1	46.90	27.70	287.90	362.50		
			מ"א	4,402.78	2,155.67	16,572.29	23,130.73		
			ציבורי	2,211.34	1,258.17	9,200.41	12,669.91		
			סה"כ צריכה	9,744.37	4,922.58	40,157.71	54,824.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	15,407.70	7,944.51	64,122.06	87,474.27		
			חשבון חברת חשמל	15,960.00	7,380.00	64,100.00	87,440.00		
			הפרש בקוט"ש	-552.30	564.51	22.06	34.27		
			הפרש באחוזים	-3.46%	7.65%	0.03%	0.04%		



■ פסגה (15,407.70 Kwh)
■ גבע (7,944.51 Kwh)
■ שפל (64,122.06 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00009023 - 1	2,675.74	1,281.24	10,208.36	14,165.34	34.90	
			00009023 - 3	1,304.80	647.44	4,904.88	6,857.12	26.49	
			00009023 - 6	1,709.86	846.84	6,369.12	8,925.82	13.13	
			00024444 - 4	1,640.92	813.66	6,115.80	8,570.38	12.47	
			00024444 - 7	68.31	33.79	254.42	356.52	0.59	
			סה"כ צריכה	7,399.64	3,622.97	27,852.58	38,875.18		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00009023 - 1	-2,675.74	-1,281.24	-10,208.36	-14,165.34	34.90	
			00009023 - 2	-796.03	-474.85	-3,264.68	-4,535.57	16.30	
			00009023 - 3	-1,304.80	-647.44	-4,904.88	-6,857.12	26.49	
			00009023 - 4	-815.24	-666.40	-4,230.55	-5,712.19	30.78	
			00009023 - 5	-451.20	-181.49	-1,970.09	-2,602.78	16.23	
			00009023 - 6	-1,709.86	-846.84	-6,369.12	-8,925.82	13.13	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-829.85	-281.11	-3,367.26	-4,478.22	27.18	
			00024444 - 1	-576.75	-270.31	-2,863.21	-3,710.26	18.55	
			00024444 - 2	-496.13	-265.51	-2,094.17	-2,855.82	19.76	
			00024444 - 3	15,408.00	7,944.67	64,123.30	87,475.97	275.85	
			00024444 - 4	-1,640.92	-813.66	-6,115.80	-8,570.38	12.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-485.38	-133.27	-3,000.85	-3,619.50	33.32	
			00024444 - 6	-448.92	-286.40	-2,102.75	-2,838.06	16.02	
			00024444 - 7	-68.31	-33.79	-254.42	-356.52	0.59	
			00024444 - 8	-90.54	-44.04	-726.44	-861.02	6.90	
			13127939 - 1	-46.90	-27.70	-287.90	-362.50		
			סה"כ צריכה	2,971.43	1,690.63	12,362.82	17,024.88		

