



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (01/12/17 - 21/12/17)


תאריך הפקה: 23/01/18

| מס | מזהה דייר | שם דייר           | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh   | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 21597     | GE - קומה 4       | 14154711 - 2      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
| 2  | 21598     | GE - קומת קרקע    | 14154705 - 3      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
| 3  | 21596     | GE - קומה 5       | 14154697 - 4      | 1,650.00  | 724.80    | 6,417.20   | 8,792.00          | 33.94     |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 1,650.00  | 724.80    | 6,417.20   | 8,792.00          |           |           |
| 4  | 21599     | GE - קומה 6       | 14154709 - 3      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
| 5  | 20072     | לוח חשמל חניון A1 | 16193859 - 2      | 139.60    | 28.80     | 302.80     | 471.20            | 4.54      |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 139.60    | 28.80     | 302.80     | 471.20            |           |           |
| 6  | 20162     | מיזוג אוויר       | 13044093 - 1      | 1,861.60  | 940.80    | 7,255.20   | 10,057.60         | 70.37     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 2      | 2,385.40  | 1,174.80  | 8,963.20   | 12,523.40         | 31.76     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 3      | 1,098.40  | 449.60    | 4,019.20   | 5,567.20          | 84.06     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 4      | 2,443.20  | 899.20    | 8,234.40   | 11,576.80         | 86.66     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 5      | 155.60    | 500.40    | 3,213.20   | 3,869.20          | 99.12     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 6      | 4,454.40  | 1,480.00  | 13,176.80  | 19,111.20         | 127.10    |           |
|    |           |                   | 13044093 - 7      | 1,354.20  | 635.20    | 4,436.20   | 6,425.60          | 16.05     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 8      | 1,423.80  | 649.80    | 4,551.40   | 6,625.00          | 16.20     |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 15,176.60 | 6,729.80  | 53,849.60  | 75,756.00         |           |           |
| 7  | 21533     | מינדאפ - קומה 3   | 14154706 - 4      | 599.60    | 89.20     | 1,536.40   | 2,225.20          | 37.53     |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 599.60    | 89.20     | 1,536.40   | 2,225.20          |           |           |
| 8  | 20121     | סנובה קומה 5      | 14154697 - 3      | 982.00    | 320.60    | 3,628.40   | 4,931.00          | 46.43     |           |
|    |           |                   | סה"כ צריכה        | 982.00    | 320.60    | 3,628.40   | 4,931.00          |           |           |
| 9  | 21535     | ציבורי            | 13044093 - 1      | -1,861.60 | -940.80   | -7,255.20  | -10,057.60        | 70.37     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 2      | -2,385.40 | -1,174.80 | -8,963.20  | -12,523.40        | 31.76     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 3      | -1,098.40 | -449.60   | -4,019.20  | -5,567.20         | 84.06     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 4      | -2,443.20 | -899.20   | -8,234.40  | -11,576.80        | 86.66     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 5      | -155.60   | -500.40   | -3,213.20  | -3,869.20         | 99.12     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 6      | -4,454.40 | -1,480.00 | -13,176.80 | -19,111.20        | 127.10    |           |
|    |           |                   | 13044093 - 7      | -1,354.20 | -635.20   | -4,436.20  | -6,425.60         | 16.05     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 8      | -1,423.80 | -649.80   | -4,551.40  | -6,625.00         | 16.20     |           |
|    |           |                   | 13044093 - 15     | 17,909.80 | 7,636.00  | 60,418.80  | 85,964.60         | 1.47      |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh   | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|    |           |         | 14154697 - 2      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 14154697 - 3      | -982.00   | -320.60   | -3,628.40 | -4,931.00         | 46.43     |           |
|    |           |         | 14154697 - 4      | -1,650.00 | -724.80   | -6,417.20 | -8,792.00         | 33.94     |           |
|    |           |         | 14154705 - 3      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 14154705 - 4      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 14154706 - 2      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 14154706 - 4      | -599.60   | -89.20    | -1,536.40 | -2,225.20         | 37.53     |           |
|    |           |         | 14154709 - 3      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 14154711 - 2      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00              |           |           |
|    |           |         | 16193859 - 1      | 11,055.00 | 4,836.00  | 38,052.00 | 53,943.00         | 161.04    |           |
|    |           |         | 16193859 - 2      | -139.60   | -28.80    | -302.80   | -471.20           | 4.54      |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה        | 10,417.00 | 4,578.80  | 32,736.40 | 47,732.20         |           |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה        | 28,964.80 | 12,472.00 | 98,470.80 | 139,907.60        |           |           |
|    |           |         | חשבון חברת חשמל   | 24,520.00 | 10,640.00 | 83,640.00 | 118,800.00        |           |           |
|    |           |         | הפרש בקוט"ש       | 4,444.80  | 1,832.00  | 14,830.80 | 21,107.60         |           |           |
|    |           |         | הפרש באחוזים      | 18.13%    | 17.22%    | 17.73%    | 17.77%            |           |           |



- פסגה (28,964.80 Kwh)
- גבע (12,472.00 Kwh)
- שפל (98,470.80 Kwh)

