



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (26/12/17 - 13/11/17)

תאריך הפקה: 07/02/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18349	לוח משנה G המפיץ	2 - 81018601	836.92	217.68	1,200.94	2,255.55	18.24	
		לוח שירותי בית		47.12	27.47	123.64	198.23		
		סה"כ צריכה		884.04	245.16	1,324.58	2,453.78		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	-145.40	-20.30	-93.80	-259.50		
			1 - 15112930	-4,465.60	-617.90	-2,681.40	-7,764.90		
			3 - 81018601	5,402.29	679.70	5,567.41	11,649.39	58.96	
			4 - 81018601	15,536.58	3,151.44	16,898.49	35,586.50	204.38	
		לוח שירותי בית		919.29	403.00	2,027.18	3,349.47		
		סה"כ צריכה		17,247.15	3,595.93	21,717.87	42,560.96		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	145.40	20.30	93.80	259.50		
			1 - 15112930	4,465.60	617.90	2,681.40	7,764.90		
			6 - 81018601	10,888.54	3,626.93	17,933.93	32,449.39	116.69	
			7 - 81018601	97.37	39.06	195.11	331.54	0.66	
			8 - 81018601	120.73	48.38	242.13	411.23	0.81	
		סה"כ צריכה		15,717.64	4,352.56	21,146.36	41,216.57		
		סה"כ צריכה		33,848.83	8,193.65	44,188.82	86,231.31		
		חשבון חברת חשמל		35,100.00	8,360.00	44,120.00	87,580.00		
		הפרש בקוט"ש		-1,251.17	-166.35	68.82	-1,348.69		
		הפרש באחוזים		-3.56%	-1.99%	0.16%	-1.54%		



■ פסגה (Kwh 33,848.83)
■ גבע (Kwh 8,193.65)
■ שפל (Kwh 44,188.82)

