



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/01/18 - 31/01/18)

תאריך הפקה: 11/02/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	469.03	388.84	2,271.42	3,129.29	32.25	
			8 - 00023364	180.90	147.87	798.29	1,127.06	12.33	
			סה"כ צריכה	649.93	536.71	3,069.71	4,256.35		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	7,179.50	3,653.21	26,106.49	36,939.20	244.99	
			7 - 00021300	-2,724.74	-1,759.66	-11,685.72	-16,170.13	129.10	
			8 - 00021300	-2,483.85	-974.24	-7,805.32	-11,263.41	118.02	
			הפסדי השנאה	59.13	27.58	198.46	285.17		
			סה"כ צריכה	2,030.04	946.88	6,813.91	9,790.83		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	2,724.74	1,759.66	11,685.72	16,170.13	129.10	
			סה"כ צריכה	2,724.74	1,759.66	11,685.72	16,170.13		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	2,483.85	974.24	7,805.32	11,263.41	118.02	
			סה"כ צריכה	2,483.85	974.24	7,805.32	11,263.41		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	1 - 00021955	397.62	153.54	1,385.74	1,936.90	11.44	
			סה"כ צריכה	397.62	153.54	1,385.74	1,936.90		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	1,240.33	554.15	3,841.35	5,635.83	22.47	
			2 - 00021300	4,527.38	1,428.84	12,476.40	18,432.62	96.30	
			3 - 00021300	39.62	18.39	138.34	196.35	0.91	
			4 - 00021300	74.38	35.85	269.36	379.59	1.17	
			5 - 00021300	2,600.68	1,246.80	9,411.14	13,258.62	36.00	
			סה"כ צריכה	8,482.39	3,284.03	26,136.59	37,903.02		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	105.08	27.35	477.83	610.26	15.38	
			הפסדי השנאה	3.15	0.82	14.34	18.31		
			סה"כ צריכה	108.23	28.17	492.17	628.57		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,271.33	504.81	3,671.90	5,448.03	24.79	
			הפסדי השנאה	38.14	15.14	110.16	163.44		
			סה"כ צריכה	1,309.47	519.95	3,782.05	5,611.48		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	10,846.68	3,998.80	36,491.12	51,336.60	362.08	
			1 - 00020900	-1,271.33	-504.81	-3,671.90	-5,448.03	24.79	
			1 - 00021300	-1,240.33	-554.15	-3,841.35	-5,635.83	22.47	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-4,527.38	-1,428.84	-12,476.40	-18,432.62	96.30	
			00021300 - 3	-39.62	-18.39	-138.34	-196.35	0.91	
			00021300 - 4	-74.38	-35.85	-269.36	-379.59	1.17	
			00021300 - 5	-2,600.68	-1,246.80	-9,411.14	-13,258.62	36.00	
			00022159 - 1	18,537.32	6,594.36	57,468.12	82,599.80	364.88	
			00022181 - 1	-105.08	-27.35	-477.83	-610.26	15.38	
			00023361 - 1	-3,710.92	-1,503.34	-11,605.71	-16,819.97	84.26	
			00023361 - 2	-1,613.69	-533.71	-5,216.14	-7,363.55	34.75	
			00023361 - 3	-2,480.62	-993.48	-8,127.50	-11,601.60	48.64	
			00023361 - 4	-1,833.18	-458.16	-5,174.39	-7,465.73	42.31	
			00023361 - 5	-2,238.60	-715.84	-7,208.30	-10,162.75	47.33	
			00023361 - 6	-1,892.72	-560.14	-5,517.18	-7,970.04	42.12	
			00023361 - 7	-1,475.85	-472.75	-4,598.00	-6,546.60	30.78	
			00023364 - 1	-450.02	-285.99	-1,508.26	-2,244.26	19.68	
			00023364 - 2	-38.37	-32.66	-400.68	-471.71	14.22	
			00023364 - 3	35.13	-4.19	-273.03	-242.09	20.35	
			00023364 - 4	-158.84	-49.10	-1,428.49	-1,636.43	42.83	
			00023364 - 5	-476.35	-105.99	-1,113.02	-1,695.36	24.13	
			00023364 - 6	-438.73	-40.41	-1,200.23	-1,679.37	30.34	
			00023364 - 7	-53.04	-1.71	-324.66	-379.40	12.44	
			הפסדי השנאה	80.98	30.58	299.32	410.89		
			סה"כ צריכה	2,780.39	1,050.08	10,276.64	14,107.12		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,710.92	1,503.34	11,605.71	16,819.97	84.26	
			00023361 - 8	-469.03	-388.84	-2,271.42	-3,129.29	32.25	
			00023364 - 1	450.02	285.99	1,508.26	2,244.26	19.68	
			00023364 - 8	-180.90	-147.87	-798.29	-1,127.06	12.33	
			סה"כ צריכה	3,511.01	1,252.62	10,044.25	14,807.89		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,358.25	225.02	3,917.95	5,501.22	46.54	
			00023322 - 1	748.87	58.53	1,767.01	2,574.41	40.00	
			סה"כ צריכה	2,107.11	283.55	5,684.96	8,075.63		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,613.69	533.71	5,216.14	7,363.55	34.75	
			00023364 - 2	38.37	32.66	400.68	471.71	14.22	
			הפסדי השנאה	49.56	16.99	168.50	235.06		
			סה"כ צריכה	1,701.62	583.37	5,785.33	8,070.32		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,480.62	993.48	8,127.50	11,601.60	48.64	
			00023364 - 5	476.35	105.99	1,113.02	1,695.36	24.13	
			סה"כ צריכה	2,956.97	1,099.47	9,240.52	13,296.96		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,238.60	715.84	7,208.30	10,162.75	47.33	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	-35.13	4.19	273.03	242.09	20.35	
			הפסדי השנאה	66.10	21.60	224.44	312.15		
			סה"כ צריכה	2,269.58	741.63	7,705.78	10,716.98		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,892.72	560.14	5,517.18	7,970.04	42.12	
			00023364 - 4	158.84	49.10	1,428.49	1,636.43	42.83	
			הפסדי השנאה	61.55	18.28	208.37	288.19		
			סה"כ צריכה	2,113.11	627.52	7,154.04	9,894.67		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,475.85	472.75	4,598.00	6,546.60	30.78	
			00023364 - 7	53.04	1.71	324.66	379.40	12.44	
			הפסדי השנאה	45.87	14.23	147.68	207.78		
			סה"כ צריכה	1,574.76	488.69	5,070.33	7,133.78		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,833.18	458.16	5,174.39	7,465.73	42.31	
			00023364 - 6	438.73	40.41	1,200.23	1,679.37	30.34	
			הפסדי השנאה	68.16	14.96	191.24	274.35		
			סה"כ צריכה	2,340.06	513.53	6,565.85	9,419.45		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	36,274.62	18,911.84	132,848.48	188,034.94	936.45	
			הפסדי השנאה	1,088.24	567.36	3,985.45	5,641.05		
			סה"כ צריכה	37,362.86	19,479.20	136,833.93	193,675.99		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	46,820.50	22,450.85	169,725.70	238,997.05	700.40	
			הפסדי השנאה	1,404.61	673.53	5,091.77	7,169.91		
			סה"כ צריכה	48,225.11	23,124.38	174,817.47	246,166.96		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	31,539.90	11,606.50	97,812.50	140,958.90		
			הפסדי השנאה	946.20	348.20	2,934.38	4,228.77		
			סה"כ צריכה	32,486.10	11,954.70	100,746.88	145,187.67		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	5,779.10	1,622.85	17,921.80	25,323.75	281.60	
			הפסדי השנאה	173.37	48.69	537.65	759.71		
			סה"כ צריכה	5,952.47	1,671.54	18,459.45	26,083.46		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	32,243.20	12,923.45	111,403.70	156,570.35	643.90	
			הפסדי השנאה	967.30	387.70	3,342.11	4,697.11		
			סה"כ צריכה	33,210.50	13,311.15	114,745.81	161,267.46		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	11,481.80	4,151.30	34,452.20	50,085.30	294.50	
			הפסדי השנאה	344.45	124.54	1,033.57	1,502.56		
			סה"כ צריכה	11,826.25	4,275.84	35,485.77	51,587.86		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	10,846.68	3,998.80	36,491.12	51,336.60	362.08	
			סה"כ צריכה	10,846.68	3,998.80	36,491.12	51,336.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	18,537.32	6,594.36	57,468.12	82,599.80	364.88	
			סה"כ צריכה	18,537.32	6,594.36	57,468.12	82,599.80		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,696.08	318.84	5,359.04	7,373.96	72.08	
			00023322 - 1	-748.87	-58.53	-1,767.01	-2,574.41	40.00	
			הפסדי השנאה	28.42	7.81	107.76	143.99		
			סה"כ צריכה	975.63	268.12	3,699.79	4,943.54		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	12,115.04	6,915.36	44,668.04	63,698.44	550.64	
			הפסדי השנאה	363.45	207.46	1,340.04	1,910.95		
			סה"כ צריכה	12,478.49	7,122.82	46,008.08	65,609.39		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	23,200.48	10,419.44	87,096.00	120,715.92	541.12	
			00023317 - 1	-1,358.25	-225.02	-3,917.95	-5,501.22	46.54	
			הפסדי השנאה	655.27	305.83	2,495.34	3,456.44		
			סה"כ צריכה	22,497.50	10,500.25	85,673.39	118,671.14		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	46,785.40	22,073.20	169,184.30	238,042.90	780.30	
			הפסדי השנאה	1,403.56	662.20	5,075.53	7,141.29		
			סה"כ צריכה	48,188.96	22,735.40	174,259.83	245,184.19		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	51,963.70	49,563.70	108,562.90	210,090.30		
			הפסדי השנאה	1,558.91	1,486.91	3,256.89	6,302.71		
			סה"כ צריכה	53,522.61	51,050.61	111,819.79	216,393.01		
			סה"כ צריכה	336,110.49	176,087.15	1,096,509.43	1,608,707.07		
			חשבון חברת חשמל	338,720.00	151,920.00	1,192,720.00	1,683,360.00		
			הפרש בקוטי"ש	-2,609.51	24,167.15	-96,210.57	-74,652.93		
			הפרש באחוזים	-0.77%	15.91%	-8.07%	-4.43%		



■ פסגה (Kwh 336,110.49)
■ גבע (Kwh 176,087.15)
■ שפל (Kwh 1,096,509.43)

